

Исх. №1 от 20.12.2019

**Кому: В Управление Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу**

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу Владимиру Вадиму Валерьевичу
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д.13
to78@fas.gov.ru; +7 (812) 313-04-30

Заказчик: Акционерное общество «Гознак»

197046, Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 3, литер Г
(812) 305-22-63; goznak_spbf@goznak.ru

Площадка: <https://www.rts-tender.ru/>;

ООО «РТС-тендер»

121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23-А

Тел.: +7 (499) 653-55-00; ko@rts-tender.ru

**От кого: Общество с ограниченной ответственностью
«Поликом Сервис» (ООО "Поликом Сервис")**

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59, литер Э
tender-ps@polikom.ru; +7 (812) 385-50-10

ЖАЛОБА

на действия(бездействия) Заказчика, комиссии Заказчика.

1. **Заказчик:** Акционерное общество «Гознак», 197046, Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 3, литер Г. Ответственное должностное лицо: Захарченков Борис Петрович, адрес электронной почты goznak_spbf@goznak.ru, номер контактного телефона: (812) 305-22-63, 305-22-73.
Заявитель: ООО «Поликом Сервис», ИНН Поликом Сервис» ИНН 7804454141, Адрес: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59, литер Э, адрес электронной почты: tender-ps@polikom.ru, номер контактного телефона: +7 (812) 385-50-10, Контактное лицо: Соболев Алексей Владимирович.
2. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** www.zakupki.gov.ru
3. **Номер извещения:** 31908600696
4. Наименования запроса предложений в электронной форме: Техническое обслуживание промышленного и бытового климатического оборудования фабрики.
5. **Обжалуемые действия:**
Неправомерный отказ в допуске заявки
6. **Доводы жалобы:**

Аукционная комиссия в ходе рассмотрения вторых частей заявок признала заявку ООО «Поликом Сервис», несоответствующей требованиям документации со следующей формулировкой:

Заявка не допускается к участию в запросе предложений в электронной форме, т.к. не соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений, а именно: не предоставлены документы и сведения, указанные в документации (п.п.3.1 п.21 Информационной карты)

В представленной заявке Участника отсутствуют обязательные документы, указанные в п.13 п.п.2.15.5 Информационной карты, а именно Выписки из протоколов проверки знаний по Правилам устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09-592-03). Предоставлена выписка по программе повышения квалификации, а не прохождения проверки знаний в Ростехнадзоре.

ООО «Поликом Сервис» с решением комиссии не согласно, по следующим причинам:

В информационной карте п.11, требования сформулированы следующим образом:

Квалификационные требования к участнику запроса предложений	-Участник запроса предложений обязан привлечь к выполнению работ персонал: - прошедший проверку знаний требований охраны труда; - прошедший обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте - прошедший проверку знаний по электробезопасности; - прошедший обучение по программе пожарно-технического минимума. - прошедший проверку знаний по Правилам устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09-592-03).
---	---

В п.13 информационной карты:

2.15.5 выписки из протоколов проверки знаний по Правилам устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09-592-03).

В Техническом задании:

Подрядчик обязан привлечь к выполнению договора персонал, прошедший проверку знаний правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций, с обязательным наличием у работников, привлекаемых к выполнению данной работы удостоверений (протоколов) действующих на заявленный период выполнения работ:

- выписки из протоколов проверки знаний по Правилам устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09-592-03);

Слово Ростехнадзор присутствует только в п.13 Информационной карты

П. 2.15.1. протоколы (или выписки из журнала при наличии собственной комиссии с предоставлением не менее 3-х протоколов членов комиссии, аттестованных в Ростехнадзоре) по проверке знаний по электробезопасности;

Таким образом Заказчик не указал конкретных требований к документам подтверждающим проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09-592-03). А именно не указал требований о предоставлении выписок о прохождении проверки знаний в Ростехнадзоре.

Учитывая изложенное, просим:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Обязать Заказчика отменить протокол №97-19 (итог), составленный комиссией.
3. Обязать Заказчика рассмотреть Заявки повторно.

Приложения:

1. Приложение №1- Документация о проведении запроса предложений
2. Приложение №2 – Протокол о назначении руководителя ООО «Поликом Сервис»
3. Приложение №3 – Протокол №97-19 (итог)
4. Приложение №4 - открытый сертификат ключа подписи Заявителя, которым подписана жалоба
5. Приложение №5 - скриншот, подтверждающий подписание жалобы ЭП

Подписано ЭП

Соболев Алексей Владимирович

Генеральный директор

ООО «Поликом Сервис»