

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЭЛ МП»

(ООО «ТЭЛ МП»), 119180, РФ, Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, эт. 2, пом. I, комн. 18, оф. 1  
почтовый адрес: 125124, Москва, а/я 32, эл. почта: [rosim@tavrida.ru](mailto:rosim@tavrida.ru),  
ОКПО 20070712, ОГРН 5177746158442, ИНН/КПП 7706451495/770601001  
Тел.: +7(495)9952525, факс: +7(495)9952553

Исх.№ ТМР771900017  
12.12.2019

Федеральная антимонопольная служба  
125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11  
E-mail: [delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru)  
Тел.: (499) 755-23-23,  
Факс: (499) 755-23-24 или (499) 755-23-23 (тон. № 3)

Заявитель (Участник закупки №1): Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЛ МП» (ООО «ТЭЛ МП»), 119180, РФ, Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, эт. 2, пом. I, комн. 18, оф. 1, почтовый адрес: 125124, Москва, а/я 32,  
E-mail: [rosim@tavrida.ru](mailto:rosim@tavrida.ru)  
ОГРН5177746158442, ИНН/КПП 7706451495/770601001  
Тел.: +7(495)9952525, факс: +7(495)9952553

Извещение о закупке 31908397371 от 14.10.2019  
Конкурс в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку вакуумных выключателей с комплектом ТКМ для нужд филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».  
Адрес электронной площадки [www.tektorg.ru](http://www.tektorg.ru) (№ ИР910336 от 14.10.2019, Лот № 760.19.00339)  
Начальная (максимальная) цена: 33 718 322,55 рублей, без НДС 20%.

Заказчик: АО «Интер РАО - Электрогенерация», 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.1.  
ИНН 7704784450, ОГРН 1117746460358  
Тел.: +7 (495) 664-76-80, Факс: +7 (495) 664-76-84 E-mail: [office@interra.ru](mailto:office@interra.ru)

Организатор закупки:  
ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.3, Тел.: +7 (495) 664-88-40.

### Жалоба

#### на действия заказчика при проведении конкурса в электронной форме

Согласно протоколу заседания № 142869/ОК-П2Ч Закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения договора на поставку вакуумных выключателей с комплектом ТКМ для нужд филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» от «09» декабря 2019 г. признаны соответствующими условиям закупки предложения:

- ООО «ЭТМ», 105187, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вольная, д. 39, стр. 4, эт. 3, ком. 13, 14, ИНН 7722699172, КПП 771901001;

- ООО «КЭПС», 630099, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д. 49, оф. 521, ИНН 5404473749, КПП 540601001.

В соответствии с протоколом № 142869/ОК-ПВПИ заседания Закупочной комиссии от «12» декабря 2019г ООО «КЭПС» признано победителем закупки. Общий балл предложения: 4,34.

Информация о присвоении значения по каждому из предусмотренных критериев оценки указана в Сводном отчете экспертной группы (приложении №1 к протоколу № 142869/ОК-П2Ч).

Заявитель не согласен с принятыми закупочной комиссией решениями, считает закупку, проведенной с нарушением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требований закупочной документации Заказчика, а также с нарушением прав остальных участников закупки.

1. Заявленные ООО «КЭПС», в своем техническом предложении (Приложение 2 к Техническому заданию 760.19.00339) параметры запрашиваемого оборудования, не подтверждены публично технической эксплуатационной документацией, как этого требует ГОСТ Р 52565-2006.

На официальном сайте ООО «КЭПС» <http://keps.pro/> отсутствует (на 12.12.2019г.) какая-либо эксплуатационная техническая информация (РЭ, ТИ и т.п.) на оборудование, которое является предметом закупки, кроме рекламных буклетов.

2. В соответствии с пунктом 6.2. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «Интер РАО – Электрогенерация» обязательное подтверждение соответствия Продукции требованиям по безопасности осуществляется по правилам и в порядке, установленном федеральным законодательством о техническом регулировании.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на выключатели силовые в обязательном порядке должна быть оформлена декларация соответствия на

подтверждение продукции требованиям безопасности, установленным РОССТАНДАРТОМ, обязательную регистрацию которой, с 23 марта 2015г. на сайте Федеральной службы по аккредитации (<http://fsa.gov.ru/>) осуществляет уполномоченный на той своей области аккредитации орган по сертификации.

Декларация ООО «КЭПС» размещена в сети Интернет по ссылке: <https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/4614459/certificationAuthority>.

Декларация выдана на основании сертификата системы менеджмента качества, а не протоколов испытаний, подтверждающих соответствие требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96 и ГОСТ 18397-86.

Орган по сертификации ООО «Центр Сертификации «СертПромТест» по данным сайта РОСАККРЕДИТАЦИЯ (<https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/19778>) не имеет в области аккредитации кода ОКПД 2 – 27.12.10.190 (Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки), соответственно выдал декларацию незаконно. В настоящее время деятельность ООО «Центр Сертификации «СертПромТест» приостановлена по причине несоответствия деятельности аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц - <https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/19778/activity-control>.

3. В руководстве по эксплуатации РМЕС 674152.001 РЭ на вакуумный выключатель типа ЕХ-ВВ (КЭПС-ВВ) в п. 1.3 указано соответствие технических характеристик требованиям ГОСТ Р 52565-2006 и ТУ-3414-012-16923505-2013, а в таблице 3 приведены основные технические характеристики, противоречащие заявленным на конкурс, а именно:

- полное время отключения тоткл, не более: 30 мс с блоком управления КЭПС-В-6 (в конкурсной документации указано - 26 мс);

- собственное время включения твкл, не более: 35 мс с блоком управления КЭПС-В-6 (в конкурсной документации указано – 27 мс);

- масса, не более: 38(44) кг (в конкурсной документации указано – 35,5(52... 58) кг).

В таблице 4 указаны параметры по номинальному напряжению блок-контактов 250 В (переменного тока) и 30 В (постоянного тока). Конкурсная документация предполагает коммутацию 220 В (постоянного тока).

4. ООО «ЭТМ», не являясь производителем предлагаемого на конкурс оборудования с параметрами: номинальный ток 1600 А, номинальный ток отключения 31,5 кА, не имеет действующего документального подтверждения (дилерского договора) от производителя (завода-изготовителя) АО «НПОТЭЛ» (Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ИНН1215120758), позволяющего осуществлять отпуск товаров через данного поставщика.

Заявитель считает, что в нарушение закупочной документации:

1. участник конкурса ООО «КЭПС» предоставил недостоверную техническую информацию на свою продукцию в Приложении 2 к Техническому заданию 760.19.00339 Закупочной документации;

2. участник конкурса ООО «ЭТМ» нарушил требования п. 5.4 Технического задания 760.19.00339 Закупочной документации.

В соответствии с п. 4.16.7. Закупочной документации в случае установления Закупочной комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки, Закупочная комиссия должна отстранить таких участников от участия в конкурсной закупке.

Неправомерный допуск участников ООО «КЭПС» и ООО «ЭТМ» к участию в закупке нарушает принципы равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к другим участникам закупки, предусмотренные законом, а также влечет осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона и порядка закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке Заказчика.

В соответствии с ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

С учетом изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», прошу:

1. Признать незаконными действия заказчика АО «Интер РАО - Электрогенерация» по рассмотрению и оценке вторых частей заявок и выбору победителя в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения договора на поставку вакуумных выключателей с комплектом ТКМ для нужд

филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» (протокол № 142869/ОК-П2Ч, № 142869/ОК-ПВПИ);

2. Выдать заказчику – АО «Интер РАО - Электрогенерация» в отношении закупочной процедуры (№ ИР910336 от 14.10.2019, Лот № 760.19.00339 31908397371 от 14.10.2019), проводимой на сайте электронной торговой площадке [www.tektorg.ru](http://www.tektorg.ru) предписание:

2.1. об отмене решения закупочной комиссии заказчика по протоколу № 142869/ОК-П2Ч от 09.12.19 и протоколу № 142869/ОК-ПВПИ от 12.12.19;

2.2. об отклонении предложений участников, не соответствующих требованиям закупочной документации:

- ООО «ЭТМ», 105187, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вольная, д. 39, стр. 4, эт. 3, ком. 13, 14, ИНН 7722699172, КПП 771901001;

- ООО «КЭПС», 630099, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д. 49, оф. 521, ИНН 5404473749, КПП 540601001;

2.3. о признании ООО «ТЭЛ МП» победителем в закупочной процедуре в порядке ранжирования предложений в соответствии с критериями и процедурами оценки, указанными в Приложении №1 к протоколу № 142869/ОК-ПВПИ от 12.12.19.

Приложение:

1. Протокол № 142869/ОК-ПВПИ от 12.12.2019г.
2. Протокол № 142869/ОК-П2Ч от 09.12.2019г.
3. Руководство по эксплуатации РМЕС 674152.001 РЭ на вакуумный выключатель типа ЕХ-ВВ (КЭПС-ВВ).
4. Решение №08 Единственного участника ООО «ТЭЛ МП» от 17.10.2019.
5. Устав ООО «ТЭЛ МП».
6. Лист записи от 01.11.2017.
7. Доверенность №05/19 от 20.09.2019.

**Заместитель генерального директора**

**Д.В. Шишков**