

Жалоба на положения документации Заказчика открытого конкурса в электронной форме.

Считаем, что наши права и законные интересы нарушены действиями Заказчика

Реестровый номер закупки:

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 760 258,69 руб.

Краткое наименование аукциона: Оказание комплексных услуг по мониторингу, техническому обслуживанию и ремонту устройств систем обеспечения безопасности на объектах

14.10.2022 г. на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru/>, в порядке установленном 223-ФЗ, размещено извещение о проведении конкурса

Опубликованная Заказчиком конкурсная документация не содержит конкретных показателей (количество и наименование) оборудования подлежащего техническому обслуживанию, вводит в заблуждение участников закупки, не позволяет произвести обоснованный расчет стоимости предоставляемых участником закупки (ценового предложения) услуг и приводит к ограничению конкуренции:

1. В п.3 Технического задания указано, что основным установленным оборудованием СОТС, АПС и СОУЭ на объектах является оборудование НВП «Болид». Конкурсная документация не содержит подробного перечня и описания применяемого на объекте оборудования, подлежащего обслуживанию и ремонту по каждому из адресов оказания услуг, что вводит участников в заблуждение, и не позволяет произвести расчеты необходимых ресурсов для выполнения работ.

п.3 Технического задания (Print Screen)

2. В соответствии с п.6.2.2 Технического задания Исполнитель в течении 36 (тридцати шести) часов с даты заключения договора совместно с представителями Заказчика должен провести первичное обследование КСБ (Комплексная система безопасности) объектов в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию, оформить «Акт первичного обследования систем» по каждому объекту и предоставить их Заказчику на согласование в течении 72 (семидесяти двух) часов с даты заключения договора. Участник закупки, на стадии подачи заявки на участие в конкурсной процедуре, не может определить необходимое количество специалистов и требования к их профессиональной подготовке (для *технического обслуживания многих систем безопасности требуется прохождение обучения у производителя таких систем и допуск к обслуживанию предоставляется только лицам прошедшим обучение*) и наличие лицензий и разрешений производителей оборудования, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию КСБ , так как Заказчиком не представлен подробный перечень и количество оборудования на каждом объекте, что заведомо приводит к невозможности выполнения условий конкурсной документации и к ограничению конкуренции.

3. В Приложении №1 к Техническому заданию «Перечень работ по ТО и ТР КСБ, их объем, порядок проведения внеплановых работ (проверок), а также порядок подачи заявок и их исполнения» – не содержит конкретного количества и наименований оборудования (элементов системы) подлежащих обслуживанию ремонту.

4. Приложение №1 к Техническому заданию. В пункте 3 Приложения №1 указано, что «Конкретный перечень оборудования КСБ перечислен в исполнительной документации, хранящейся на объектах» – участник закупки не имеет доступа к документации, хранящейся на объектах. **Заказчик, имея в наличии всю необходимую документацию** содержащую количество и марки подлежащего обслуживанию оборудования целенаправленно не публикует их в составе конкурсной документации (Открытый конкурс в электронной форме), что нарушает права участника закупки и ограничивает конкуренцию.

Приложение №1 Технического задания п.3 (Print Screen

Приложение №9 к Техническому заданию «Прогнозный перечень комплектующих КСБ, подлежащих текущему ремонту» - не содержит конкретных марок оборудования, подлежащих текущему ремонту, что также вводит в заблуждение участников закупки электронного конкурса и не дает возможности четко определить какое оборудование (марка/наименование) установлено на объектах и «прогнозное» подлежит текущему ремонту.

Приложение №9 к Техническому заданию (Print Screen)

5. Приложение № 9а к Техническому заданию «Перечень КСБ на объектах ММП №9 УФС г. Москвы» - не содержит конкретных марок и количества оборудования подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Приложение № 9а к Техническому заданию (Print Screen)

6. 19.10.2022 г. был направлен Заказчику запрос разъяснений и просьба внести изменения в конкурсную документацию, в части указания конкретных марок и количества оборудования, подлежащего обслуживанию и текущему ремонту. 25.10.2022 г. Заказчик отказал во внесении изменения в конкурсную документацию, тем самым нарушив наши законные права и ограничив конкуренцию.

ПРОСИМ:

1. Признать жалобу обоснованной;
2. Обязать организатора закупки внести соответствующие изменения в конкурсную документацию;
3. Продлить срок подачи заявок на участие в указанном выше конкурсе;

Генеральный директор