



ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Россия, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1; тел.: (495) 744-73-04; nproinotek@mail.ru; www.nproinotek.ru

15.03.2023 г. № _____ б/н

На № _____ от _____

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Московской области**

123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

**от кого: Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное объединение
Институт прикладных технологий (ООО НПО ИНОТЭК)**

Место нахождения:

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. I, ком. 18

Почтовый адрес: 143904, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 23

Телефон: (495) 744-73-04, эл.почта: nproinotek@mail.ru

ИНН 9701019180

ЖАЛОБА

на положения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение городского округа Щелково физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка»

Место нахождения: 141101, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, ГОРОД ЩЕЛКОВО, УЛИЦА ФАБРИЧНАЯ, дом 4

ИНН/КПП 5050119650/505001001 ОГРН 1155050004251

эл. почта: led_arena2015@mail.ru

Ответственное должностное лицо: Яковенко Галина Сергеевна

Заявитель: ООО НПО ИНОТЭК, ИНН/КПП 9701019180 /770101001 ОГРН 5157746032450

Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. I, ком. 18

Почтовый адрес: 143904, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 23

Телефон: (495) 744-73-04, эл.почта: nproinotek@mail.ru

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:

<https://zakupki.gov.ru/>

Номер извещения: 32312180909

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре, сети внутреннего противопожарного водопровода, системы дымоудаления и пожаротушения помещений, огнетушителей.

Дата и время окончания срока подачи заявок (по местному времени заказчика)
16.03.2023 16:00 (МСК).

1. В связи с нормами действующего законодательства, установленными Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

прошу:

1.1. В связи с ограничением конкуренции среди участников запроса котировок **исключить** из **ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Требования к Исполнителю:

- Работы по технической эксплуатации, обслуживанию, выполнению профилактических работ должны производиться техническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В и быть аттестованы согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», под руководством инженерно-технического работника организации, не менее 5-ти человек.
- Специалисты Исполнителя должны иметь удостоверения об обучении по программе «Правила по охране труда при работе на высоте» и в обязательном порядке обучены и аттестованы по работам на высоте и в люльке (подъемнике), не менее 3-х человек.
- Специалисты Исполнителя должны иметь удостоверения об обучении по программе «Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума», не менее 5-ти человек.
- Специалисты Исполнителя должны иметь удостоверения об обучении по программе «Обучение по охране труда специалистов, осуществляющих организацию и проведение работ», не менее 5-х человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», не менее 4-х человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Программирование, монтаж, пусконаладка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации на базе ИСО «Орион», не менее 7-ми человек.

- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Инсталляция и конфигурирование ИСО «Орион» на базе АРМ «Орион ПРО», не менее 7-ми человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Дежурный оператор АРМ Орион Про в ИСО Орион», не менее 3-х человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Монтаж, пусконаладка оборудования и приборов охранно-пожарной сигнализации, установок пожаротушения, видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, программирование оборудования в ПО АРМ «Орион-Про» на базе ИСО «Орион», не менее 2-х человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции», не менее 2-х человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения», не менее 2-х человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», не менее 2-х человек.
- - Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Испытание и ремонт пожарных рукавов», не менее 2-х человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ по программе «Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением», не менее 2-х человек.
- Специалисты Исполнителя должны быть обучены и иметь сертификат соответствия судебного эксперта в сфере «Пожарно-техническая экспертиза», не менее 2-х человек.
- Специалисты исполнителя должны быть обучены и иметь аттестат и/или сертификат и/или диплом и/или иной документ, подтверждающий наличие квалификации «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» не ниже III разряда, не менее 2-х человек.
- Наличие СРО с допуском к работам по техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса систем мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей.

- Наличие сертификата соответствия Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
- Наличие регистрации в качестве юридического лица – не менее 18 лет.
- Наличие уставного капитала в размере не менее 3 000 000,00 руб.

2. В Техническом задании:

Цель оказания услуг:

1. Обеспечение надежного и безопасного функционирования и эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения (далее - систем АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - систем СОУЭ), систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления и противодымной вентиляции, предупреждение их преждевременного износа и выхода из строя.
2. **Обеспечение технического обслуживания огнетушителей ОВП(с,н)-8(з)-АВ(14 шт.) и ОУ-3-ВСЕ-01(14 шт.) в соответствии с руководством по эксплуатации огнетушителей.**

В связи с обязательным требованием о наличии лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения **настаиваем на внесении требования** о наличии данного пункта в лицензии МЧС.

3. В связи с отсутствием в списке оборудования системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» **прошу исключить** из технического задания требование о наличии в лицензии МЧС пункта «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

На основании изложенного, **просим:**

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Обязать Заказчика внести изменения в документацию извещения о Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и в Техническом задании.

Директор ООО НПО ИНОТЭК _____

Петровская О.В.

М.П.

(подпись)