

**В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по г. МОСКВА**

E-mail: to77@fas.gov.ru

**ЖАЛОБА
на действия комиссии Заказчика при рассмотрении заявок**

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА"

Место нахождения: 109377, г Москва, ул Новокузьминская 1-я, дом 10

Контактное лицо: Астафьева Светлана Николаевна

Тел: +7 (495) 3780802, факс отсутствует

E-mail: gbuzakupki@bk.ru

Уполномоченный орган: не привлекается

Специализированная организация: не привлекается

Оператор электронной площадки: АО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»,
[www. http://roseltorg.ru](http://roseltorg.ru)

Заявитель:

ООО "СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ"

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Тел/факс: +7 (499) 444-03-60/факс отсутствует

info@tsup.su, далее именуемое «Общество»

Размещаемая закупка: Аукцион в электронной форме № 31907584575, Поставка строительных материалов для подготовки жилого фонда к эксплуатации в зимний период (среди СМП)

Состав комиссии.

На заседании комиссии при рассмотрении заявок присутствовали:

Роль	ФИО
член комиссии	Павленко Марина Викторовна
член комиссии	Литовченко Олег Анатольевич
член комиссии	Скворцова Тамара Михайловна
Зам. председателя комиссии	Гамаев Михаил Викторович
Председатель комиссии	Калинина Татьяна Евгеньевна

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
07.03.2019 в 09:00 (время московское).

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 12.03.2019

Предмет жалобы:

Обществом была подана заявка на участие в электронном аукционе .

Согласно протокола рассмотрения первых частей заявок от 12.03.2019 г. наша заявка № 59791 отклонена. Обоснование отклонения заявки: Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации. В п.1 «Трубы водогазопроводные оцинкованные (условный проход 20, 32, 50 мм)» участник закупки указал, что Масса 1 м труб будет «условный проход 20: 1,66, 32: 3,09, 50: 4,88», что противоречит ГОСТ 3262-75, согласно которому «Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см. Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.».

Считаем, что комиссия незаконно и необоснованно отклонила заявку.

Согласно требованиям заказчика трубы водогазопроводные оцинкованные должны соответствовать ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

ГОСТ 3262-75 не устанавливает минимальное значение массы 1 м труб водогазопроводных оцинкованных.

Согласно пункта 1.1. ГОСТ 3262-75 Трубы изготавливают по размерам и массе, приведенным в табл.1.

Согласно примечанию к таблице 1 ГОСТ 3262-75: Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см³. Таким образом, в ГОСТ приведена теоретическая масса 1 м труб, рассчитанная исходя из плотности стали 7,85 г/см³. В требованиях заказчика плотность стали труб не определена, а следовательно плотность стали труб предложенная участником может отличаться от значения 7,85 г/см³ в сторону уменьшения на 3 процента и соответственно масса 1 метра оцинкованной трубы тоже будет менее на 3%. Формула расчета массы: $m(\text{масса}) = \rho(\text{плотность}) \times V(\text{объем})$.

Таким образом, если плотность стали труб, предложенных заказчиком, будет 7,61 г/см³ (на 3% менее), то предложенная участником масса труб водогазопроводных оцинкованных будет полностью соответствовать ГОСТ 3262-75 и документации заказчика.

Участник предложил в заявке трубы водогазопроводные оцинкованные (условный проход 20, 32, 50 мм) соответствующие требованиям документации, в том числе по массе в соответствии с условным проходом труб.

Кроме того, точную массу одного метра конкретной трубы можно определить только путем взвешивания, а следовательно трубы должны быть у участника на момент заполнения заявки, что не соответствует Гражданскому Кодексу РФ и Федеральному Закону от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, которыми Заказчик должен руководствоваться при проведении закупки.

Масса оцинкованной трубы также зависит от толщины цинкового покрытия. Таким образом, предоставить точный вес 1 м оцинкованной трубы на момент подачи заявки не представляется возможным. Разница в 3% от массы труб в зависимости от условного прохода труб 20, 32, 50 мм составляет от 40гр до 200гр и не влияет на качественные характеристики труб.

Считаем, что заявка Общества полностью соответствует требованиям аукционной документации.

В связи с вышеизложенным просим:

1. Приостановить аукцион в электронной форме до рассмотрения жалобы по существу.
2. Выдать Заказчику предписание о повторном рассмотрении первых частей заявок.

Приложение: 1. Копии документов, подтверждающих полномочия Генерального директора.

Генеральный директор _____ Цедрик Дмитрий Евгеньевич