



Мордовский центр
технической диагностики,
экспертизы и сертификации

Россия
430005, г.Саранск
Пролетарская, 39

Тел/факс: 8(8342) 48-09-05
E-mail: mctd@rambler.ru
p/c 40702810700000001190
АКБ «АКТИВ БАИК» г. Саранск
к/с 30101810500000000752
БИК 048952752
ИНН 1326182904 КПП
ОГРН 1021300978841

Исх. № 25 от 08.06.2020 г.

Руководителю Мордовского УФАС России
Видякину Сергею Ивановичу

Заявление

В извещении о закупке №32009181880 размещенным на сайте <https://zakupki.gov.ru> и ЭТП ГПБ Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка <https://etp.gpb.ru/>, в Техническом задании обнаружены несоответствия:

1) В п. 6.1 - Техническое диагностирование газопроводов, в объеме работ, не указаны ссылки на источник: «Методика оценки технического состояния стальных полиэтиленовых газопроводов» изданный Газпром газораспределение 2.11-2016, издание Санкт-Петербург 2016г.

Это имеет непосредственное отношение к расчету вероятности аварии и анализа риска аварии.

2) В техническом задании не указано понятие срока гарантии качества выполняемых услуг – а это требуется в форме описания выполняемой оказываемой услуги. В вышеуказанной методике оценки технического состояния нет такого термина.

Такого же термина нет и в руководстве по безопасности «Методика технического диагностирования пунктов редуцирования газа №48 от 06.02.2017г.»

3) В информационной карте, по условиям закупки п.3.27- Условие оплаты, написано: оплата в размере 100% в течении 15(пятнадцать) календарных дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12, Акта приема передачи.

В договоре по выполнению работ, приложение 4, указана оплата на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В сложившихся противоречиях, непонятно как заполняются условия.

4) В техническом задании в п.7 (3.1) – критерии оценки- опыт выполнения работ по диагностике и экспертизы промышленной безопасности на объектах газораспределения за 5 лет, предшествующие году проведения запроса предложения, Возникает противоречие с объективностью оценки критерия опыта выполнения работ, т.к. эксперты по экспертизе промышленной безопасности, были переаттестованы по новой форме Ростехнадзора РФ в связи с требованием Ростехнадзора РФ. 3 года назад, а не 5 лет. Заключение экспертизы оформленные аттестованными экспертами по старой форме, не принимаются к регистрации в Ростехнадзоре РФ. Прошу Вас принять меры по устранению данных несоответствий.

С Уважением

Директор ООО «МЦТД»

к.т.н



Давыдов Б.П.