



ФАС России
Рег. номер 192898/21
зарегистрирован 16.11.2021



Имя

ООО «НТЦ «Практик-Новатор» 127051 РФ, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.2, стр.2,
ОГРН 1187746694453 / ИНН 7702434837 / КПП 770201001 / ОКПО 31799706
Тел: + 7 (499) 993-04-56 / e-mail: all@practic-novator.ru

Куда: Федеральная антимонопольная служба
125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11

От кого: ООО «НТЦ «Практик-Новатор»
127051 РФ, г. Москва, Малая Сухаревская площадь,
д.2, стр.2,

Исх. № 01-00582 от « 16 » ноября 2021г.

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион. Адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Организатор: Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион». Адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Ответственное лицо: _____ - Главный специалист Управления организации конкурсных закупок.

Заявитель: ООО "НТЦ "Практик-Новатор", ИНН: 7702434837, Адрес: 127051 РФ, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.2, стр.2, этаж 4, комната 4; телефон: (499) 993-04-56; e-mail: all@practic-novator.ru контактное лицо.

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru,

Номер процедуры: № 32110585956.

Наименование конкурса в электронной форме: «Определение поставщика на поставку «индикаторов повреждения воздушных линий» для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион»».

Дата опубликования извещения: 25.08.2021.

Обжалуемые действия Конкурсной комиссии

Заявка Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «ПРАКТИК-НОВАТОР» на участие в процедуре 32110585956 Протоколом № РМР/4592 от 08.11.2021 г. заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии Заказчика признана несоответствующей требованиям Извещения о проведении Конкурса, Документации о закупке и отклонена от дальнейшего рассмотрения по следующим основаниям: «п.2.11.2.7. Документации о закупке. Заявка на участие в закупке должна соответствовать каждому из

установленных настоящей Документацией требований. Участник закупки не допускается Комиссией к дальнейшему участию в закупке в следующих случаях: п.п.19) несоответствия Участника Конкурса иным отборочным критериям, установленным в настоящей Документацией, а также в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации, в т.ч. с учетом установленных допустимых отклонений от числовых значений критериев (если таковые были установлены)), а именно: - согласно ТС № 164984_2070, № 7000016872/2060, № 7000016872/2050 требуется ИКЗ с функцией определения направления аварийного тока ОЗЗ; предлагается ИКЗ без функции определения направления аварийного тока ОЗЗ.»

Считаем выводы Конкурсной комиссии необоснованными и нарушающими нормы действующего законодательства Российской Федерации по следующим основаниям:

1) Часть 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов...«запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: создание участнику преимущественных условий участия».

2) В техническом предложении ООО «НТЦ «Практик-Новатор», составленном в соответствии с ТС № 164984_2070, № 7000016872/2060, № 7000016872/2050, указано, что предлагаемые индикаторы короткого замыкания ИКЗ-ВЛ35ProS УХЛ1 имеют функцию определения направления аварийного тока, а именно:

- подпункты 1, 6, 40 пункта 2 «Таблицы соответствия технической спецификации № 164984_2070»;
- подпункты 1, 6, 40 пункта 3 «Таблицы соответствия технической спецификации № 7000016872/2060»;
- подпункты 1, 6 пункта 4 «Таблицы соответствия технической спецификации № 7000016872/2050».

Дополнительно, по запросу Заказчика 15.10.2021 г. ООО «НТЦ «Практик-Новатор» направило ответ на дозапрос Заказчика от 13.10.2021 г. Ответ был направлен посредством функционала ЭТП «B2B-Center» официальным письмом № 01-00467 от 15.10.2021 г. В пункте 2 письма № 01-00467 от 15.10.2021 г. подробно описывается, каким образом предлагаемые к поставке ИКЗ указывают направление аварийного тока ОЗЗ.

Считаем, что ООО «НТЦ «Практик-Новатор» полностью соответствует отборочным критериям конкурса в электронной форме: «Определение поставщика на поставку «индикаторов повреждения воздушных линий» для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион»».

Заявка отклонена Организатором и Заказчиком необоснованно и должна быть допущена к следующей процедуре конкурса.

Учитывая допущенные Организатором открытого конкурса и Заказчиком нарушения в ходе оценки заявки, а также нарушения правовых норм законодательства,

ПРОШУ:

1. Признать действия Организатора и Заказчика нарушающими антимонопольное законодательство.

2. Выдать предписание об отмене конкурса, либо Протокола № РМР/4592 от 08.11.2021 г. заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии в части исключения заявки ООО «НТЦ «Практик-Новатор».

Приложения:

1. Решение № 1 о создании юридического лица и назначении генерального директора на 1 (дном) листе;
2. Приказ № 1 о назначении генерального директора ООО «НТЦ «Практик-Новатор», подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу - на 1 (одном) листе;