

**Общество с ограниченной ответственностью  
"КАРДИНАЛ-ПЛЮС"**

125047, г. Москва, ул. Фадеева, дом 7, стр. 1 подвал, помещение 2, комната 2, РМ1у  
E-mail: kardinalplus@mail.ru, +7 926-575-45-30

---

11 апреля 2019 г. исх. № б/н

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве  
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4 стр.1  
Тел. 8-495-784-75-05  
e-mail: [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

Заказчик:  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт  
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова  
Российской академии наук (ИБХ РАН)  
Адрес: 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10, ГСП-7  
Тел.: 8-4967-33-05-57  
e-mail: [telegin@bibch.ru](mailto:telegin@bibch.ru)

Заявитель:  
Общество с ограниченной ответственностью «КАРДИНАЛ-ПЛЮС»  
Адрес: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, дом 7 стр. 1  
Тел. +7(925) 004-74-46  
e-mail: kardinalplus@mail.ru

Извещение №31907673412

**1. Наименование предмета аукциона с двумя частями заявок:**

Выполнение работ по капитальному ремонту стен и потолка помещений здания экспериментальной клиники лабораторных животных по адресу: Московская обл., г.Пушино, пр-т Науки, д.6

**2. Начальная (максимальная) цена договора: 5 966 431 рубль 88 коп.**

**3. Извещение №31907673412 и документация об аукционе с двумя частями заявок о проведении настоящего аукциона были опубликованы 22 марта 2019 г. на официальном сайте: [www.utp.sberbank-ast.ru](http://www.utp.sberbank-ast.ru), [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)**

**4. Состав закупочной комиссии:**

Председатель комиссии: Пирогов Алексей Сергеевич

Заместитель председателя комиссии: Клигис Ольга Дмитриевна

Члены комиссии:

Доронина Анна Андреевна

Колобанова Александра Сергеевна

Бельчужевский Павел Валерьевич

**Доводы жалобы**

ООО «КАРДИНАЛ -ПЛЮС» приняло участие Аукционе с двумя частями заявок , номер закупки на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок **31907673412** на Выполнение работ по капитальному ремонту стен и потолка помещений здания экспериментальной клиники лабораторных животных по адресу: Московская обл., г.Пушино, пр-т Науки, д.6

Согласно Протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие Аукционе с двумя частями заявок от 09.04.2019 года заявка ООО «КАРДИНАЛ-ПЛЮС» *(номер заявки 1496) отклонена по следующим основаниям:*

. «Участник закупки не допущен к участию в аукционе в электронной форме в виду предоставления недостоверной информации, предусмотренной документацией об аукционе в электронной форме, а именно:

**-п.5.** «Герметик силиконовый».

Заказчиком установлено значение параметра «температурные пределы термостойкости: верхний предел» «от +115 °С»

Участником предложено «температурные пределы термостойкости: верхний предел» «+80 °С»

Данные сведения противоречат требованиям установленным в аукционной документации, так как в соответствии с требованиями установленными в аукционной документации, а именно, в соответствии с **Инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов).**

«В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения».

С данным решением аукционной комиссии не согласны:

Участник закупки ООО «КАРДИНАЛ-ПЛЮС» представил требуемое значение в полном соответствии с аукционной документацией и инструкцией по заполнению заявки – представлен конкретный показатель «температурные пределы термостойкости: верхний предел» «+80 °С», а именно конкретный показатель не включая крайнее значение!

5	Герметик <u>силиконовый</u>	Товарный знак отсутствует	цвет	белый	белый	
			температурные пределы термостойкости: нижний предел	до -40	-20	°С
			скорость отвердения	примерно 2 мм за 24 часа при температуре 20 °С и влажность 65%	2 мм за 24 часа при температуре 20 °С и влажность 65%	
			плотность	от 1.35	1.60	г/мл
			температурные пределы термостойкости: верхний предел	от + 115	+80	°С

Данное отклонение считаем незаконным и необоснованным, ограничивающим число участников закупки Верхний предел – это максимальное значение (то есть согласно инструкции менее 115 °С), нижний предел – это минимальное значение (то есть согласно инструкции более -40 °С), иначе : от +115 °С (верхний предел) до -40 °С. (нижний предел)

Также обращаем внимание комиссии ФАС ,что требованию Заказчика полностью удовлетворило аналогичное представление Участником верхнего температурного предела по позиции: Клей гипсовый монтажный : требование от +20 °С . (Иначе также как в случае с герметиком : от +20 °С до +10 °С.) Значение удовлетворившее требование заказчика представленное участником : +18 °С

30	Клей гипсовый монтажный	Товарный знак отсутствует	температура воды для затворения сухой смеси: нижний предел	до +10	+8	°С
			цвет	белый, серый	серый	
			температура воды для затворения сухой смеси: верхний предел	от +20	+18	°С

На основании вышеизложенного:

ПРОШУ:

1. Признать жалобу ООО «КАРДИНАЛ-ПЛЮС» обоснованной;
2. Заблокировать процедуру закупки в части заключения контракта;
3. Провести внеплановую проверку действий Заказчика
4. Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок от 09.04.2019г. и назначить новую дату рассмотрения

Приложение:

1. Копии документов подтверждающих полномочия директора.
2. Заявка участника ООО «КАРДИНАЛ-ПЛЮС»

Генеральный директор  
ООО «КАРДИНАЛ-ПЛЮС»

\_\_\_\_\_ С.Г. Даниелян