

Исх. № 116

дата: 19.10.2021 г

Куда: Управление Федеральной антимонопольной
службы по Приморскому краю

690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2

Телефон/факс: (423) 222-94-95,

Факс: (423) 222-28-44

E-mail: to25@fas.gov.ru

От кого: Общество с ограниченной ответственностью

«Охрана-Сервис»

Почтовый адрес : 690068, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Кирова, д. 23, офис 213

Телефон +7(994) 0180290

8 (423) 2670101

E-mail: office@os-dv.ru

Жалоба на действия (бездействия) комиссии по осуществлению закупок

1. **Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" **Адрес:** 690922, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ОСТРОВ РУССКИЙ, ПОСЕЛОК АЯКС, дом ДОМ 10, адрес электронной почты Заказчика: zakupki@dvfu.ru, номер контактного телефона Заказчика: 8 924 520 4446.

2. **Участник закупки (заявитель):** ООО «Охрана-Сервис», **ИНН:** 2539008363. **Адрес юридический:** 690022, Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова, д. 70, кв. 52 **Адрес почтовый:** 690068, Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова, д. 23, офис 213; **телефоны для связи:** +7(994) 0180290; **факс:** нет; **e-mail:** office@os-dv.ru; **контактное лицо:** Остренко Юлия Владимировна.

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru

4. **Номер извещения:** № 32110701355

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 06.10.2021

Реестровый номер запроса предложений: ЭЗП-586-21.

ПРИМОРСКОЕ УФАС РОССИИ
ВХОДЯЩИЙ № 3640

19.10.2021

19.10.15-52
04-18025

5. **Наименование закупки:** ЭЗП-586-21 Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения для нужд ДВФУ

Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

Комиссия Заказчика при проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения для нужд ДВФУ **при рассмотрении первых частей отклонила заявку ООО «Охрана –Сервис».**

6. Доводы жалобы:

Согласно протокола № ЭЗП-586-21/1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ЭЗП-586-21 на право заключения договора на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения для нужд ДВФУ от 15.10.2021 г наша заявка отклонена:

1	Отказать Участнику закупки в признании Участником запроса предложений	<p>Заявка отклонена на основании подпункта «а» пункта 4.4.3 Раздела III Извещения и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме как несоответствующая требованиям, установленным документацией и извещением о проведении запроса предложений в электронной форме, а именно:</p> <p>подпунктом «в» пункта 3.3.1.1 Раздела III Извещения и Документации о запросе предложений в электронной форме установлено требование, что заявка должна содержать описание поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по Форме 4 Раздела VII настоящей документации о запросе предложений в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте и Раздела VI «Техническое задание» с учетом Инструкции по заполнению к Форме 4 Раздела VII документации о запросе предложений.</p> <p>В Разделе VI «Техническое задание» III Извещения и Документации о запросе предложений установлены требования к техническим характеристикам закупаемого товара:</p> <p>п. 14 «Резервированный источник питания: Импульсный источник питания; сетевое напряжение: от 130 В до 265 В; выходное напряжение: от 10,8 В до 13,8 В; ... рабочий диапазон температур: от -25 °С до +50 °С; ...».</p> <p>В нарушение указанного требования, Участник закупки в составе заявки предложил товар в п. 14 с другими характеристиками.</p>
---	--	--

С причиной отклонения не согласны.

Подпунктом «в» пункта 3.3.1.1 Раздела III Извещения и Документации о запросе предложений в электронной форме установлено требование, что заявка должна содержать описание поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по Форме 4 Раздела VII настоящей документации о запросе предложений **в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте и Раздела VI «Техническое задание»** с учетом Инструкции по заполнению к Форме 4 Раздела VII документации о запросе предложений.

Согласно п.5 Информационной карты: «Сведения, содержащиеся в описании товара/оказываемых услуг/выполняемых работ, не должны допускать двусмысленных толкований.»

Согласно Инструкции по заполнению заявки : «При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг Участник закупки указывает конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией/извещением, и указание на товарный знак (при наличии).» **При этом в инструкции нет ссылки на то, что диапазон является конкретным показателем.**

В соответствии с требованиями, указанными в Разделе VI «Техническое задание» :

«Количество материалов, используемых при выполнении работ и описанных в таблице в п.8 указано в ведомости объемов работ №№1-4, локальных сметных расчетах №№1-4 и рабочей документации: «Система пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, автоматизация внутреннего противопожарного водопровода», шифр С-03/05.21-АПС.СОУЭ-РД (здание по адресу г. Владивосток, ул. Державина, 15), «Аварийное освещение», шифр С-03/05.21-АО-РД (здание по адресу г. Владивосток, ул. Державина, 15).

*** Марки, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Технического задания, определены в проектных решениях и локальных сметных расчетах.**

При выполнении работ в рамках настоящего Технического задания Подрядчиком могут быть использованы материалы и оборудование иных производителей, с характеристиками, эквивалентными принятым проектным решениям. Поставляемое оборудование совместимо между собой.»

Согласно Рабочей документации ШИФР С-03/05.21-АПС.СОУЭ-РД Заказчиком определено оборудование, являющееся предметом Технического задания, а именно резервный источник питания

Позиция	Наименование и техническая характеристика
1	2
22	Резервированный источник питания, <u>Выходное напряжение 13,6±0,2 В</u> , Выходной ток 5 А (кратковременно 5,5 А) Входное напряжение <u>сети 135-264 В</u> Режим рабочих температур <u>-10/+40 град. С</u> Реле "сухой контакт" (опционально) 2х7 - металлический корпус 324х86х182мм под 2 АКБ по 7 Ач

В Техническом предложении (согласно формы 4) **мы предложили к поставке оборудование согласно проектного решения**, при этом конкретные показатели данного оборудования находятся в пределах диапазонов, указанных Заказчиком в техническом задании и не допускают двусмысленных значений:

14	Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5 исп.2*7	Российская Федерация	Импульсный источник питания; сетевое напряжение: от 135 В до 264 В; выходное напряжение: от 13,4 В до 13,8 В; номинальный ток нагрузки: 5 А;	шт	1
----	---	----------------------	--	----	---

			наличие световой индикации: «Наличие сети»; «Состояние аккумуляторной батареи. ЗАРЯД»; «Нагрузка». рабочий диапазон температур: от -10 °С до +40 °С; степень защиты: IP20; функции защиты от короткого замыкания, защиты аккумулятора от глубокого разряда; тип используемого аккумулятора: 12 В, 7 А/ч.; количество аккумуляторов: 2шт.		
--	--	--	---	--	--

РАЗДЕЛ VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Характеристики (показатели) материалов, используемых при выполнении работ:

В случае использования товара с эквивалентными характеристиками, такие товары являются совместимыми между собой.

№	Наименование товара	Технические характеристики и требования
14	Резервированный источник питания	Импульсный источник питания; сетевое напряжение: от 130 В до 265 В; выходное напряжение: от 10,8 В до 13,8 В; номинальный ток нагрузки: до 5 А; наличие световой индикации: «Наличие сети»; «Состояние аккумуляторной батареи. ЗАРЯД»; «Нагрузка». рабочий диапазон температур: от -25 °С до +50 °С; степень защиты: от IP20; функции защиты от короткого замыкания, защиты аккумулятора от глубокого разряда; тип используемого аккумулятора: 12 В, 7 А/ч.; количество аккумуляторов: 2шт.

С учетом изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ПРОШУ:

1. Признать жалобу ООО «Охрана-сервис» обоснованной.
2. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене протокола подведения итогов рассмотрения первой части заявок от 15.10.202 г № ЭЗП-586-21/1.
3. Приостановить заключение договора до рассмотрения жалобы по существу.

7. Приложения:

1. Техническое предложение
2. ПРОТОКОЛ № ЭЗП-586-21/1
3. ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4. Рабочая документация ШИФР С-03/05.21-АПС.СОУЭ-РД (файл Державина 15, АПС.СОУЭ.pdf)

Директор ООО «Охрана-Сервис»

Остренко Ю.В.

Подписано ЭП