

5

**Руководителю Управления Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве**

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб 077-100; 077-105)

E-mail: to77@fas.gov.ru

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет» (ФГБОУ ВО РГСУ)

Место нахождения заказчика:

129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1

Почтовый адрес заказчика:

129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1

Адрес электронной почты:

zakupka@rgsu.net

Номер контактного телефона:

8 (495) 255-67-67, добавочный 14-22

Информация о заявителе по жалобе.

Общество с ограниченной ответственностью

«Технические системы безопасности» (ООО «ТСБ»)

Юридический адрес: 156000, г. Кострома, пр-т Мира, д.21, часть нежилого помещения №1, комната №30

Адрес места нахождения: 156000, г. Кострома, пр-т Мира, д.21, часть нежилого помещения №1, комната №30

Почтовый адрес: 156000, г. Кострома, пр-т Мира, д.21, часть нежилого помещения №1, комната №30

ОГРН: 1084401008515

ИНН: 4401092983

Тел: +7 4942 47 02 12

Факс: +7 4942 47 02 12

Адрес электронной почты: tsbtenders@gmail.com

Директор: Блазнин Николай Георгиевич

Способ размещения закупки СБ-АСТ: Открытый запрос котировок в электронной форме

Реестровый номер извещения 32008873477

Наименование закупки: Поставка систем автоматической пожарной защиты (систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с монтажом и вводом в эксплуатацию на объекты РГСУ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://eetp.roseltorg.ru>

**ЖАЛОБА
на положения документации**

Прошу рассмотреть по существу жалобу на действия Заказчика в рамках проводимой Закупки № 32008873477.

Московское УФАС
Рег. номер 8412/20
зарегистрирован 19.02.2020



Иванов

ДОВОДЫ Жалобы:

1. В техническом задании в Приложении № 1 к техническому заданию «Наименование работ и перечень оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 30 «А» стр.7», в таблице установлены материалы необходимые заказчику и их количество:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц
1	3	4	5
5	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	93
	Извещатель дымовой	10 шт.	9,3
8	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт.	34
	Оповещатель звуковой	10 шт.	3,4
14	Прокладка гофрированных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м	8,2
	Крепеж	10 шт.	143,5

Из таблицы видно, что участнику закупки невозможно предоставить - Извещатель дымовой в количестве единиц 9,3.

Из таблицы видно, что участнику закупки невозможно предоставить - Оповещатель звуковой в количестве единиц 3,4.

Из таблицы видно, что участнику закупки невозможно предоставить - Крепеж в количестве единиц 143,5, при Единице измерения 10 шт.

В Приложении № 2 к техническому заданию, тоже самое.

Указанные значения вводят участников закупки в заблуждение и не позволяют надлежащим образом оформить заявку на участие в закупке.

2.

Заказчик в п. 1 установил требования к товару Батарея аккумуляторная тип 1.

Указал, что - Батарея соответствует стандартам: ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012.

Исполнение корпуса должно быть стационарное.

Согласно ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний.

О требуемом заказчиком показателе - **Исполнение корпуса должно быть стационарное** нет ни слова.

Согласно ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012 Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 2. Размеры, выводы и маркировка

Область применения

Эти аккумуляторы, относящиеся к разновидности свинцово-кислотных батарей, могут быть с плоскими электродами в **призматическом корпусе** или спирально закрученными электродами в **цилиндрическом корпусе**.

Настоящий стандарт устанавливает размеры батарей по длине, высоте и ширине, а также форму выводов.

Настоящий стандарт не применяется для свинцово-кислотных аккумуляторов и батарей, используемых, например:

- в двигателях транспортных средств (серия МЭК 60095);

- в двигателях применения (серия МЭК 60254);

- **стационарного применения** (серия МЭК 60896). ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний

В указании ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012 отсутствует показатель - **Исполнение корпуса стационарное**.

Так же к данному товару установлены следующие требования:

№	Наименование товара	Наименование показателя	Требуемое значение	
1.	Батарея аккумуляторная тип 1	Количество ячеек	не более 10	шт.
		Батарея соответствует стандартам:	ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012	

В указанных ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012 показателя - **Количество ячеек** нет.

Далее заказчик требует:

№	Наименование товара	Наименование показателя	Требуемое значение	
1.	Батарея аккумуляторная тип 1	Батарея соответствует стандартам:	ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012	
		Пониженная температура окружающей среды, допустимая при разряде батарей	не более минус 20	°C
		Повышенная температура окружающей среды, допустимая при разряде батарей	не менее плюс 40	°C
		Пониженная температура окружающей среды, допустимая при заряде батарей	не более минус 10	°C
		Повышенная температура окружающей среды, допустимая при заряде батарей	не менее плюс 40	°C

Так же в указанных выше ГОСТах требуемые показатели отсутствуют.

Заказчик при описании объекта закупки применил нестандартные показатели отсутствующие в указанных выше ГОСТах, при этом в документации обоснования этому нет.

Действия Заказчика устанавливая характеристики показателей товара таким образом приводят к ограничению количества участников закупки и не позволяют потенциальным участникам закупки сформировать предложение.

Таким образом, мы считаем, что Заказчик максимально приложил все усилия для ограничения конкуренции, установив прямые барьеры для корректного заполнения конкретных значений в требованиях к материалам, в связи с чем мы, как потенциальный участник не можем подготовить заявку и принять участие в торгах по вине заказчика.

На основании вышеизложенного, просим Вас:

1. Рассмотреть жалобу по существу.
2. Признать жалобу обоснованной.
3. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений в сфере закупок.

Приложения:

1. Полномочия лица, подписавшего жалобу.
2. ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний.
3. ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012 Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 2. Размеры, выводы и маркировка.

Общество с ограниченной ответственностью
«Технические системы безопасности»
Директор: (на основании решения №19 от 06.11.2019г.)

м.п.



Блазнин Н.Г.