

**Заявитель:** Индивидуальный предприниматель Шимоняк Андрей Васильевич  
634513, г. Томск, с. Дзержинское, ул.Дружбы 9/5 тел:

+7 (983)232-83-83

Эл. почта: ashimonyak@yandex.ru

**Организация, осуществляющая размещение:** КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭНЕРГЕТИКИ"

**Указание на закупку:**

223-ФЗ Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32413941937  
Поставка светильников светодиодных.

### ЖАЛОБА

**на действия заказчика совершенные при составлении описания объекта закупки**

29.08.24 на официальном сайте zakupki.gov.ru размещено извещение № 32413941937 о проведении Запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на Поставку светильников светодиодных.

01.09.2024г. мной был подан запрос на разъяснение документации:

«Уважаемый Заказчик, современные светильники с высоким КПД не требуют громоздкого корпуса, тем самым уменьшается нагрузка на балки, просим внести небольшие корректировки в ТЗ: Вес светильника: не менее 3,5 кг и не более 15 кг. Так же просим не ограничивать количество диодов до 161 шт. Количество светодиодов ни как не влияет на функциональные характеристики светильника. Существуют разные типоразмеры светодиодов, с разными параметрами по нагрузке и т.д. Таким образом требуемый световой поток можно достичь при разном количестве диодов. Но чем их больше, тем равномернее распределяется тепловая нагрузка на корпус, меньше токовая нагрузка на каждый светодиод, а следовательно он дольше прослужит и не будет деградировать со временем. Спасибо!»

04.09.2024г. Заказчик опубликовал ответ:

«Добрый день!

В ответ на ваш запрос сообщаем, что заданные параметры в техническом задании на светильники светодиодные промышленные указаны на основании светотехнического расчета, произведенного при проектировании системы освещения в производственном помещении. И указанный диапазон обеспечивает необходимые параметры светового потока.

Изменения в техническое задание вносятся не будут.»

Светотехнический расчет выполняется в профессиональных программах типа Dialux с использованием файла типа ies конкретного светильника, несущего в себе информацию о световом потоке и способе его распределения (так называемой Кривой силы света). В файлах этого типа не содержится информации о весе светильника, количестве и размере диодов так как ни то ни другое не влияет на результаты светотехнического расчета.

Считаем, что действия заказчика указывают на необоснованное ограничение конкуренции и попытку закупки конкретной модели светильника по завышенной стоимости. НМЦК светильника за единицу в 51 450 руб для светодиодного светильника 200Вт это в разы выше рыночной стоимости аналогичных приборов.

Просим:

- признать настоящую жалобу обоснованной;
- приостановить закупочную процедуру;
- обязать Заказчика убрать из Описания объекта закупки параметры необоснованно ограничивающие конкуренцию.

Индивидуальный предприниматель

Шимоняк А.В .

