



ООО «ОЛИМП»

ИНН 7723472640 КПП 772301001 ОГРН 1167746852525

Юридический адрес:
109390, город Москва, Люблинская улица, дом 47, 1 пом IX к 1 оф 24

Р/с 40702810080310004056
К/с 3010181000000000805
БИК 049205805

исх.№2 от 02.04.2021

г. Москва

Обращение в Московское УФАС России

Жалоба

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ", в лице Директора
Управления логистики Акционерного общества "Мосводоканал"
ИНН: 7701984274. Адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер., д.2. Телефон: +7 (495) 788-87-01
+7 (495) 687-87-01. Эл. почта: j

Участник закупки (заявитель): Общество с Ограниченной Ответственностью "Олимп", в лице
Ломовой Анастасии Александровны. ИНН 7723472640. Адрес: 109390, г. Москва, ул. Люблинская,
д. 47, 1 пом. IX к 1 оф 24.


Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru.
Реестровый номер извещения: № 32110085964. Дата и время начала срока подачи заявок: 16.03.2021.
Наименование закупки: «Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку высоковольтных
преобразователей частоты для нужд АО "Мосводоканал" в 2021 году». Окончание подачи заявок:
01.04.2021 в 10:00.

31.03.2021 22:00 (по московскому времени) нами была подана заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства № закупки: 32110085964. Номер нашей заявки: 604710. (Приложение
1)

02.04.2021 был опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок по процедуре
32110085964, лот № 1, по результатам которого наша заявка 604710 была не допущена. (Приложение
2) Причина: «На основании п. 13.4.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО
"Мосводоканал" в связи с несоответствием заявки на участие требованиям документации о закупке: в
Техническом предложении участника по позиции № 1 предлагается «Преобразователь частоты. Ток
на выходе, А – 51», требуется Техническим заданием аукционной документации «Преобразователь
частоты. Ток на выходе, А – ≥ 75 »»

Однако, предлагаемая нами продукция полностью соответствует требованиям Заказчика, в
соответствии с техническим заданием, выставленным на электронной площадке. (Приложение 3,
стр.3)

Также Заказчиком в аукционной документации была опубликована форма (Приложение 4, стр.20)
для первой части заявок, которой мы следовали. В данной форме есть сноска: «¹ Сведения о
предлагаемых товарах предоставляются участником по каждой позиции технического задания.
Информация о фактических характеристиках и комплектации товара предоставляется в
соответствии с техническим заданием. Участник закупки представляет по вышеприведенной
форме информацию о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), фирменном
наименовании (при наличии), производителе (при наличии), технических характеристиках и
стране происхождения товара.



В случае отсутствия в документации производителя указанной информации для каких-либо из товаров, предлагаемых к поставке, то по данным параметрам в соответствующей графе следует ставить прочерк «-», либо указывать «отсутствует».

При этом в форме отсутствует обязательное порядковое соответствие с техническим заданием (спецификацией) Заказчика. В связи с чем произошло недопонимание со стороны Заказчика, учитывая, что предлагаемая нами продукция действительно соответствует требованию Заказчика.

Просим пересмотреть соответствие первой части нашей заявки № 604710 по открытому аукциону в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку высоковольтных преобразователей частоты для нужд АО "Мосводоканал" в 2021 году.

Генеральный директор ООО «Олимп»