

Управление Федеральной антимонопольной службы

По городу Москва

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

ООО «Монтажникплюс»

## Жалоба

### на действия заказчика при объявлении закупки

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС" Адрес: .,

2. **Участник закупки (заявитель):** ООО «Монтажникплюс»,

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**  
www.zakupki.gov.ru

4. **Номер извещения:**

**Дата опубликования извещения о проведении закупки:**

5. **Наименование закупки:** Поставка светильников общего назначения для нужд филиалов ГУП «Мосгортранс»

6. В соответствии с размещенным аукционом в электронной форме № заказчиком ГУП «МОСГОРТРАНС» города Москвы на поставку светильников общего назначения в техническом задании описание необходимого к поставке товара указаны не полные характеристики, а именно:

1. Светильник светодиодный внутреннего освещения позиция №2 в техническом задании указан параметр: Класс защиты от электрического тока III что соответствует применению светильника в сетях с низким напряжением, но при этом заказчик не указывает тип тока для этого светильника (постоянный или переменный) соответственно определить какой точно светильник необходим заказчику невозможно. На запрос разъяснений №4 по данному параметру заказчик ответ не дает, а делает отписку: «Добрый день. К поставке допускается товар, соответствующий функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Техническом задании.»

2. Светильник уличный консольный позиция №3 в техническом задании указан параметр: Тип Цоколя: LED. Согласно, международной системы обозначений типа цоколя такого обозначения нет. Типы цоколей бывают следующие:

E- резьбовой тип цоколя (цоколь Эдисона)

G- штырьковый тип цоколя

R- тип цоколя с утопленным контактом

S- софитный тип цоколя

P- фокусирующий тип цоколя

B- штифтовой тип цоколя (байонет)

Также заказчик не указывает параметры требуемого к поставке уличного консольного светильника, а именно Световой поток; Степень защиты от пыли и влаги; Кривая силы света. На запрос разъяснений № 3 и №6 заказчик также не дает необходимой информации.

Считаем, что заказчик ГУП «МОСГОРТРАНС» города Москвы изначально указывает в техническом задании не полные характеристики необходимого к поставке товара и таким образом

ограничивает конкуренцию. Также просим Управление ФАС в связи с некорректно указанными техническими характеристиками проверить обоснование НМЦД аукциона в электронной форме, а именно КП по которым производился анализ рыночной стоимости и технических характеристик необходимого товара.

Сообщаем, что данная жалоба направлена Заказчику и в Уполномоченный орган.

Заявитель направил жалобу в Управление ФАС по городу Москве на адрес электронной почты [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru);

Заявитель с учетом вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №233-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» а также Законом №135 «О защите конкуренции»:

#### ПРОСИТ:

1. Приостановить аукцион в электронной форме
2. Проверить обоснование НМЦД к аукциону в электронной форме
3. Внести изменения в техническое задание к аукциону в электронной
4. Признать настоящую жалобу обоснованной и выдать предписание об устранении нарушений.

#### **7. Приложения:**

1. Документация об аукционе в электронной форме
2. Ответы на запросы разъяснений №3; 4; 6.