

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
to78@fas.gov.ru

От кого: ООО «Иннион»
Адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская
12/44
E-mail: info@innion.ru

Номер извещения в ЕИС 32211974471

Жалоба на действия заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
(по Федеральному закону №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")

1. Заказчик: Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго».

Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 197227, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом д. 21, корпус литеры А.

Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов Куканиева Любовь Васильевна, тел. (812) 494-30-65, эл. адрес: Kukanieva.LV@lenenergo.ru, начальник отдела подготовки и проведения конкурсов Парфенов Николай Николаевич, тел. (812) 494-32-93, эл. адрес: Parfenov.NN@lenenergo.ru.

Заявитель жалобы: ООО «Иннион»

ИНН: 7842505887.

Адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская 12/44

телефон: 8-812-454-22-55

e-mail: info@innion.ru

контактное лицо: Николаева Наталья Вячеславовна.

2. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа: <https://tender.lot-online.ru/>

3. Номер извещения в ЕИС 32211974471.

Наименование закупки: Приобретение указателей прохождения тока короткого замыкания на ВЛ с шкафами телемеханизации для филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети" в количестве 250 компл. (222001).

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 21.12.2022 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 09.01.2023 11:00 (МСК).

Дата подведения итогов конкурса: 31.01.2023 (МСК).

4. По мнению Заявителя, документация о закупке содержит положения нарушающие требования, уставленные в ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Закон о закупках).

5. Доводы жалобы:

21.12.2022 года опубликовано извещение о проведении ПАО «Россети Ленэнерго» закупки: Приобретение указателей прохождения тока короткого замыкания на ВЛ с шкафами телемеханизации для филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети" в количестве 250 компл. (222001).

Закупочная документация составлена с нарушениями Закона о закупках:

1. Несоответствие титула закупки и фактического предмета закупки.

В наименовании закупки указан следующий предмет закупки: *«Приобретение указателей прохождения тока короткого замыкания на ВЛ с шкафами телемеханизации для филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети" в количестве 250 компл.»*

В пункте 3 Технического задания указан состав закупки:

«Указателей тока короткого замыкания на ВЛ с шкафами телемеханизации»

В приложенном в пакете закупочной документации имеется документ «Расчёт стоимости», в котором указано, что расчет стоимости произведен на базе комплекта в составе: *индикатор прохождения токов короткого замыкания на воздушных линиях- 6 -35 кВ, модель FLA3.1V- 6 шт., УСПД ЭлькоН-В- для ВЛ 10 кВ (подогрев ТН 10/0,4, комплект для монтажа) - 1 шт.*

Данный расчет стоимости сделан на базе коммерческого предложения № 62 от 15.12.21 года, направленного нашей компанией ООО «Иннион» в филиал «Северные электрические сети» ПАО «Ленэнерго» по их запросу. Копия данного коммерческого предложения прилагается.

Обнаружено, что в «Титуле» данной закупке, в «Наименовании приобретаемого оборудования» в ТЗ и в «Расчете стоимости», указано приобретение системы, которая состоит из указателей прохождения тока короткого замыкания на ВЛ и шкафов телемеханизации (УСПД). Однако, в описании состава комплекта (п. 3 Технического задания) указано *«Состав комплекта: 6 (шесть индикаторов*

короткого замыкания» и Приложении 1 к ТЗ приложены технические требования только на индикаторы короткого замыкания.

Для разъяснения данного фактического несоответствия мы сделали запрос Заказчику через торговую площадку и получили ответ: «Шкафы телемеханизации не требуются».

Таким образом получается, что имеется прямое несоответствие в объявленной цели закупки с фактическикупаемым оборудованием. Причем, расчет стоимости произведен на комплект, включающий в себя не только 6 индикаторов короткого замыкания, но и шкаф телемеханики и дополнительное оборудование (трансформатор тока 10/0,4 кВ, комплект для монтажа)

Указанные выше несоответствия в закупочной документации являются нарушением заказчиком ч. 6.1 ст. 3, ч. 10 ст.4 Закона о закупках.

2. Ограничение конкуренции в ТЗ

2.1 При сравнении технического задания и технической характеристик оборудования, одного из производителей индикаторов короткого замыкания, выяснилось, что закупочная документация составлена под конкретного производителя, а именно ООО МНПП «АНТРАКС». Ссылка на сайт с техническими характеристиками индикаторов тока ООО МНПП «Антракс»:

<https://antraks.ru/produktsiya/indikatory-avarijnogo-protssessa-ikz/indikatory-montiruyushchiesya-na-provod/ikz-v54l.html>

Не смотря на то, что есть несколько производителей закупаемой заказчиком продукции, закупочная документация была составлена таким образом, что только продукция ООО МНПП «АНТРАКС» по всем техническим параметрам отвечает требованиям, указанным в Техническом задании.

Например:

- Селективность ОЗЗ
- Вид контроля срабатывания
- Варианты сброса (в том числе применение импортных программных продуктов для работы оборудования)
- Питание
- Проверка работоспособности (в том числе применение импортных программных продуктов для работы оборудования)
- Передача данных локальная (в том числе применение импортных программных продуктов для работы оборудования)
- Конструктивное исполнение

- Воздействие механических факторов
- Воздействие климатических факторов внешней среды
- Массогабаритные характеристики индикаторов короткого замыкания.

3.2. В техническом задании к указателям прохождения тока для ВЛ указаны конкретные технические характеристики, включая массогабаритные параметры, а не допустимые диапазоны.

В закупочной документации указано, что допускается к поставке эквивалент, тогда как в таблице технические требования к индикаторам тока короткого замыкания указаны такие требования как конструктивное исполнение - *провод под клипсу-фиксатор должен заводиться с одной стороны устройства. Применение индикаторов с зажимом на провод, выпаленным из металла, не допускается, **что полностью исключает предложение эквивалентной продукции.***

3.3 Отдельное требование технического задания:

Совместимость со СКАДА-системой СК-11 – Поставляемая продукция должна иметь возможность реализации приема-передачи данных с программной платформой СК-11, что должно быть подтверждено соответствующим письмом производителем СКАДА-СК-11. Однако ранее было требование - работы оборудования в стандартных протоколах передачи данных. В этих условиях требования каких-либо дополнительных писем, подтверждающих работоспособность при передаче данных в стандартных протоколах является навязанным лишним требованием, ограничивающим конкуренцию.

Составление заказчиком закупочной документации под конкретного производителя продукции является действием, ограничивающим конкуренцию.

3. Требование аттестации оборудования

Включение в Закупочную документацию требования о прохождении аттестации оборудования в ПАО «Россети» грубо нарушают нормы и требования статей 1 и 3 Закона о закупках в части обеспечения добросовестной конкуренции, равноправия, справедливости, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, а также сужает круг претендентов (участников закупки).

В Перечне оборудования, систем и материалов, подлежащих аттестации в ПАО «Россети», приложенному к закупочной документации, указано, чтокупаемая продукция (индикаторы повреждения ВЛ) подлежит аттестации в ПАО «Россети». При этом, необходимо отметить, что Заказчик вносит обязательное требование о наличии аттестации в ПАО «Россети» индикаторов повреждения ВЛ, в условиях,

когда ни одного аттестованного индикатора повреждения ВЛ нет. Ссылка на перечень аттестованного оборудования ПАО «Россети»:

https://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/razdel_II_28.11.2022.pdf

4. Сроки поставки

В техническом задании, пункт 6, указан период поставки оборудования- с 17.02.2023- 28.02.2023 года. При этом расчет стоимости сделан на основе КП ООО «Иннион» № 62 от 15.12.21 года, в котором срок поставки оборудования указан - до 50 рабочих дней с момента заключения договора. Таким образом, указанные сроки поставки являются не обоснованными.

Руководствуясь вышеизложенным, прошу:

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", прошу Санкт-Петербургское УФАС России:

1. Приведение титула и состава закупки в соответствие.
2. Привести закупочную документацию, в части Технического задания, в соответствие с Законом о закупках. Составление ТЗ со снятием ограничений для участия производителей, отличных от ООО МНПП «Антракс».
3. Выдать Заказчику предписание на устранение допущенных нарушений при проведении Закупки, путем внесения изменений в Документацию о закупке.
4. Установление сроков поставки адекватному объёму и сложности изготовления оборудования, с учетом сроков сдвига процедуры.

6. Приложения:

Копия Устава ООО «Иннион» на 14 л.,


Копия приказа о назначении директора ООО «Иннион» на 1л.

Копия протокола о продлении полномочий директора ООО «Иннион» на 1л.,

Копия КП ООО «Иннион» 1л.

«30» декабря 2022 года

Генеральный директор
ООО «Иннион»



Айнбунд Б.М.