



# МонтажЭнергоСтрой

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭнергоСтрой»  
Реквизиты: ИНН 2460090825; КПП 246601001; ОГРН 1152468035950,

Юридический адрес: 660043, РОССИЯ, Красноярский край,  
г. Красноярск ул. Любы Шевцовой д. 84А пом. 109  
тел/факс (391) 219-28-18, e-mail: 2192818@mail.ru  
Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО), к/с 30101810100000000850, БИК 045004850,  
р/сч 40702810909530000762

Исх. № \_\_\_\_\_  
«06» декабря 2021 г.

В Управление Федеральной  
антимонопольной службы по  
Красноярскому краю

660017, г. Красноярск, просп. Мира, 81Д

## Дополнение к жалобе

ООО «МЭС» на действия организатора торгов – Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края при проведении электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (извещение № 201950000012100489)

30.11.2021 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю рассматривалась жалоба ООО «МЭС» на действия организатора торгов – Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края при проведении электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (извещение № 201950000012100489) – (далее торги). В процессе рассмотрения жалобы, организатор торгов настаивал на том, что заключение договора на условиях аукционной документации возможно, без внесения изменений в документацию, так как при выполнении работ Подрядчику необходимо для работы только ведомость объемов и локальный сметный расчет.

В связи с чем, дополнительно поясняю, что ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, проектная документация являются неотъемлемыми частями договора в соответствии с аукционной документацией.

Локальный сметный расчет (далее – ЛСР) и ведомость объемов работ (далее – ВОР), составляются на основании спецификации, входящей в состав проектной документации.

Обращаю ваше внимание, что ВОР и ЛСР представленные в аукционной документации, содержат позиции, делающие ссылку на проект, при этом содержат работы для устройства нового покрытия кровли из оцинкованных профилированных листов НС 35x1000x0,7, что подтверждается позициями 120-124 ВОР и ЛСР – монтаж ветро-влажностная паропроницаемая мембрана Изоспан DM и позициями 132-134 ВОР и ЛСР - монтаж профилированного листа из оцинкованной стали НС 35x1000x0,7. Однако, проектная документация разработана для кровель с покрытием из хризолитцементных листов, что противоречит позициям ВОР и ЛСР.

Директор

А.Ю. Бабаев