

**Куда:** Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по Санкт-Петербургу

Адрес: 199004, Санкт-Петербург  
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А

Телефон/факс: 8 (812) 313-04-30  
E-mail: to78@fas.gov.ru

**От кого:** Общество с ограниченной  
ответственностью «Инвестиционная торгово-  
строительная компания» (ООО «ИТСК»)

Адрес: 450015, Башкортостан Республика,  
город Уфа, бульвар Ибрагимов, дом 32,  
помещение 2А

Телефон/факс: +7 (906) 1064093  
E-mail: guseva@expertcentre.org

## Жалоба

на положение документации об аукционе

На официальном сайте <https://zakupki.gov.ru/> опубликовано извещение №32109941977 о проведении аукциона в электронной форме на Выполнение работ по установке автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания административно-бытового корпуса (инв.№26010001) ОСП "Троллейбусный парк №6". Заказчик САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, адрес местонахождения 196105, г.Санкт-Петербург, ул.Сызранская, д.15, адрес электронной почты: jur17@spbget.ru, контактное лицо Адамова Е.Н.

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в описании предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара. Аналогичные принципы и подходы установлены пунктом 221.2. «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд СПб ГУП Горэлектротранс», размещенного на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru/>. При этом Заказчиком данные требования проигнорированы, закупочная документация содержит указание на товарные знаки, фирменное наименование. А именно в рабочей документации указан завод изготовитель Болид, Delta, Системсервис, Севкабель, Legrand, DKS.

В пункте 6 пояснительной записки рабочей документации указан ГОСТ 50345-99 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения».

#### 6. Электропитание и заземление.

Автоматическая установка пожарной сигнализации является потребителем электроэнергии первой категории, и электропитание её компонентов предусмотрено от двух независимых источников:

- основной ввод – 220В, 50Гц от щита электропитания противопожарных устройств
- резервный ввод – от аккумуляторных батарей источников вторичного электропитания РИП-24 исп.50.

В случае отключения электропитания по основным вводам система автоматически переходит на питание от АКБ.

В отсутствие электропитания по основным вводам, аварийное и резервное электропитание от аккумуляторных батарей обеспечивает работу системы в течение 24 часов.

Максимальная Электрическая нагрузка по сети питания 220В составит:

1. Блок питания РИП 24 – не более 0,5А – 7шт.
2. Прибор оповещения Рупор – не более 1А – 7шт.
3. Рабочее место оператора АРМ – 1А – 1 шт.
4. Итого: не более 12,5А

Линии электропитания 220В от панели распределения питания до щитов противопожарных устройств выполнить в соответствии с таблицами 1.3.6. и 1.3.7. приведенных в главе 1.3 ПУЭ исходя из материала жил (медь либо алюминий), способа его прокладки и с расчетом выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5.

Заземление корпусов электрооборудования выполнить третьей жилой питающих кабелей в соответствии с требованиями ПУЭ, техническими условиями заводов изготовителей и существующей на объекте схемой заземления.

На основании расчета электрической нагрузки и выбранного сечения питающего провода и в соответствии с п. 3.5.16 ГОСТ Р 50345-99 рабочий ток автоматического выключателя составит 16А

Вместе с тем, в соответствии с Приказом Росстандарта данный стандарт утратил силу с 01 января 2012 года.

На основании вышеизложенного, просим:

Приостановить закупочную процедуру до рассмотрения настоящей жалобы по существу

Обязать заказчика привести аукционную документацию в соответствие с нормами Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

Директор

Боксеров В.И.