

**Индивидуальный предприниматель
ОВЕЧКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА**

ИНН 183402559060

426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им. Сабурова, д.47, кв.139

Телефон (3412) 790-070, (3412) 790-071, (3412) 790-072

E-Mail ip.ovn@yandex.ru

Расчетный счет р/с №40802810629020004336 в Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

Исх. № 175

дата: 03.12.2020

Куда: Федеральная антимонопольная служба

125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11

Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Кемеровской области

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 58

8(384 2) 36-42-28

От кого: Индивидуальный предприниматель Овечкина Наталья Владимировна

426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им. Сабурова, д.47, кв.139

8(3412) 790-080

Жалоба на действия (бездействия) комиссии по осуществлению закупок

1. **Заказчик:** Федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть» (филиал «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»). **Адрес:** 115193, Российская Федерация, г. Москва, ул. Петра Романова, д.7 стр.1. (адрес филиала 654063, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Горноспасательная, 5), тел: 8 (3843) 91-00-55. rootnvgso@vgsch.ru.
2. **Участник закупки (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Овечкина Наталья Владимировна, **ИНН:** 183402559060. **Адрес:** 426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им. Сабурова, д.47, кв.139; **телефоны для связи:** (3412) 790-080; **факс:** (3412) 790-080; **e-mail:** kriogenteh@mail.ru; **контактное лицо:** Сорокин Артем Валерьевич.
3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru
4. **Номер извещения:** № 32009711420

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 23.11.2020.

Сехр: 04.12.20 Наталья Овечкина

ЭОН

5. Наименование закупки: Поставка противопожарной газификационной установки для филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»

Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках.

6. Доводы жалобы:

25.11.2020 ИП Овечкина Н.В. подала заявку запрос разъяснений технического задания по данному аукциону, в котором запрашивала возможно ли поставка транспортной криогенной цистерны с экранно-вакуумной изоляцией.

29.11.2020 на сайте www.zakupki.gov.ru был размещен ответ на наш запрос. Согласно которому заказчик указал следующее: «Транспортная криогенная емкость может иметь экрана - вакуумный вид теплоизоляции»

30.11.2020 ИП Овечкина Н.В. подала заявку на участие в аукционе в электронной форме № 32009711420 на поставку противопожарной газификационной установки для филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» (норме заявки 2).

03.11.2020 было рассмотрение заявок по данному аукциону и аукционная комиссия в составе Председатель комиссии Щербаков Анатолий Александрович, Зам. председателя комиссии Забудкина Татьяна Андреевна, Член комиссии Чугунов Евгений Юрьевич, Член комиссии Евдокимова Ирина Николаевна, Член комиссии Александров Евгений Викторович, Член комиссии Воропаева Ольга Дмитриевна, Секретарь комиссии Димитрова Юлия Николаевна приняла решение не допустить нашу заявку до участия в электронном аукционе на основании пп. 2 п. 19.2.30. Положения ФГУП «ВГСЧ», а именно:

В составе первой части заявки участником представлена информация, несоответствующая требованиям технического задания (ТЗ) документации электронного аукциона, а именно:

пункт ТЗ	Предложение Участника	Требования Заказчика
2.1.1. Комплектность ПГХКА: 1)Цистерна:	1) Цистерна: Криогенный сосуд СК 1,0/25-Г: Вид теплоизоляции - Экранновакуумная изоляция (ЭВИ)	1) Цистерна: транспортная криогенная типа ЦТК с арматурным шкафом: Вид теплоизоляции - Перлитновакуумная (ПВИ)
2)Газификатор:	2) Газификатор: холодный криогенный типа ГХК 1,0/1,6-50 (на базе двух резервуаров объемом 0,5м ³)	2) Газификатор: холодный криогенный типа ТГХК 1,6-50М1 (на базе двух резервуаров объемом 0,5м ³)

1) Цистерна: Криогенный сосуд СК 1,0/25-Г предложенный участником предназначен для хранения жидкого азота, данный сосуд невозможно использовать в составе ПГХКА, так как характеристики его иные, чем указаны участником в заявке при описании товара, так же Заказчику требуется цистерна – транспортная.

2) Газификатор: холодный криогенный типа ГХК 1,0/1,6-50 (на базе двух резервуаров объемом 0,5м³) по исполнению и габаритам характеристики товара иные, чем указаны участником в заявке при описании товара, кроме того Заказчику требуется ТГХК, а Участник предложил ГХК. Резюмируя пояснение: Участником предложен товар, не соответствующий требованиям, указанным в техническом задании документации об аукционе.

В документации к электронному аукциону, не указано, что поставка эквивалентных товаров не допускается. Предложенное нами оборудование полностью эквивалентно указанному оборудованию в техническом задании. Так же все характеристики, кроме наименования соблюдены и указаны в нашем предложении. Наименование ЦТК это наименование только одного производителя, при этом данному оборудованию производят многие компании в России и их отличие между собой только в названии, так как каждый производитель присваивает своим изделиям собственное наименование. Так же в пояснение отклонения заявки указано, что предложенный нами сосуд невозможно использовать в составе ПГХКА, при этом это никак не обосновано, наше оборудование полностью, идентично криогенному сосуду ЦТК 1,0/0,25, которые вы и запрашиваете. В связи со всем выше сказанным считаем, что наша заявка отклонена по данному пункту не обоснованно.

Так же в протоколе указано, что наш газификатор ГХК 1,0/1,6-50 (на базе двух резервуаров объемом 0,5м³) по исполнению и габаритам характеристики товара иные, чем указаны участником в заявке при описании товара. Газификатор который им предлагаем состоит из аналогичных вертикальных сосудов, которые имеют идентичные характеристики с газификатором который указан в техническом задании. По данному пункту так же указано, что заказчику необходим именно ТГХК и ему не подходит оборудование имеющее идентичные характеристики, но отличное по названию.

На основании всего выше сказанного, считаем, что наша заявку отклонили необоснованно. И результаты аукциона не могут быть правомочны.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьёй 3 закона о закупках прошу:

1. Приостановить проведение аукциона № 32009711420 до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
3. Допустить заявку ИП Овечкиной Н.В. до участия в электронном аукционе

7. Приложения:

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на поставку противопожарной газификационной установки для филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» № 32009711420 от 23.11.2020 с официального сайта госзакупок www.zakupki.gov.ru
2. Ответ на запрос разъяснение положений документации об электронном аукционе на поставку противопожарной газификационной установки для филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» по извещению о проведении электронного аукциона от 23.11.2020 № 32009711420 (№ 1921228 РТС-тендер) от 29.11.2020 с официального сайта госзакупок www.zakupki.gov.ru
3. Заявка на участие, которая подавалась нашей компанией в первой части заявки на участие в электронном аукционе № 32009711420 от 30.11.2020

Индивидуальный предприниматель

Овечкина Н.В.