

Руководителю управления
Федеральной антимонопольной службы по
Московской области
Золоторёву И.В

От Общества с ограниченной ответственностью
«Региональный СТАНДАРТ». Адрес: Санкт-
Петербург г., Муниципальный округ
Петровский Вн.Тер.г., ул. Пионерская, д. 50,
литера А, кв. 766 (ОГРН: 1093015001133, ИНН
3015086221).
e-mail: metr383100@yandex.ru, телефон
8-937-137-10-13.

Жалоба

18.11.2022 года Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки») (Адрес: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17), являясь уполномоченным агентом Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ООО «Газпром теплоэнерго МО») (Адрес: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Звездная, д.4, пом.76) (далее – Заказчик) и Организатором маркетинговых исследований, в единой информационной системе (далее – ЕИС) разместило извещение (№32211864125) о проведении процедуры открытых маркетинговых исследований в электронной форме участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Предмет закупки - оказать услуги по обслуживанию и поверке средств измерений Воскресенского филиала для нужд ООО «Газпром теплоэнерго МО».

21.11.2022 года ООО «ГЭХ Закупки» в извещение №32211864125 внесено изменение. Изменились требования к исполнителю в техническом задании:

Требования к исполнителю
было
Наличие обменного фонда дляверяемых СИ (предоставить справку бухгалтерии, заверенную печатью организации).
Наличие инструментов для обработки результатов поверки: пломбиратор, клеймо, бланк свидетельства о поверке (предоставить справку, заверенную печатью организации).
Возможность проведения комплексной поверки средств измерения. Наличие в штате квалифицированных специалистов, имеющих опыт проведения поверки с одновременным выполнением мелкого ремонта, имеющим в распоряжении комплект ЗиП (предоставить должностную инструкцию с функциональными обязанностями).
Наличие у организации возможности по реализации развитой системы коммуникации (предоставить дорожную карту реализации работ).
Исполнитель должен иметь собственное оборудование для поверки узлов учета (газа и воды), включая расходомеры-счетчики с избыточным давлением.
1. Лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК). Виды контроля: ВИК (визуально-измерительный). УЗК (ультразвуковой). МПД (магнитно-порошковый). РК (радиографический).
2. Наличие у Участника (соисполнителя, с которым заключен договор о совместном сотрудничестве) электролаборатории по видам измерений: Виды испытаний и измерений до 1 кВ: • измерения сопротивления заземляющих устройств, включая проверку цепей и наличие цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки; • измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, кабелей, электропроводки и оборудования; • проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью; • проверка фазировки распределительных устройств напряжением до 1кВ и их присоединений; • тестирование систем защиты от молний.
Требования к исполнителю
стало
Наличие обменного фонда дляверяемых СИ в количестве не менее 50 % от Приложения №1 (предоставить справку бухгалтерии, заверенную печатью организации).
Исключено
Исключено
Исключено
Исключено

1. Наличие у Участника (соисполнителя, с которым заключен договор о совместном сотрудничестве) электролаборатории по видам измерений:
Виды испытаний и измерений до 1 кВ:
• измерения сопротивления заземляющих устройств, включая проверку цепей и наличие цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
• измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, кабелей, электропроводки и оборудования;
• проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью;
• проверка фазировки распределительных устройств напряжением до 1кВ и их присоединений;
• тестирование систем защиты от молний.

ООО «Региональный стандарт» несогласно с требованием к Исполнителю указанных в новой редакции технического задания, считает их незаконными и необоснованными по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Законодательство об обеспечении единства измерения не предусматривает наличие у Исполнителя осуществляющего поверку средств измерений электролаборатории по видам измерений:

- измерения сопротивления заземляющих устройств, включая проверку цепей и наличие цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
- измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, кабелей, электропроводки и оборудования;
- проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью;
- проверка фазировки распределительных устройств напряжением до 1кВ и их присоединений;
- тестирование систем защиты от молний.

Также считаем необоснованным требование о наличии у Исполнителя обменного фонда для поверяемых СИ в количестве не менее 50 %. По факту, это отдельный объект закупки о безвозмездной передаче во временное пользование средств измерений Исполнителя. Данная услуга ни как не может быть объединена с закупкой услуг по поверке средств измерений.

В случае не предоставления Участником закупки документов подтверждающих Требования Заказчика, заявка в соответствии с абзацем 3 пункта 2.6.6. Документации «Об открытых маркетинговых исследованиях в электронной форме» (извещение №32211864125) будет отклонена.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) при осуществлении закупки запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.

Прошу Вас приостановить проведении процедуры открытых маркетинговых исследований в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №32211864125 от 18.11.2022 г. и провести по данному факту внеплановую проверку.

Сведения об организаторе:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки»); Место нахождения, почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17; Электронный адрес: info@geh-zakupki.ru; Контактный телефон – 8 (495) 646-80-27.

Сведения о заказчике:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (ООО «Газпром теплоэнерго МО») Место нахождения: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Звездная, д.4, пом.76; Почтовый адрес: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Звездная, д.4, пом.76; Электронный адрес: info@50.gpte.ru;

Контактное лицо Холодов Александр Владимирович; телефон – +7 (495) 540-84-25 (доб. 50190), специалист отдела проведения регламентированных процедур: Антропова Анна Сергеевна; Контактный телефон – 8 (495) 646-80-27 (доб. 474); Электронная почта – aantropova@geh-zakupki.ru;

Сведения о закупке: Сайт единая информационная система, извещение о проведении электронного аукциона от 18.11.2022 г. г. № 32211864125.

Генеральный директор
ООО «Региональный стандарт»

Камнева С.Н.