

Исх.№ 22/09-2 от 22 сентября 2022 г.

Руководителю УФАС
по Санкт-Петербургу
Прохорову И.Е.

199004, г. Санкт-Петербург,
4-я линия Васильевского острова,
д.13, лит. А
Тел. 8 (812) 313-04-30

Жалоба на действия закупочной комиссии

Предмет и наименование закупки:

Запрос предложений в электронной форме на (22T0220050.0027) поставку комплекта приборов для испытания кабеля из сшитого полиэтилена для нужд ПО ЦЭС Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Запрос предложений, Закупка).

Порядковый номер закупки в Плане закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества на 2022 год – № 513.

Запрос предложений проводится на основании Распоряжения ПАО «Россети Северо-Запад» от «24» августа 2022 года № 509р.

Официальное Извещение о проведении закупки размещено (опубликовано) в Единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет «www.zakupki.gov.ru» (далее – ЕИС) (извещение от «25» августа 2022 года № 32211644803). Закупка проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет «www.tender.lot-online.ru» (далее – ЭТП) (извещение от «25» августа 2022 года № mg-sz22377DP).

Обществом с ограниченной ответственностью «СЕБА ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1187746352122, ИНН 7725485940) (далее-Заявитель) в рамках участия в закупке была подана заявка с номером № 87730 зарегистрированная в журнале регистрации- 06 сентября 2022 года.

В соответствии с Протоколом от 22 сентября 2022 г. № 3/32211644803 заседания постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению общих частей и проведению переторжки (далее-Протокол) заявка Заявителя на участие в процедуре была отклонена и в допуске Заявителю к процедуре закупки отказано на основании п.5.4.2. документации о закупке. Причиной отклонения заявки является несоответствие технических характеристик, заявленных участником закупки требованиям технического задания (приложение 2 к документации о закупке), а именно:

1. Требование Заказчика - Вес продукции 57 кг, предложение участника - 59 кг.
2. Требование Заказчика – Размер продукции 450 x 340 x 520 мм, предложение участника - 544 x 416 x 520 мм.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕБА ИНЖИНИРИНГ» с отклонением заявки и отстранением от процедуры закупки не согласно по следующим основаниям:

Установив столь жёсткие требования к весогабаритным размерам, не допускающие изменений в части улучшения характеристик представляемого оборудования, Заказчик допустил нарушения ст.34 «Закона о размещении заказов», выразившееся в ограничении количества участников размещения заказа. Отклонение веса и размеров продукции заявленной участником незначительно отличается от требуемого и не влияет на потребительские свойства, т.к. это переносная установка, не требующая монтажа в специально подготовленное пространство.

Кроме того, как следует из п.4.1. Технического задания Заказчика продукция должна соответствовать параметрам, указанным в Приложении № 1 данного технического задания, либо предложен аналог равноценный или превосходящий по качеству.

В соответствии с положениями ФЗ № 44 «О контрактной системе», заказчик обязан установить параметры эквивалентности-максимальные и минимальные значения показателей продукции, а также установить какие показатели нарушать нельзя. Соответственно, если в Техническом задании не указано по каким параметрам определять эквивалентность, любую продукцию можно считать эквивалентом (Решение ФАС России от 13.12.2017 № КГОЗ-424/17 номер закупки в ЕИС 0548100000217000022).

Поскольку в Техническом задании Заказчика вышеуказанные параметры эквивалентности не были указаны, следует считать, что продукция, предложенная Заявителем является аналогом, превосходящим по качеству и полностью соответствует условиям проведения закупки.

На основании вышеизложенного и руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации

ПРОШУ:

1. Рассмотреть по существу данное заявление и провести проверку изложенных в заявлении фактов нарушения законодательства о защите конкуренции и законодательства о закупочной деятельности.

2. В соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона «О защите конкуренции» осуществить приостановку электронных торгов проводимых Заказчиком в рамках вышеуказанной закупочной процедуры до рассмотрения настоящего заявления по существу.

3. Признать недействительным Протокол от 22 сентября 2022 г. № 3/32211644803 заседания постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению обших частей и проведению переторжки.

4. Обязать Заказчика повторно провести рассмотрение электронных заявок, поступивших для участия в процедуре закупки

Приложения:

1. Копия Документации о закупке на- 60 л. в 1 экз;
2. Копия Протокола от 22 сентября 2022 г. № 3/32211644803 на-7 л. в 1 экз;
3. Копия Технического предложения на 2 л., в 1 экз;
4. Копия Технического задания на 3 л., в 1 экз.