

№ 115/01
«30» июля 2020 гРуководителю
Московского УФАС России
Заявитель: ООО «ЛОТУС-Электроникс»,
ИНН 7731470815, КПП 773101001

Т. 8 495 660-36-12

ЖАЛОБА

на действия конкурсной комиссии Заказчика по оценке и анализу заявок (Протокол подведения итогов на участие в запросе предложений в электронной форме от 13.07.2020 №32009314210-01 от 24.07.2020г.)

Заказчик:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**Почтовый адрес:** 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1

Контактный телефон\факс: 7-495-739-77-39

Адрес электронной почты: zakupki@msk.vtb.ru

Ф.И.О. контактного лица: Захаров А.О., 8-800-2007799

Заявитель: ООО «ЛОТУС-Электроникс», Место нахождения: 121352, Москва, ул. Давыдовская, д. 12, корп. 71, e-mail: lotus@lotus-elec.ru, тел./факс: 8 495 660-36-12, контактное лицо: Моченов Дмитрий Игоревич т. 8 915 125-09-85**Размещаемый заказ** на право заключить договор на "Поставка источника бесперебойного питания, комплекта аккумуляторных батарей и выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ в помещении ГРЩ объекта Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, Перовское ш., д. 1, стр.3 (Извещение № 32009314210)**Обжалуемые действия (бездействия) заказчика:** Протокол рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме от 13.07.2020 №32009314210-01 от 24.07.2020г

Заявка Общества с ограниченной ответственностью «ЛОТУС-Электроникс» (437590) по итогам рассмотрения 1-ых частей заявок была отклонена ввиду не соответствия требованиям пункта 8 документации конкурентной процедуры закупки, а также пункта 4.4.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг в Банке ВТБ (ПАО), а именно: Заказчиком установлено требование: «требуемое расстояние от задней стенки ИБП до стены не должно быть более 300 мм»; участник закупки подтвердил соответствие данному требованию, между тем согласно информации из Руководства пользователя Kehua, данное расстояние должно быть не менее 800 мм, Таким образом, участник предоставил в Техническом предложении недостоверные сведения.



Не согласны с данным основанием по следующим причинам:
В Руководстве по эксплуатации на ИБП марки Kehua KR 3330, полученном нами от официального представителя торговой марки, АО Абсолютные Технологии, в п.3.2.3. сказано: « На месте установки должно быть достаточно свободного пространства для размещения ИБП. Обеспечьте не менее 300мм от задней стенки ИБП до стены».
Нами отправлено письмо-запрос по уточнению данного параметра в представительство компании Kehua в России. Данное письмо будет представлено в оригинале на заседании ФАС

Таким, образом, считаем. Что наша заявка была отклонена по ошибочным, предвзятым основаниям.

Просим отменить решение конкурсой комиссии заказчика по Протоколу 32009314210 от 24.07.2020г.

Генеральный директор

ООО «ЛОТУС-Электроникс»



Моченов Д.И.