

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
[to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

Копия: ЗАКАЗЧИКУ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города  
Москвы «Центр планирования семьи и репродукции  
Департамента здравоохранения города Москвы»  
Место нахождения: г. Москва, Севастопольский пр.д.24А  
Почтовый адрес: 117209, г. Москва, Севастопольский пр-т, 24а  
Номер контактного телефона: +7 (495) 332-13-09

ООО «АДМ-Техно»,  
Адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр. 2, этаж 3, пом. XVII, каб. 10

Исх. № 20212804-1 от 28.04.2021

#### Жалоба на положения аукционной документации.

1. **Организация, осуществляющая размещение (Заказчик):** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ", 117209, Москва, Севастопольский, ДОМ 24А, комн. А-122 ИНН 7727019543 КПП 772701001
2. **Фамилия, имя, отчество ответственного должностного лица:**
3. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «АДМ-Техно», ИНН: 7722484755. Адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр. 2, этаж 3, пом. XVII, каб. 10; **телефон:**
4. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)
5. **Номер извещения:** №32110225391.
6. **Наименование аукциона (объекта закупки):** Закупка источника бесперебойного питания с комплектующими в целях модернизации системы аварийного электроснабжения
7. **Дата и время опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** 23.04.2021 09:43 (МСК)
8. **Срок окончания подачи заявок:** 29.04.2021 09:00 (МСК)

Заказчиком объявлен АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на поставку источника бесперебойного питания с комплектующими в целях модернизации системы аварийного электроснабжения для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы» в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГБУЗ ЦПСИР ДЗМ в рамках Федерального закона от 18.07.2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».

В документации по проведению аукциона в электронной форме установлены положения, не позволяющие подготовить заявку, полностью соответствующую требованиям. Так как ряд установленных характеристик товара противоречат друг другу или не позволяют определить при каких условиях должно выполняться то или иное требование. *Вот несколько примеров:*

1. В техническом задании казано

<b>Название модели</b>	<i>МУЛЬТИПЛЕКС или эквивалент</i>
<b>Тип ИБП</b>	<i>двойного преобразования</i>
<i>ИБП МУЛЬТИПЛЕКС, 20 кВА или эквивалент, с возможностью резервирования по схеме N+1 или эквивалент, конфигурация 3-3, напряжение 400-400 предназначен для обеспечения качественной непрерывной работы защищаемого оборудования в случаях отклонения параметров тока основной сети от допустимых пределов или полного пропадания напряжения. Мощность, кВА/кВт: 20/20. Общее время автономной работы, мин: 35. Габариты (ШхГхВ) 600x800x2000 мм Масса, кг.: 800. Номинальное выходное напряжение, В: 380 / 400 / 415. Степень защиты корпуса: IP 20.</i>	

*А в пункте*

<b>Класс защиты, не менее</b>	<i>IP21</i>
-------------------------------	-------------

2. В техническом задании указано

<b>Время автономной работы мин. Не менее:</b>	<i>35</i>
---	-----------

3. В техническом задании прописано название - "ИБП МУЛЬТИПЛЕКС, 20 кВА" - у данного ИБП клеммы сзади.

В то же время в ТЗ указано

<b>Подключение кабеля с фронтальной стороны</b>	<i>наличие</i>
<b>Габариты СБП с встроенными АКБ (ШхГхВ), мм не более:</b>	<i>600x800x2000мм</i>

*Для выполнения требования по подключению кабеля с фронтальной стороны, необходимо устанавливать дин-рейку с клеммами вперед, что занимает больше места в стойке по высоте. Тогда невозможно выполнить требование по габаритам*

Кроме того, в требованиях к составу второй части заявки установлены документы с ссылкой на приложения, которых нет в составе документации. Также установлено требование к необходимости включения в состав второй части заявки документов (копии документов), подтверждающих соответствие участника процедуры закупки иным обязательным требованиям к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: **Действующая лицензия на осуществление медицинской деятельности (лабораторная диагностика, лабораторное дело, бактериология, гистология, лабораторная генетика) и соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление медицинской деятельности по работе с микроорганизмами III-IV групп патогенности.**

Будучи заинтересованным участником, мы подали соответствующие запросы на разъяснения положений документации, но Заказчик отказался давать разъяснения. От площадки получено соответствующее уведомление Причина отклонения: Запрос о даче разъяснений положений закупочной документации, направлен позднее сроков, установленных Положением Заказчика и Аукционной документацией.



В п 24.2 документации действительно установлено требование к порядку разъяснения документации 1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной документации. При этом Заказчик **вправе не осуществлять** такое **разъяснение** в случае, если указанный запрос поступил **позднее чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок** на участие в аукционе.

Но заказчик установил срок окончания подачи заявок 29.04.2021 в 09:00 (МСК). А извещение о закупке № 32110225391 размещено 23.04.2021 09:43 (МСК). Заказчик не оставил потенциальным участникам закупки возможности задать запросы на разъяснение. Так как с момента объявления до момента окончания подачи заявок участникам отводится менее 4 рабочих дней (в соответствии ГК РФ Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ).

Просим рассмотреть жалобу по существу и выдать обязательное к исполнению предписание Заказчику - привести документацию в соответствие с положениями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, действующим законодательством.

**Приложения:**

1. Документы, подтверждающие полномочия на подписание жалобы на 3 листах.
2. Копии запросов на разъяснения документации на 3 листах.

Генеральный директор

ООО «АДМ-Техно»