



Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТРЭК»/ ООО «СТАРТРЭК»

ИНН 6319188728, КПП 635001001, ОГРН 1146319012817

Юридический адрес: 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, дом 57, офис 2

Почтовый адрес: 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, дом 57, офис 2

р/сч 40702810629450001096 в филиале "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 042202824, к/сч 30101810200000000824

Тел 8 (846) 975 36 50, e-mail startrek.info@bk.ru

Исх. № 393

«30» декабря 2022 года

Куда: УФАС по Республике Башкортостан

Адрес: 450008, Республика Башкортостан,

г.Уфа, ул.Пушкина, 95

e-mail: to02@fas.gov.ru

Продублировано: ФАС России

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, ГСП-3

От кого: ООО «СТАРТРЭК»

446436, Самарская область,

г. Кинель, ул. Маяковского, д. 57, оф. 2

Жалоба на действия заказчика, конкурсной комиссии.

1. Заказчик:

Наименование Заказчика: ООО «Башкирские Распределительные электрические сети»

Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:

450096, г Уфа, ул. Комсомольская, дом 126,

Контактное лицо Заказчика: Нуримухаметов Э.И. Тел.: +7 (347) 2797209

E-mail: NurimukhametovEI@bashkirenergo.ru

2. Заявитель: ООО «СТАРТРЭК», ИНН 6319188728. Адрес: 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 57, оф. 2 телефон: 8 (846) 975 36 50, e-mail: startrek.info@bk.ru, контактное лицо: Ерушова Юлия Алексеевна.

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:

www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: 32211760392.

Способ осуществления закупки: Открытый тендер в электронной форме

Наименование закупки: Поставка вакуумных выключателей 10 кВ с номинальным рабочим током до 1000 А, включительно для нужд ООО "Башкирэнерго" 23-000054 (3123250)

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 13.10.2022

По мнению Заявителя требования закупочной документации нарушают положения Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и ст. 3 Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

4.Доводы жалобы:

В рамках участия в закупке № 32211760392 заявка участника ООО «СТАРТРЭК» была отклонена на основании протокола № 2023.ЦЗК000095/02 заседания Центральной закупочной комиссии АО «БЭСК» от 27.12.2022г.

Согласно утверждениям, указанным в данном протоколе, ООО «СТАРТРЭК» признается не соответствующим условиям открытого тендера, т.к. ООО «СТАРТРЭК»: Не соответствует п. 9.2, 9.3 ТЗ:

1. Не предоставлены протоколы испытаний (имеются только титульные листы) к сертификату соответствия, на предлагаемое к поставке оборудование;

2. п. 40 «Тип реконструируемой ячейки» с учётом п.6 «Способ установки ячейку» ОЛ 7 требуется осуществить поставку выключателя на существующий выкатной элемент К VI У (ОЛ 7), участник подтвердил необходимые требования. Участник предоставил габаритные размеры и опросной лист на ячейку К VI У (ОЛ 7). При этом участник не предоставил подтверждение наличия типового технического решения ретрофита (описание в ТУ или руководство по эксплуатации) в части возможности монтажа на существующий выкатной элемент К VI У (ОЛ 7) предлагаемых к поставке выключателей по данному лоту. Отсутствие типовых решений ведет к рискам некорректного монтажа узлов выключателя и механической блокировки от ошибочных операций;

3. По ОЛ 8 участник не предоставил схемы привязки цепей защиты и сигнализации к существующим схемам, и соответственно, не подтвердил необходимость/отсутствие необходимости в приобретении дополнительных реле. Приложено гарантийное письмо, что при выборе участника победителем будут предоставлены схемы вторичной коммутации, выполненные на основании представленных схем заказчика (ОРЗА ПО ОЭС). В связи с возможной необходимостью дополнительной установки промежуточных реле, участником, на этапе подачи предложения и при проведении дополнительных запросов, не были предоставлены для согласования измененные схемы РЗА с привязкой к действующим защитам, что, в свою очередь, может привести к риску неправильной работы действующих схем РЗА после монтажа выключателя и выходу из строя блока управления выключателя. Предлагается отклонить данное коммерческое предложение.

Однако данные утверждения не соответствуют действительности. Согласно допзапросам о предоставлении документов и информации полученным ООО «СТАРТРЭК» от Заказчика, вся запрашиваемая информация, в том числе и та на которую ссылается Закупочная комиссия в протоколе № 2023.ЦЗК000095/02 от 27.12.2022г. была предоставлена в адрес заказчика, что подтверждается ответами на замечания от 07.11.2022г., от 25.11.2022г., от 12.12.2022г., от 16.12.2022г. Таким образом, вся интересующая Заказчика информация была предоставлена в его адрес.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ООО «СТАРТРЭК» просит Ростовское УФАС России:

- признать жалобу ООО «СТАРТРЭК» обоснованной;
- отменить протокол заседания Закупочной комиссии № 2023.ЦЗК000095/02 от 27.12.2022г.

Приложения:

1. Документация о закупке
2. Допзапрос от 07.11.2022г. и ответ на него.
3. Допзапрос от 25.11.2022г. и ответ на него.
4. Допзапрос от 12.12.2022г. и ответ на него.
5. Допзапрос от 16.12.2022г. и ответ на него.
6. Протокол № 2023. ЦЗК000095/02 заседания Центральной закупочной комиссии АО «БЭСК» от 27.12.2022г.

Директор ООО «СТАРТРЭК»



С.И.Иваньков

Исполнитель:
Ерушова Ю.А.
8 846 975 36 50, e-mail: startrek.info@bk.ru