



ВИМАТЕК

194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д.72/1
Тел.: (812) 448-18-18
Факс: (812) 448-18-19
E-mail: info@vimatec.ru



«15» февраля 2021 года № 45

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
Сокращенное наименование: Московское УФАС России
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1 (вход со стороны Боярского переулка), м. Красные ворота
E-mail: to77@fas.gov.ru (не более 15 МБ)
Единый номер Управления: +7(495) 784-75-05
Факс: +7 (495) 607-31-41

В Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Квант» (ФГУП «НИИ «Квант»), почтовый адрес: 125438, Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 15.

Жалоба на документацию о проведении открытого запроса котировок в электронной форме.

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Квант» (ФГУП «НИИ «Квант»), почтовый адрес: 125438, Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 15.

2. Участник размещения заказа (заявитель): Акционерное общество «Виматек»(АО «Виматек»),
ИНН: 7802214659
место нахождения - 194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д.72/1
почтовый адрес - 195220, Санкт-Петербург, а/я 39



ВИМАТЕК

194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д.72/1
Тел.: (812) 448-18-18
Факс: (812) 448-18-19
E-mail: info@vimatec.ru



контактные лица – .

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:
www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: 32109964708.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет запроса котировок: право на заключение договора

Предмет договора: Закупка аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания

Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: 05.02.2021 (МСК).

Обжалуемые положения документации, суть жалобы:

В соответствии со Статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021)-далее 223 ФЗ:

6.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) **в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;**

2) **в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;**

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;



ВИМАТЕК

194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д.72/1
Тел.: (812) 448-18-18
Факс: (812) 448-18-19
E-mail: info@vimatec.ru



в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

В соответствии с разделом IV «Техническое задание» (Техническое задание на закупку аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания):

Рассмотрение эквивалентного товара Предложение эквивалентного товара рассматривается с характеристиками не хуже указанных в Техническом задании. **Для эквивалентного товара необходимо письменное подтверждение от ЗАО «Шнейдер Электрик» о возможности использования его в оборудовании APC by Schneider Electric.**

Статья 6 223-ФЗ не предусматривает наличие каких-то подтверждений для эквивалентного товара, за исключением самих характеристик товара (параметров эквивалентности). Вместе с тем в ней имеется прямой запрет на установление требований в описании объекта закупки, влекущих за собой ограничение конкуренции. У ЗАО «Шнейдер Электрик» отсутствуют какие-то обязательства перед участниками закупочных процедур. Данная компания не обязана выдавать такие письма даже, если оборудование подходит, тем более ЗАО «Шнейдер Электрик» не ограничен какими-то сроками в выдаче подобных писем, в то время когда закупки по 223-ФЗ строго регламентированы по срокам. **Считаем, что данное требование необоснованно и влечет за собой ограничение конкуренции. Аккумуляторы, соответствующие техническим характеристикам, установленным в документации, не могут не иметь возможности использования их в ИБП, в том числе в оборудовании APC by Schneider Electric.**

В соответствии с разъяснением № 3 от 15.02.2021г. :

*При разработке Технического задания учитывалось требование производителя, дословно, «При замене батарей используйте батареи или батарейные блоки того же **типа** и количества» («Руководство по эксплуатации ИБП Symmetra PX 250/500 кВт» (990-2748L-028) стр.51). В связи с этим был выбран конкретный тип аккумуляторов **V.V.Battery HRC 1234W**, установленных в батарейные блоки.*

*В Техническом задании представлены только основные характеристики закупаемых аккумуляторов и, из-за отсутствия доступа к полному техническому описанию батарейных блоков, не учтены их дополнительные характеристики. **Использование АКБ другого типа может привести к некорректной работе дорогостоящего оборудования или даже выходу его из строя.***

АО «Виматек» считает, что Заказчик подменяет понятие «**тип аккумулятора**» на понятия «**товарный знак**» и «**модель аккумулятора**».



ВИМАТЕК



194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д.72/1
Тел.: (812) 448-18-18
Факс: (812) 448-18-19
E-mail: info@vimatec.ru

В соответствии с декларацией соответствия на АКБ В.В.Battery HRC 1234W: аккумуляторная батарея торговой марки В.В.Battery серии HRC соответствует ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 22. Типы с регулирующим клапаном.

В ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 указано: **4.5 Требования к испытаниям**

Методы испытаний, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, указанным в 6.1-6.21, установлены в МЭК 60896-21.

Таким образом, батареи, подпадающие под действие настоящего стандарта (типа VRLA), рассматривают как "испытываемые в соответствии с МЭК 60896-21 и соответствующие установленным требованиям МЭК 60896-22".

Исходя из вышесказанного, АКБ В.В.Battery HRC 1234W относится к типу аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном (типа VRLA).

Учитывая требование Руководства по эксплуатации, «При замене батарей используйте батареи или батарейные блоки того же типа и количества» («Руководство по эксплуатации ИБП Symmetra PX 250/500 кВт» (990-2748L-028) стр.51) в Техническом задании необходимо указать тип аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном (типа VRLA) т.к. руководство по эксплуатации ИБП не говорит о том, что необходимо использовать конкретную марку и модель аккумуляторов.

АО «Виматек» считает, что вышеуказанные требования нарушают п. 2-3 статьи 3 Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг, Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ:

- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

а также пп. 2) п. 6.1 статьи 6 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее 223 ФЗ).

На основании вышесказанного, просим комиссию ФАС:

1. Приостановить закупку до рассмотрения жалобы;
2. Рассмотреть нашу жалобу в соответствии с действующим законодательством;
3. Выдать предписание Заказчику об устранении нарушений 223 ФЗ и внесении соответствующих изменений в закупочную документацию.

6. **Приложения к жалобе:**



ВИМАТЕК



194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д.72/1
Тел.: (812) 448-18-18
Факс: (812) 448-18-19
E-mail: info@vimatec.ru

- 1) Техническое задание на закупку аккумуляторных батарей для ИБП (в эл. виде);
- 2) ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015;
- 3) Декларация о соответствии на АКБ В.В.Battery HRC;
- 4) Документы, подтверждающие полномочия подписанта жалобы;
- 5) Скриншот ЭЦП подписанта жалобы.

Директор АО «Виматек» _____