

Индивидуальный предприниматель Фролов Сергей Васильевич
ОГРНИП 320682000013495 от 22.05.2020
ИНН 682971782358

Адрес местонахождения:
392551, Городской округ города Тамбов, д. Перикса, ул. Южная, д.20

Управление Федеральной антимонопольной
службы города Москвы
107078 г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4,
стр. 1

Заявитель:

Индивидуальный предприниматель Фролов
Сергей Васильевич
ОГРНИП 320682000013495 от 22.05.2020
ИНН 682971782358

Адрес местонахождения:
392551, Городской округ города Тамбов, д.
Перикса, ул. Южная, д.20
Телефон 8 9204763423
Эл. почта: frolov-s.tmb@mail.ru

Заказчик:

Федеральное государственное автономное
учреждение "Национальный медицинский
исследовательский центр "Межотраслевой
научно-технический комплекс
"Микрохирургия глаза" имени академика
С.Н. Федорова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Место нахождения: 127486, г. Москва, р-н
Бескудниковский, б-р Бескудниковский, дом
Д.59А
Почтовый адрес: 127486, г Москва, р-н
Бескудниковский, б-р Бескудниковский, дом
59А

Реестровый номер запроса предложений №
3231252919 (223-ФЗ)

Жалоба на положения документации о запросе котировок в электронной форме на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожаротушения в помещении архива в здании Тамбовского филиала ФГАУ "НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» № 3231252919 (223-ФЗ)

27.06.2023 на сайте госзакупок (<https://zakupki.gov.ru>) был размещен запрос котировок в электронной форме на право заключения договора **на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожаротушения в помещении архива в здании Тамбовского филиала ФГАУ "НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» № 3231252919 (223-ФЗ)**. Организация, осуществляющая размещение Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Место нахождения: 127486, г. Москва, р-н Бескудниковский, б-р Бескудниковский, дом Д.59А Почтовый адрес: 127486, г Москва, р-н Бескудниковский, б-р Бескудниковский, дом 59А, ИНН 7713059497, КПП 771301001, ОГРН 1027739714606. Ответственное должностное лицо: Протасов Дмитрий Вячеславович, адрес электронной почты: MNTK@mntk-tambov.ru, номер контактного телефона: +7 (475) 2559849 (далее Заказчик).

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЭТП «Торги 223».

Согласно проекту Контракта (п. 1.1.) Подрядчик обязуется осуществить выполнение работ по монтажу автоматической установки пожаротушения в помещении архива Тамбовского филиала ФГАУ "НМИЦ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, (далее – Работы) по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Рассказовское шоссе, д. 1. (далее – Объект), в объёме и сроки установленные Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Договору), рабочей документации, утверждённой Сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно п. 4 Технического задания все работы по монтажу автоматической установки пожаротушения в Учреждении должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией №21-57/22-АУП (Автоматическая установка пожаротушения).

К документации о закупке приложен проект: «Автоматическая установка пожаротушения» Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 21-57/22-АУП Заказчик: ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России Объект: Тамбовский филиал ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н.Федорова" Минздрава России по адресу г. Тамбов, Рассказовское шоссе, 1, являющемуся приложением к документации по Запросу котировок (далее Проект).

Согласно п. 2.2. Проекта проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды, в том числе в соответствии с СП 484.1311500.2020"Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; СП 486.1311500.2020"Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений,

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".

СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" **введены в действие с 01.03.2021 года.**

После введения в действие указанных сводов правил, их положения должны быть применимы ко всем проектируемым объектам.

В противоречие действующим нормам п. 2.4. Проекта указывает, «на объекте технически и экономически целесообразна установка локально-поверхностного или локально-объемного тушения очагов пожара», далее в Проекте указано «согласно СП 85.1311500.2020 п.5.4,п.6.1.1 принимаем установку пожаротушения **тонкораспылённой водой модульного типа (МУПТВ "ТРВ-Гарант-50-145")**».

Вместе с тем, в соответствии с требованием п. 6.4. свода правил СП 484.1311500.2020, гидравлический расчет установок пожаротушения тонкораспыленной водой должен производиться по методике производителя или иной организации, верифицированной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по нормативно-правовому регулированию в области обеспечения пожарной безопасности.

В дополнение к требованиям раздела 6.4. СП 484.1311500.2020 при проектировании АУП-ТРВ допускается руководствоваться стандартами организации, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-паровому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.

Указанное согласование с МЧС России осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке разработки органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения, утвержденной приказом МЧС России от 16.03.2007 №140 (далее Инструкция).

Согласно п. 33 Инструкции несогласованный и незарегистрированный нормативный документ (стандарт организации), как не введенный в действие применяться не может.

На основании выше изложенного считаю, что Проект разработан с нарушениями действующих норм пожарной безопасности, а именно:

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме". Правила противопожарного режима в Российской Федерации отменено и в настоящее время не действует.

- Проектом не учтены требования по обеспечению пожарной безопасности новых сводов правил введенных в действие с 01 марта 2021 г.

Согласно сведений, имеющихся у Заявителя, установка пожаротушения **тонкораспылённой водой модульного типа (МУПТВ "ТРВ-Гарант-50-145") не прошла согласование МЧС России и не может применяться при выполнении работ на объекте.**

Согласно ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства РФ,

ПРОШУ:

1. Отменить закупку (запрос котировок в электронной форме) **на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожаротушения в помещении архива в здании Тамбовского филиала ФГАУ "НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» № 3231252919 (223-ФЗ).**

2. Обязать Заказчика привести документацию о закупки в соответствии с нормами о противопожарной безопасности, действующими в РФ на момент проведения закупки.

3. До рассмотрения настоящей жалобы приостановить проведение закупки (запроса котировок в электронной форме) № 3231252919 (223-ФЗ).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Письмо Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.
2. Проект №21-57/22-АУП (Автоматическая установка пожаротушения).
3. Документация о запросе котировок в электронной форме.

ИП Фролов С.В.