

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
to78@fas.gov.ru

От кого: ООО «Иннион»
Адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская
12/44
E-mail: info@innion.ru

Номер извещения в ЕИС 32211964818

**Жалоба на действия заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии**

(по Федеральному закону №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц")

1. Заказчик: Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго».

Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 197227, г. Санкт-Петербург, ул.
Гаккелевская, дом д. 21, корпус литера А.

Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов Степанова Татьяна
Александровна, тел. (812) 595-33-46, эл. адрес: Stepanova.TA@lenenergo.ru,
начальник отдела подготовки и проведения конкурсов Парфенов Николай
Николаевич, тел. (812) 494-32-93, эл. адрес: Parfenov.NN@lenenergo.ru.

2. Заявитель жалобы: ООО «Иннион»

ИНН: 7842505887.

Адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская 12/44

телефон: 8-812-454-22-55

e-mail: info@innion.ru

контактное лицо: Николаева Наталья Вячеславовна

**3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о
размещении заказа: <https://tender.lot-online.ru/>**

4. Номер извещения в ЕИС 32211964818.

Наименование закупки: Приобретение указателей прохождения тока короткого замыкания на КЛ с шкафами телемеханизации для филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети" в количестве 100 комп. (222000).

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 17.12.2022 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 09.01.2023 11:00 (МСК).

Дата подведения итогов конкурса: 26.01.2023 (МСК).

5. По мнению Заявителя, документация о закупке содержит положения нарушающие требования, уставленные в ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Закон о закупках).

6. Доводы жалобы:

17.12.2022 года опубликовано извещение о проведении ПАО «Россети Ленэнерго» закупки: Приобретение указателей прохождения тока короткого замыкания на КЛ с шкафами телемеханизации для филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети" в количестве 100 комп. (222000).

Закупочная документация составлена с нарушениями Закона о закупках:

1. Сроки поставки фактически не определен.

В техническом задании, пункт 7, указан период поставки оборудования - *в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявки от ПАО «Россети Ленэнерго» на поставку.*

При этом расчет стоимости сделан на основе КП ООО «Иннион» № 63 от 15.12.21 года, в котором срок поставки оборудования указан - до 50 рабочих дней с момента заключения договора. Таким образом, указанные сроки являются абсолютно неопределенными и открывают широкие возможности для злоупотребления должностными полномочиями.

2. Требование аттестации оборудования

Включение в Закупочную документацию требования о прохождении аттестации оборудования в ПАО «Россети» грубо нарушают нормы и требования статей 1 и 3 Закона о закупках в части обеспечения добросовестной конкуренции, равноправия, справедливости, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, а также сужает круг претендентов (участников закупки).

В пункте технического задания Приложение № 1 «Аттестация ПАО «Россети»»- наличие экспертного заключения согласно Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети».

При этом, необходимо отметить, что Заказчик вносит обязательное требование о наличии аттестации в ПАО «Россети» индикаторов повреждения КЛ, в условиях, когда ни одного аттестованного индикатора повреждения КЛ нет. Ссылка на перечень аттестованного оборудования ПАО «Россети»:

https://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/razdel_II_28.11.2022.pdf

3. Ограничение конкуренции в ТЗ

3.1. При сравнении технического задания и техничек характеристик оборудования, одного из производителей индикаторов короткого замыкания, выяснилось, что закупочная документация составлена под конкретного производителя, а именно ООО МНПП «АНТРАКС». Ссылка на сайт с техническими характеристиками индикаторов тока ООО МНПП «Антракс»:

<https://antraks.ru/produktsiya-n/universalnoe-ustrojstvo-monitoringa-n/tekhnicheskie-kharakteristiki-linejki-a-signal>

Например:

- Количество подключаемых датчиков
- Ток срабатывания
- Питание

3.2. Отдельное требование технического задания:

Совместимость со СКАДА-системой СК-11 – Поставляемая продукция должна иметь возможность реализации приема-передачи данных с программной платформой СК-11, что должно быть подтверждено соответствующим письмом производителем СКАДА-СК-11.

Однако ранее было требование-работы оборудования в стандартных протоколах передачи данных. В этих условиях требования каких-либо дополнительных писем, подтверждающих работоспособность при передаче данных в стандартных протоколах является навязанным лишним требованием, ограничивающим конкуренцию.

3.3. Составление заказчиком закупочной документации, ограничивающей конкуренцию.

В техническом задании указаны конкретные техничек характеристики, а не диапазоны.

- 3.4. В закупочной документации включено требование, полностью исключающее возможность участником закупки предоставить аналогичную продукцию, а именно:

«В случае предложения аналогичной продукции – предоставить письмо о готовности внести изменения в проектную документацию и согласовать вносимые изменения в проектную документацию с проектной организацией, выдавший проект, а также с Заказчиком. Если при проектировании возникают любые дополнительные строительные-монтажные работы, требуются дополнительные материалы любого вида и типа (кабель и т.д.), не предусмотренные ранее выданной в производство работ проектной документацией, поставщик обязуется выполнить данные работы и поставить данные материалы за собственные средства.»

При этом в Закупочной документации отсутствуют данные проектной документации, в которую участник закупки должен гарантировать внесение за свой счет изменений.

4. Не соответствие титула закупки и наименования закупки.

В пункте 4 Технического задания указан следующий состав закупки:

«Указатель прохождения тока короткого замыкания на КЛ с устройством сбора и передачи данных (УСПД).

Состав комплекта: устройство мониторинга- 2 шт., датчик – 6 шт., УСПД.»

При этом нигде в закупочной документации не указано, что за устройство мониторинга требуется заказчику, какими техническими параметрами должно обладать устройство мониторинга, притом, что к указателю прохождения тока короткого замыкания указаны конкретные технические характеристики вплоть до массогабаритных параметров, что также ограничивает конкуренцию.

Отсутствие в закупочной документации описания устройства мониторинга является нарушением заказчиком ч. 6.1 ст. 3, ч. 10 ст.4 Закона о закупках.

Руководствуясь вышеизложенным, прошу:

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", прошу Санкт-Петербургское УФАС России:

1. Указать конкретные сроки поставки адекватному объёму и сложности изготовления оборудования, с учетом сроков сдвига процедуры.

2. Выдать Заказчику предписание на устранение допущенных нарушений при проведении Закупки, путем внесения изменений в Документацию о закупке.
3. Привести закупочную документацию, в части Технического задания, в соответствие с Законом о закупках. Составить ТЗ со снятием ограничений для участия производителей, отличных от ООО МНПП «Антракс».
4. Привести титул закупки в соответствии с ТЗ.

Приложения:

Копия Устава ООО «Иннион» на 14 л.,
Копия приказа о назначении директора ООО «Иннион» на 1л.
Копия протокола о продлении полномочий директора ООО «Иннион» на 1л.,
Копия КП ООО «Иннион» 1л.

«30» декабря 2022 года

Генеральный директор
ООО «Иннион»  Айнбунд Б.М.