

МУП «Владимирводоканал» г. Владимира

E-mail: zakaz.vladvodokanal@bk.ru

01.12.2020

03/6936-тоа

Уведомление

**Уведомление
о поступлении жалобы и приостановлении закупки
Дело № 033/07/3-1128/2020**

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ИП Вильшонкова А.Г. (вх. № 8172 от 27.11.2020) на действия заказчика и организатора торгов – МУП «Владимирводоканал» города Владимира при проведении аукциона в электронной форме «Поставка задвижек чугунных с обрешиненным клином с электроприводом», участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение № 32009648366).

На основании части 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» требуем приостановить проведение вышеуказанного аукциона в электронной форме до рассмотрения жалобы по существу, в том числе заключение договора.

Как следует из жалобы, МУП «Владимирводоканал» на сайте Единой информационной системы 05.11.2020 опубликовало документацию о проведении закупки задвижек чугунных с обрешиненным клином с электроприводом в форме аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

16.11.2020 на электронной площадке был размещен протокол рассмотрения первых частей заявок, согласно которому заявка ИП Вильшонкова А.Г. была отклонена. Причиной отклонения заявки ИП Вильшонкова А.Г. стало несоответствие указанной в предложении продукции требованиям Технического задания по показателю «Рабочее давление». В документации параметр «Рабочее давление» был установлен равным 1,0 МПа.

Как указывает заявитель жалобы, в заявке предлагались к поставке задвижки с параметром «Рабочее давление» равным 1,6 МПа, что позволяет выдерживать давление и 1,0 МПа тоже. С точки зрения монтажа данной задвижки на трубопровод имеет значение ее строительная длина, а также возможность присоединения к ответным фланцам.

Строительная длина задвижек регламентируется ГОСТ 3706-93. Данный параметр у задвижек с обрезиненным клином DN 150 PN 16 и DN 150 PN 10 идентичен, что подтверждается табл. 1 (столбец 0,6-1,0-1,6, ряд 3**) соответствующего стандарта.

Возможность фланцевого присоединения (число отверстий для крепежных изделий, диаметр отверстий, расположение осей отверстий (D1), размеры уплотнительных поверхностей) регламентируется ГОСТ 33259-2015. Вышеуказанные параметры для фланцев DN 150 PN 16 и DN150 PN 16 идентичны, что подтверждается табл. №№ 2 - 9 ГОСТ 33259-2015. Соответствие данному стандарту ИП Вильшонков А.Г. задекларировал в первой части заявки.

По мнению заявителя, организатор закупки/комиссия по закупкам ограничили перечень участников закупки и необоснованно снизили конкуренцию.

Сообщаем, что информация о поступлении жалобы ИП Вильшонкова А.Г. размещена на сайте Владимирского УФАС России по адресу <http://vladimir.fas.gov.ru> в разделе «Решения».

Рассмотрение жалобы ИП Вильшонкова А.Г. состоится **04 декабря 2020 в 14 часов 00 минут** посредством видеоконференции. Для участия в указанное время перейдите по ссылке: <https://fas2.tconf.rt.ru/c/7452829779>.

Заказчику и организатору закупки – МУП «Владимирводоканал» г. Владимира, в срок не позднее **17 часов 00 минут 03 декабря 2020 года** необходимо подтвердить возможность участия с направлением на адрес электронной почты to33-tkacheva@fas.gov.ru документов, подтверждающих полномочия представителя.

Заказчику и организатору закупки – МУП «Владимирводоканал» г. Владимира в срок **до 03.12.2020** необходимо представить во Владимирское УФАС России мотивированный отзыв на жалобу

Организатор проведения торгов, которому в порядке, установленном частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным в соответствии с частью 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

Согласно части 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Председатель Комиссии

<...>