

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТД ТЭТА»

300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д.3,офис «422»

ОГРН 1167154077727

ИНН 7106055468 КПП 710601001;

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА

БИК 044525092

Р/С 40702810670010009262 К/С 30101810645250000092

№ 03-1480

Московское УФАС

Дата: 27.11.2020

Жалоба на действия заказчика по осуществлению закупок.

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: 32009722231

Наименование аукциона: Поставка комплекса хладо-энергоснабжения и мониторинга окружающей среды для серверной комнаты (для кластера обработки данных) для нужд ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 2021 году

Адрес заказчика: Российская федерация, 117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОСТРОВИТЯНОВА, дом 1

Почтовый адрес: Российская федерация, 117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОСТРОВИТЯНОВА, дом 1

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 26.11.2020

Заказчик

Уважаемая комиссия ФАС. Мы считаем, что в данной закупке присутствуют признаки картельного сговора.

Первое, на что просим обратить внимание- это обязательное требование к участникам закупки, а именно, закупка для СМП.

Второе- несоответствие кодов ОКПД2 закупаемой продукции. Заказчик в техническом задании прописал требования к системам кондиционирования (соответствует ОКПД2), фальшполы (не соответствует группе 28.25), серверный шкаф (не соответствует ОКПД2), серверное шасси и серверное лезвие (ОКПД2 26.20.15). Прошу заметить, что стоимость серверного оборудования не меньше стоимости остального оборудования по данному контракту. Так же, обратите внимание на то, что системы кондиционирования никак не могут быть связаны с серьезным, дорогим серверным железом. Исходя из этого, создается впечатление, что заказчик уже с кем то договорился, так как ни один субъект малого и среднего предпринимательства не работает одновременно и с серьезным промышленным оборудованием, а прецизионный кондиционер таким является, и с серьезным и дорогим серверным оборудованием, так как это весьма разные товарные группы.

Исходя из вышесказанного

ПРОСИМ:

1. Обязать заказчика отменить закупку и разделить её в соответствии с товарными группами и классификаторами ОКПД2 и ОКВЭД.
2. Выписать предписание заказчику за нарушение законодательства.
3. Провести внеплановую проверку заказчика на факт коррупционного сговора. Проверить КП на факт аффелированности участников.