



Исх. № 852 от 02.06.2022 г.

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю

Адрес: 660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81"Д"

Телефон/факс: (391)211-00-00

факс: (391)211-01-14

E-mail: to24@fas.gov.ru

От кого: **ООО «ПАРМА»**,

ИНН 7812045760,

Адрес: 198216, г. Санкт-Петербург

Ленинский проспект дом № 140,

литер А, помещение 15Н

ЖАЛОБА

Жалоба на действия (бездействия) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, комиссии по осуществлению закупок при проведении процедуры закупки – определения исполнителя в порядке статьи 3.4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

1. **Заказчик:** АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Место нахождения: 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А Почтовый адрес: 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.
2. **Организатор закупки:** ООО «Сибирская генерирующая компания» Место нахождения: 115054, РФ, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, строение 5, этаж 2, помещение V, комната 1; Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, строение 5, этаж 2, помещение V, комната 1.
3. **Участник закупки (заявитель):** ООО «ПАРМА», ИНН: 7812045760. Адрес: 198216, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.140, лит А, помещение 15Н; телефоны для связи: (812) 346-86-10 доб 196; факс: (812) 376-95-03; e-mail: parma@parma.spb.ru; контактное лицо: Сапожков Владимир Валерьевич.
4. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru
5. **Номер извещения:** Закупка №3555-2022-ИП-КрФ.
Дата размещения извещения о закупке: 22.04.2022.
6. **Способ закупки:** Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
7. **Предмет договора:** Выполнение проектирования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ (выполнение комплекса работ «под ключ») по объекту

ООО «ПАРМА»

Россия, 198216, Санкт-Петербург,

Ленинский проспект, 140, лит А., пом. 15Н.

Тел.: (812) 346-86-10, **факс:** (812) 376-95-03,

e-mail: parma@parma.spb.ru

ИНН: 7812045760, **КПП:** 780501001

www.parma.spb.ru

РАЗРАБОТКА. ПРОИЗВОДСТВО. СЕРВИС. ИНЖИНИРИНГ

- Цифровые регистраторы аварийных процессов
- Системы мониторинга переходных режимов
- Оборудование релейной защиты и автоматики
- Регистраторы показателей качества электроэнергии
- Вольтамперфазометры

«Модернизация регистратора аварийных событий РАС «НЕВА» на блоках № 9, 10» для нужд филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» (Закупка №3555-2022-ИП-КрФ).

8. Обжалуемые действия (бездействие) Заказчика при проведении процедуры закупки – определения исполнителя в порядке статьи 3.4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ:

30.05.2022 Был опубликован протокол заседания Центральной Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» №37/КрФ «Протокол рассмотрения первых частей заявок». В решении данного протокола изложены итоги рассмотрения первых частей заявок конкурса в электронной форме: заявка с порядковым номером 831489 отклонена. Основание для отклонения: несоответствие обязательным условиям закупки: - Критическое несоответствие заявки техническому заданию (несоответствие предлагаемых технических решений техническому заданию - применение на блоках №9, 10 оборудования РАС «ПАРМА», при работе всей остальной станции на РАС «НЕВА» повлечет невозможность одновременной работы этих РАС из-за несовместимости программного обеспечения. Перевод остальной станции с РАС «НЕВА» на РАС «ПАРМА», для обеспечения совместимости, не предусмотрено техническим заданием) на основании технического заключения.

Мы считаем, что приведенное основание для отклонения неправомерно:

1) В протоколе рассмотрения первых частей заявок не приведены технические параметры, характеристики, а также функции по которым делается вывод о несоответствии предлагаемых технических решений (РАС «ПАРМА РП 4.11») техническому заданию.

Оборудование РАС «ПАРМА РП 4.11» соответствует всем требованиям, приведенным в техническом задании на закупку, и обеспечивает полностью выполнение цели работ данной закупки: модернизации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58601-2019 «Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования». Технические параметры РАС «ПАРМА РП 4.11» перечислены в техническом предложении (в составе первой части заявки на закупку) ООО «ПАРМА».

2) В протоколе рассмотрения первых частей заявок указано, что применение на блоках №9, 10 оборудования РАС «ПАРМА», при работе всей остальной станции на РАС «НЕВА» повлечет невозможность одновременной работы этих РАС из-за несовместимости программного обеспечения. Данный вывод не

ООО «ПАРМА»

Россия, 198216, Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, 140, лит А., пом. 15Н.
Тел.: (812) 346-86-10, **факс:** (812) 376-95-03,
e-mail: parma@parma.spb.ru
ИНН: 7812045760, **КПП:** 780501001
www.parma.spb.ru

РАЗРАБОТКА. ПРОИЗВОДСТВО. СЕРВИС. ИНЖИНИРИНГ

- Цифровые регистраторы аварийных процессов
- Системы мониторинга переходных режимов
- Оборудование релейной защиты и автоматики
- Регистраторы показателей качества электроэнергии
- Вольтамперфазометры



подтверждается никакими протоколами испытаний либо другими техническими документами.

ООО «ПАРМА» доводит до Вашего сведения, что применение на блоках №9, 10 оборудования РАС «ПАРМА РП 4.11» не может повлечь невозможность одновременной работы всех РАС на объекте, так как РАС является автономным устройством и его работа не зависит от работы других устройств на объекте, в том числе и существующей системы РАС «НЕВА». РАС «ПАРМА РП 4.11» соответствует всем требованиям ГОСТ Р 58601-2019 и выполняет все функции, изложенные в нем и в Техническом задании закупки.

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что в документации на закупку приведена форма 2: «Техническое предложение на выполнение работ / оказание услуг». В примечании к которой есть инструкция по заполнению данной формы, а именно в пятом пункте указано: «В случае, если в Техническом задании и Документации встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой "или эквивалент"». Предложенное нами в составе заявки оборудование ПАРМА РП 4.11 является эквивалентом, это не нарушает требования данного конкурса. Эквивалентность ПАРМА РП 4.11 оборудованию, подлежащему модернизации подтверждается параметрами, изложенными в составе нашего технического предложения.

Вышесказанное является нарушением п.1.3 Статьи 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений. Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ, а именно: нарушение порядка определения победителя.

Приложение:

1. Протокол ЦЗК 37 КрФ от 27.05.2022 (Закупка 3555-2022-ИП-КрФ).
2. Документация о конкурентной закупке. Технические требования.
3. Техническое предложение.
4. Документация о конкурентной закупке. Формы Сводная таблица.
5. Руководство по эксплуатации на регистратор электрических процессов цифровой «ПАРМА РП4.11».
6. Описание типа средства измерения №5233-13 РП4.11.

Директор
ООО «ПАРМА»

Д.В.Сулимов

Исполнитель: Старшов А.А. 8 (812) 346-86-10, доб. 191 моб.тел: 8-965-090-57-48 Mailto: starshov@parma.spb.ru

ООО «ПАРМА»

Россия, 198216, Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, 140, лит А., пом. 15Н.
Тел.: (812) 346-86-10, **факс:** (812) 376-95-03,
e-mail: parma@parma.spb.ru
ИНН: 7812045760, **КПП:** 780501001
www.parma.spb.ru

РАЗРАБОТКА. ПРОИЗВОДСТВО. СЕРВИС. ИНЖИНИРИНГ

- Цифровые регистраторы аварийных процессов
- Системы мониторинга переходных режимов
- Оборудование релейной защиты и автоматики
- Регистраторы показателей качества электроэнергии
- Вольтамперфазометры