



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ»
(АО «НИИЭП»)**

Писарева ул., д. 53, Новосибирск, 630005
Телетайп: ТАЙМ
Телефон: (383) 216-05-52
Телефакс: (383) 216-05-58
E-mail: niiep@oaoiiiep.ru
ОКПО 07518208; ОГРН 1115476164616
ИНН/КПП 5406695419/540601001

«14» июля 2020 г.

№ 4263/873

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю
660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81 "Д"

От кого: АО «НИИЭП»
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53.

Жалоба

на действия (бездействия) организатора торгов

Заказчик: ПАО «МРСК СИБИРИ» **Адрес:** 660021 г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», контактные телефоны: (391) 274-41-42, (391) 274-41-42, адрес электронной почты: Krukov_AA@rosseti-sib.ru

Участник закупки (заявитель): АО «НИИЭП», **ИНН:** 5406695419 . **Адрес:** 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53. **телефоны для связи:** (383) 216-73-14; **факс:** (383) 216-05-58; **e-mail:** niiep@oaoiiiep.ru.; **контактное лицо:** Кудряшов Владимир Николаевич.

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Номер извещения: №32009067701

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 06.07.2020 г.

Наименование закупки: «Поставка реклоузеров 6-35 кВ для нужд ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».

Доводы жалобы:

06.07.2020 г. был опубликован Протокол № 20-1008/32009067701/7 рассмотрения заявок на участие в процедуре на право заключения договора поставки реклоузеров 6-35 кВ для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Омскэнерго». На основании данного протокола АО «НИИЭП» было отказано в допуске к участию в процедуре, по следующим основаниям:

1. отсутствие заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» (в том числе полнотекстовая версия), (несоответствие разделу 5.1 Технического задания, а также требованиям п.14 Приложение № 2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»;

2. габаритные размеры шкафа управления предлагаемого аналога не соответствуют требованиям п. 5.6. приложения 2 к Техническому заданию закупочной документации.

Считаем решение конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

1) требований, которые регламентируют габаритные размеры шкафа управления, нормативными документами (ГОСТ, стандартами ПАО «Россети», другими нормативно-техническими документами) не установлено. При этом, заявленные габаритные размеры шкафа управления сопоставимы с требуемыми, а их отклонение не влияет на функциональные и качественные характеристики реклоузера, а также на безопасность эксплуатации оборудования и опоры, на которую оно устанавливается.

Сравнительный анализ габаритных размеров шкафов управления, организаций участников, приведен в таблице:

Параметр	Требование ТЗ	Техническое предложение АО «НИИЭП»	ООО «Таврида Электрик Новосибирск»
Габариты шкафа управления, Ш x В x Г, мм, не более (п. 5.6 приложения 2 к ТЗ)	800 x 500 x 300	646 x 714 x 336 (заявка отклонена)	620x 820 x 410* (заявка допущена)

* габариты шкафа управления TER_RecUnit_RC5 (RU) производства Таврида Электрик (по данным эксплуатационной документации)

Кроме того, габариты шкафа управления производства «Таврида Электрик» (по данным эксплуатационной документации) не соответствуют требованиям Технического задания, однако, заявка ООО «Таврида Электрик Новосибирск» признана соответствующей требованиям, а ООО «Таврида Электрик Новосибирск» допущено комиссией к участию в процедуре.

2) согласно п.14 Приложения № 2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»):

1	Наличие аттестации оборудования, материалов и систем, рекомендованных для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети». ¹	Заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (в том числе полнотекстовая версия), при наличии подтверждающей информации на сайте: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/
---	--	---

¹ В случае отсутствия у Участника закупки документа, подтверждающего прохождение аттестации в ПАО «Россети», при условии соответствия в полном объеме всем остальным требованиям закупочной документации и, одновременно, отсутствия трёх или более позиций аналогичного оборудования в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованного для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (по данным сайта <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>) Конкурсной комиссией может быть принято решение о допуске Участника с неаттестованным оборудованием только при наличии положительного решения Комиссии ПАО «МРСК Сибири» по допуску оборудования, материалов и систем (информация о порядке работы комиссии размещена на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» <http://www.mrsk-sib.ru/> в разделе Закупки/Управление закупочной деятельностью).

Так как на дату проведения закупки в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованного для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (по данным сайта <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>), отсутствовали три или более позиции аналогичного оборудования, а заявка АО «НИИЭП» (с учетом приведенных выше, в части габаритов шкафа управления, доводов) в полном объеме соответствует требованиям закупочной документации, у Конкурсной комиссии отсутствовали основания для отклонения заявки АО «НИИЭП» (Участника) на участие в закупочной процедуре с неаттестованным оборудованием.

В соответствии с ч.1 ст. 3 ФЗ № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В силу ч. 1. Ст. 17 Закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах, если иное не установлено федеральным законом.

В нарушение вышеуказанных норм заказчиком установлены необоснованные требования, которые не влияют на функциональные и качественные характеристики реклоузеров, а также на безопасность эксплуатации и являются недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации:


ПРОШУ:

1. Отменить Протокол №20-1008/32009067701/7 от 06.07.2020 г. о рассмотрении заявок на участие в процедуре.
2. Выдать Заказчику, в результате действий которого, нарушаются права и законные интересы Заявителя обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

Приложение:

1. Извещение №32009067701 о проведении процедуры.
2. Копия технического задания - 1 экз.
3. Копия технического предложения АО «НИИЭП - 1 экз.
4. Копия протокола № 20-1008/32009067701/7 рассмотрения заявок на участие в процедуре.
5. Копия доверенности № 17 от 05.06.2020 г. на Кудряшова В.Н.

Представитель по доверенности



В.Н. Кудряшов