

2) Кинематическая вязкость при 40 гр. С, мм²/с - 2,000-4,500. Этот показатель так же зависит от многих факторов, которые никак не могут быть спрогнозированы и именно по этому в ГОСТе указано не конкретное значение, а диапазон значений.

Так же мы хотим отметить, что в силу неизвестных обстоятельств заказчик сформировал техническое задание с ошибками, которые вводят в заблуждение потенциальных участников закупки. Заказчик, ссылаясь на свое техническое задание и на ГОСТ 32511-2013 противоречит сам себе. И любое указанное значение будет противоречить либо ГОСТу 32511-2013, либо техническому заданию.

В качестве примера рассмотрим следующий показатель - Цетановое число. Заказчик не корректно описывает необходимый показатель: в первой графе он указывается: «**Цетановое число, не**», во второй графе указывается запрашиваемый показатель: «**Менее 51,00**». В ГОСТе в первой графе указаны следующее значение : «**Цетановое число, не менее**», далее идет требуемый показатель: «**51,0**». Данная неточность вводит в заблуждение потенциального участника торгов. Подобных ошибок в техническом задании насчитывается **десять**.

Некорректно составив техническое задание, Заказчик нарушил статью 3 в части 6.1, 223 Федерального Закона РФ о принципах и основных положениях закупки товаров, работ, услуг.

Просим рассмотреть факты нарушения, принять меры по их устранению и признат победителем тендерной процедуры ООО Торговый Дом «Дизель-Юг», в случае невозможности принять данное решение просим вас аннулировать тендерную процедуру.

Приложение №1 – ГОСТ 32511-2013

Приложение №2 – Описание поставляемого товара

Приложение №3 – Спецификация заказчика

Приложение №4 – Электронный адрес тендерной процедуре.

Приложение №5 – Реквизиты заявителя

Директор
ООО ТД «ДЮ»

М.П.