



**ООО "СБ-Сервис"**

Инжиниринговые  
системы

ИНН 7816538090 КПП 781001001

[info@gk-technotek.ru](mailto:info@gk-technotek.ru)

+7 (812) 676-34-28 +7 911 925-15-09

г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, бц Собрание

---

**В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу**

199004, Санкт-Петербург 4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А

Е-mail: [to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru)

**Заказчик:** САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Место нахождения:

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.15

Номер контактного телефона:

+7 (812) 2441820, доб.: 1563

Адрес электронной почты: [od14@spbget.ru](mailto:od14@spbget.ru)

**Заявитель жалобы:** ООО «СБ-Сервис»

Место нахождения и почтовый адрес: 196084, город Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, пом. 1214-2

ОГРН 1127847255601 ИНН 7816538090, КПП 781001001

Адрес электронной почты: [otdel\\_research.technoteck@bk.ru](mailto:otdel_research.technoteck@bk.ru)

Контактный телефон: 8-981-853-74-00

## ЖАЛОБА

на действия заказчика при рассмотрении  
заявок участников закупки № 32313136470.

### **ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ:**

**Электронный адрес:** <https://lot-online.ru/>

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОРГАХ:**

**Номер извещения:** 32313136470

**Форма торгов:** Электронный аукцион

**Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по ремонту (частичный) систем противопожарной защиты (ремонт внутреннего противопожарного водопровода, замена ограждающих конструкций с требуемым пределом огнестойкости) в здании производственного корпуса ОСП "Троллейбусный парк №6" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 12

**Начальная (Максимальная) цена контракта** 8 789 116,51 рубль

### **Доводы жалобы:**

15.01.2024 в соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке № 32313136470 заявка заявителя жалобы № 230381 была отклонена.

## Причина отклонения:

- не соответствует требованиям документации, а именно:

Согласно п.26 Информационной карты (часть II Документации об аукционе в электронной форме), **первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки. Из текста предложения (представленного участником в свободной форме), должно следовать, что подача заявки является принятием всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности Участника закупки и Победителя закупки;**

Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки также должно содержать в себе наименование каждой позиции товаров с указанием страны происхождения, а также функциональные, технические и эксплуатационные характеристики поставляемого товара либо используемого товара при оказании услуг/выполнении работ **(по рекомендуемой форме 1)**, соответствующие требованиям, установленным в Техническом задании.

Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара, используемого при выполнении работ размещены в Приложении №2 к Техническому заданию.

В соответствии с п. 3.3.2 Части 1 Документации сведения, содержащиеся в заявках участников закупки, должны быть достоверными и не должны допускать двусмысленных толкований. Заказчик обязан отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с участником электронного аукциона в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником на любом этапе проведения процедуры электронного аукциона до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора.

Согласно п.5.4 Части 1 Документации заявка участника отклоняется в случае, если в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о Товарах (работах, услугах), предлагаемых к поставке.

Недостоверными признаются сведения, не соответствующие фактическим сведениям или сведения, изложенные в одном из документов, противоречат сведениям, изложенным в каком-либо документе входящим в состав заявки участника или в каком-либо ином источнике информации.

В представленных Участником сведениях о конкретных показателях используемых товаров содержатся недостоверные сведения, в том числе, по следующим характеристикам:

1) Заказчиком были установлены, в том числе, следующие требования к товару №8 Дверь противопожарная тип 7 ЛСР №1 (п.32):

Предел огнестойкости минимальный:	30	(Мин)
-----------------------------------	----	-------

В составе заявки Участника было представлено следующее значение характеристики:

Предел огнестойкости минимальный:	35	(Мин)
-----------------------------------	----	-------

При этом, в соответствии с п.4.2 ГОСТ Р 57327-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний" установлены следующие величины предела огнестойкости:

Наименование продукции (заполнения проемов)	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости, мин
Двери (за исключением дверей с остеклением более 25% и дымогазонепроницаемых)	1	EI 60
	2	EI 30
	3	EI 15
Двери дымогазонепроницаемые (за исключением дверей с остеклением более 25%)	1	EIS 60
	2	EIS 30
	3	EIS 15

В представленной выше таблице отсутствует значение, равное 35 мин.

Более того, в случае, если цифровые показатели в обозначении пределов огнестойкости конструкций, полученные по результатам испытаний, отличающиеся от установленных в таблице 1, **следует выбирать из чисел ряда: 15, 45, 90, 120, 150, 180, 240, 360 по ГОСТ 30247.0.**

Таким образом, противопожарные двери с пределом огнестойкости, отличной от установленной в ГОСТ Р 57327-2016, не изготавливаются.

Вместе с тем, Участником закупки представлена недостоверная информация о величине предела огнестойкости (мин.) товара №8 Дверь противопожарная тип 7 ЛСР №1.

2) Заказчиком были установлены, в том числе, следующие требования к товару №15 Дверной блок тип 1 ЛСР №1 (п.46):

По конструкции коробки	с замкнутой коробкой; с П-образной коробкой
Предел (класс) огнестойкости	EIS60; EI 60

В составе заявки Участника было представлено следующее значение характеристики:

По конструкции коробки	с П-образной коробкой
Предел (класс) огнестойкости	EIS60

При этом, в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 57327-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний" установлено, что коробка дымогазонепроницаемых дверей **должна быть замкнутого типа** с порогом с притвором.

Двери с параметрами EIS 60 относятся к дымогазонепроницаемым дверям, ввиду чего конструкция данных дверей должна быть исключительно замкнутого типа с порогом с притвором.

Таким образом, противопожарные двери с параметрами EIS 60 не изготавливаются с П-образной коробкой.

Вместе с тем, Участником закупки представлена недостоверная информация о конструкции коробки противопожарной двери EIS60, что является основанием для отклонения заявки.

На основании п.п. 4 п. 5.4 Документации Заявка участника закупки отклоняется от участия в аукционе, так как в заявке указаны недостоверные сведения о предлагаемых товарах, используемых при выполнении работ.

**Заявитель жалобы не согласен с данным протоколом. Считаем, что заявка была отклонена незаконно.**

1. В первой причине отклонения Заказчик указал, что участник закупки предоставил недостоверные сведения по Товару № 8 Дверь противопожарная тип 7 ЛСР №1 (п.32) по показателю «Предел огнестойкости минимальный».

По показателю «Предел огнестойкости минимальный» было установлено требование в виде:

87.	Предел огнестойкости минимальный:	30	(Мин)
-----	-----------------------------------	----	-------

Участник закупки указал значение: 35 мин.

Правило инструкции, которым руководствовался участник закупки:

*34. В случае, если в наименовании показателя установлено слово «минимальный (-ая)» или слово «наименьший», а требование к значению показателя установлено без использования слов, словосочетаний, символов, знаков, предлогов, указанных в п.7-19, то Участник закупки предоставляет конкретное значение показателя в соответствии с п.п. «Б» п.1 Инструкции*

*1. Требование к минимальному значению показателя:*

*А) включая крайние значения – требование с использованием слов, словосочетаний, символов, предлогов, знаков, предписывающее Участнику представить конкретное значение показателя более установленного, либо равное установленному Заказчиком.*

*Б) не включая крайние значения - требование с использованием слов, словосочетаний, символов, предлогов, знаков, предписывающее Участнику представить конкретное значение показателя **более** установленного Заказчиком.*

Т.е. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки участник закупки по спорному показателю должен был предоставить значение «более 30 мин», что и было сделано.

Предложенное участником закупки значение показателя полностью соответствует положениям инструкции по заполнению заявки и положениям документации.

В обоснование причин отклонения комиссия заказчика сослалась на ГОСТ 57327-2016, однако, документация и требования к характеристикам товара не содержит сведений о том, что товар № 8 должен соответствовать данному ГОСТ не содержится, в связи с чем комиссия заказчика не могла руководствоваться данным ГОСТ при рассмотрении заявок.

2. В первой причине отклонения Заказчик указал, что участник закупки предоставил недостоверные сведения по Товару № 15 Дверной блок тип 1 ЛСР №1 (п.46) по показателю «предел (класс) огнестойкости».

В обоснование причин отклонения комиссия заказчика сослалась на п. 5.10 ГОСТ 57327-2016, однако, документация и требования к характеристикам товара не содержит сведений о том,

что товар № 15 должен соответствовать данному ГОСТ не содержится, в связи с чем комиссия заказчика не могла руководствоваться ГОСТ 57327-2016 при рассмотрении заявок, т.к. спорный товар не должен соответствовать указанному стандарту.

При предоставлении значений по спорным показателям участник закупки руководствовался следующим правилом инструкции:

*29. Под показателями, для которых установлены варианты значений, понимается множество неизменяемых значений показателей, каждый из которых удовлетворяет потребностям Заказчика. Взаимоисключающие или вариативные требования могут быть установлены с использованием союза «или», знака «\» или знака «;» (точка с запятой) между вариантами значений показателя. В указанном случае Участник закупки должен представить в заявке одно из значений, разделенных указанными союзами, знаками, без использования указанных союзов, знаков.*

Предоставленные участником закупки характеристики товара полностью соответствуют положениям документации о закупке. В связи с тем, что товары, на которые ссылается комиссия заказчика не должны соответствовать каким-либо стандартам, ссылаться на них при рассмотрении заявки комиссия не имела права.

Заявка заявителя жалобы отклонена незаконно.

**На основании изложенного, прошу:**

выдать предписание Заказчику об отмене протоколов закупки

Приложение:

1. приказ о назначении генерального директора.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.В. Донченко