



ООО «НТЦ «Практик-Новатор»
127473, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ
Тверской, пер. 1-й Волконский, д.13, стр.2, этаж 1,
помещ./ком. Ш/1.
ИНН 7702434837, КПП 770701001

+ 7 (499) 993-04-56
all@practic-novator.ru
www.practic-novator.ru

Куда: Федеральная антимонопольная служба
125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11

№ 01-0183 от «19» мая 2023 г.

От кого: ООО «НТЦ «Практик-Новатор»
127473, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Тверской, пер. 1-й Волконский, д.13, стр.2,
этаж 1, помещ./ком. Ш/1

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок**

Заказчик: ПАО «Россети Сибирь». Адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Богграда, д. 144-а.

Ответственное лицо: Колпакова Анастасия Дмитриевна, +7 (38822) 47626.

Заявитель: ООО «НТЦ «Практик-Новатор», ИНН: 7702434837, Адрес: 127473, г.
Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, пер. 1-й Волконский, д.13, стр.2, этаж 1,
помещ./ком. Ш/1; телефон: +7(499) 993-04-56; e-mail: ntc.praktik-novator@yandex.ru
контактное лицо: Боярская Алина Александровна.

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru,

Номер процедуры: №32312193351.

Наименование запроса котировок в электронной форме на: «Запрос котировок в
электронной форме на право заключения договора на поставку устройств защиты ВЛ от
перенапряжений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»».

Дата опубликования извещения: 15.03.2023 г.

Обжалуемые действия Конкурсной комиссии

Заявка Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр
«ПРАКТИК-НОВАТОР» на участие в процедуре 32312193351 Протоколом № 23-06_2-ГАЭС
от 11.05.2023 г. заседания комиссии по закупкам Заказчика признана несоответствующей
требованиям Извещения открытого запроса котировок в электронной форме № 32312193351,
Документации о закупке и отклонена от дальнейшего рассмотрения по следующим

ФАС России
Рег. номер 75916/23
зарегистрирован 19.05.2023



Иванова

основаниям: «Не соответствует требованиям п 4 табличной формы п.2.2. Документации (техническое предложение в части п.16 таблицы соответствия требованиям пунктов ТЗ: участник устанавливает ограничение по гарантийным обязательствам (в течение 7 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 9 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя); Техническое предложение в части п. 5.1 таблицы требований к ОПН-ЛР-10 УХЛ 1. Требуется ТЗ - 60, в руководстве по эксплуатации и паспорте на изделие значение данного параметра 60+5; Не соответствует требованиям п 6 табличной формы п.2.2. Документации (Не приложены данные ТУ, указанных в сертификате 0056453 от 25.08.2021 (требование п. 5.1 ТЗ).»

Считаем выводы комиссии по закупкам необоснованными и нарушающими нормы действующего законодательства Российской Федерации по следующим основаниям:

1) Часть 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов...«запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: создание участнику преимущественных условий участия».

2) Основания для отклонения заявки, указанные в протоколе № 23-06_2-ГАЭС от 11.05.2023 г.:

2.1 Основание для отклонения в связи с ограничением гарантийных обязательств:

- Заказчиком в ТЗ запрошена гарантия сроком не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставщик предлагает гарантию 7 лет с момента ввода в эксплуатацию, что улучшает требования Заказчика. Ограничение по гарантии 9 лет с момента отгрузки обусловлено тем, что хранение разрядников Покупателем в неопределенных условиях (неизвестных Заказчику), без установки на ВЛ более 2 лет, может повлечь их порчу по основаниям не зависящим от производителя и не может являться гарантийным случаем.

- Кроме того, в проекте Договора указано, что срок поставки составляет 30 календарных дней с момента направления заявки в адрес поставщика, т.е. заявка будет формироваться по потребности Покупателя к установке разрядников, а не для хранения их не менее 2-х лет в неопределенных условиях и последующей установке на ВЛ (в план закупок Заказчика также включена потребность для установки разрядников на ВЛ в 2023 году).

Таким образом, предложение по гарантии улучшено Поставщиком на 2 года с момента ввода в эксплуатацию, что не противоречит конкурсной документации.

2.2 Основание для отклонения в связи с тем, что Заказчиком запрошен для УЗПН искровой промежуток 60 мм, в то время как руководство по эксплуатации на предлагаемые к поставке Поставщиком ОПН-ЛР-10 УХЛ1 содержит величину искрового промежутка в размере 60 +/- 5 мм:

- Указанная в руководстве по эксплуатации величина дополнительного допуска + 5 мм при выставлении искрового промежутка ОПН-ЛР-10 УХЛ1 при установке на ВЛ не ограничивает Заказчика в выборе конкретной длины искрового промежутка в размере точной установки 60 мм, а лишь указывает на то, что Заказчик может допустить отклонение в размере + 5 мм и при этом УЗПН будет выполнять свои функции не нарушая работу остальных компонентов сети.

Таким образом, предложение Поставщика по искровому промежутку с учетом дополнительного допуска +/- 5 мм, является улучшением запрашиваемых Заказчиком

характеристик, и не только не ограничивает Заказчика в выборе конкретной величины искрового промежутка в размере 60 мм, но и, при необходимости, дает дополнительную возможность Заказчику сместить УЗПН относительно других элементов ВЛ, что не противоречит конкурсной документации.

2.3 Основание для отклонения в связи с не приложением данных ТУ, указанных в сертификате соответствия № 0056453 от 25.08.2021:

- в требовании п. 5.1 ТЗ Заказчик обязывает Участника предоставить Российские сертификаты/декларации соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

- фраза «данные ТУ» ООО «НТЦ «Практик-Новатор» была истолкована, как данные и характеристики устройства, содержащиеся в ТУ и соответствующие требованиям технических характеристик предлагаемого оборудования, изложенным в приложении № 2 к техническому заданию. Данные и характеристики ТУ изложены в Техническом предложении Поставщика в разделе «Соответствие технических характеристик предлагаемого оборудования требованиям технического задания Заказчика, изложенным в приложении № 2 к техническому заданию», без удаления и изменения столбцов Приложения № 2 Технического задания Заказчика.

- технические условия являются результатом интеллектуальной деятельности компании, созданы творческим трудом коллектива и обладают свойствами новизны и уникальности. Технические условия являются разновидностью документации, которая применяется при производстве разрядников и УЗПН, в которой содержится информация о требованиях к продукции и ее изготовлению. ТУ в полном объеме не предоставляются при участии в конкурсах или иных закупочных процедурах. ТУ были предоставлены ООО «НТЦ «Практик-Новатор» в аккредитованные испытательные центры при испытаниях продукции и в органы по сертификации продукции (результаты сертификации на соответствие ТУ отражены в самих сертификатах соответствия).

В связи с тем, что требование п. 5.1. Заказчика не содержит конкретного требования предоставления копии или оригинала ТУ, требование о предоставлении данных ТУ в запрашиваемом Заказчиком формате выполнены в полном объеме и предоставлены в Техническом предложении Участника.

ООО «НТЦ «Практик-Новатор» 11.05.2023 г. направило запрос № 01-0173 о пояснении причин о необоснованном отклонении предложения в адрес конкурсной комиссии ПАО «Россети Сибирь» с просьбой предоставления ответа в кратчайшие сроки, однако по состоянию на 19.05.2023 г. ответ на запрос не получен.

Считаем, что ООО «НТЦ «Практик-Новатор» полностью соответствует отборочным критериям запроса котировок в электронной форме на «Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств защиты ВЛ от перенапряжений для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».

Заявка отклонена Заказчиком необоснованно и должна быть допущена к следующему этапу запроса котировок.

Учитывая допущенные Заказчиком нарушения в ходе оценки заявки, а также нарушения правовых норм законодательства,

ПРОСИМ:

1. Признать действия Заказчика нарушающими антимонопольное законодательство.
2. Выдать предписание об отмене запроса котировок, либо Протокола № 23-06_2-ГАЭС от 11.05.2023 г. заседания комиссии по закупкам в части исключения заявки ООО «НТЦ «Практик-Новатор».

Приложения:

1. Решение № 1 о создании юридического лица и назначении генерального директора на 1 (даном) листе;
2. Приказ № 1 о назначении генерального директора ООО «НТЦ «Практик-Новатор», подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу - на 1 (одном) листе;
3. Извещение открытого запроса котировок в электронной форме № 23-06_2-ГФЭС от 11.05.2023г. с приложением технических спецификаций – 40 (сорок) листов;
4. Протокол № 23-06_2-ГФЭС от 11.05.2023г (протокол рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов) заседания комиссии Заказчика на 5 (пяти) листах;
5. Техническо-коммерческое предложение ООО «НТЦ «Практик-Новатор» по форме Заказчика на 7 (семи) листах;
6. Письмо ООО «НТЦ «Практик-Новатор» № 01-173 от 11.05.2023 г. на 3(трех) листах в 1 экз.;
7. Паспорт РММ-20 УХЛ1 на 2 (двух) листах;
8. Руководство по эксплуатации РММ-20 УХЛ1 на 12 (двенадцати) листах;
9. Сертификат соответствия РММ-20 на 1 (одном) листе;
10. Протокол испытаний РММ-20 на 4 (четырёх) листах;
11. Паспорт ОПН-ЛР на 2 (двух) листах;
12. Сертификат соответствия ОПН-ЛР 1 (одном) листе;
13. Протокол испытаний ОПН-ЛР на 4 (четырёх) листах;
14. Руководство по эксплуатации ОПН-ЛР на 7 (семи) листах.

Генеральный директор



А.А. Боярская