



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ»  
(АО «НИИЭП»)**

Писарева ул., д. 53, Новосибирск, 630005  
Телетайп: ТАЙМ  
Телефон: (383) 216-05-52  
Телефакс: (383) 216-05-58  
E-mail: niier@oaoniiер.ru  
ОКПО 07518208; ОГРН 1115476164616  
ИНН/КПП 5406695419/540601001

**Куда:** Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю  
660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81 «Д»

**Копия:** Центральная закупочная комиссия  
ПАО «Россети»  
121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4

**От кого:** АО «НИИЭП»  
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53.

**«06» ноября 2020 г.**

**№ 6719/973**

**Жалоба**

на действия (бездействия) организатора торгов

**Заказчик:** ПАО «Россети Сибирь» **Адрес:** 660021 г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», контактные телефоны: (391) 274-41-42, (391) 274-41-42, адрес электронной почты: [Krukov\\_AA@rosseti-sib.ru](mailto:Krukov_AA@rosseti-sib.ru)

**Участник закупки (заявитель):** АО «НИИЭП», **ИНН:** 5406695419 . **Адрес:** 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53. **телефоны для связи:** (383) 216-73-14; **факс:** (383) 216-05-58; **e-mail:** niier@oaoniiер.ru.; **контактное лицо:** Кудряшов Владимир Николаевич.

**Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>.

**Номер извещения:** №32009538899

**Дата опубликования извещения о проведении закупки:** 21.10.2020г.

**Наименование закупки:** Конкурс в электронной форме № 20-1087 на право заключения договора поставки реклоузеров 6-35 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»

**Доводы жалобы:**

30.10.2020г. был опубликован Протокол № 20-1087/32009538899/2 рассмотрения заявок на участие Конкурс в электронной форме № 20-1087 на право заключения договора поставки реклоузеров 6-35 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». На основании данного протокола АО «НИИЭП» было отказано в допуске к участию в процедуре, по следующим основаниям:

1. Отсутствует заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (в том числе полнотекстовая версия), что является нарушением п. 5.1 ТЗ, п. 6, 14 таблицы Приложения № 2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»;

2. Отсутствует поддержка передачи данных DNP3, что является нарушением п. 8.14 Приложения № 2 к ТЗ.

Считаем решение конкурсной комиссии ПАО «Россети Сибирь» незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

1) Согласно:

- п. 5.1 ТЗ, Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1 Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

- п. 6, 14 таблицы Приложения № 2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»:

6	Соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Наличие полномочий от производителей предлагаемого оборудования (в случае наличия требований в составе части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»).	Документы в соответствии с разделом части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» «Требования к объему документации, предоставляемой участником регламентированных закупок для оценки предложения по лоту»
14	Наличие аттестации оборудования, материалов и систем, рекомендованных для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети». <sup>1</sup>	Заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (в том числе полнотекстовая версия), при наличии подтверждающей информации на сайте: <a href="http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/">http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/</a>

<sup>1</sup>В случае отсутствия у Участника закупки документа, подтверждающего прохождение аттестации в ПАО «Россети», при условии соответствия в полном объеме всем остальным требованиям закупочной документации и, одновременно, отсутствия трёх или более позиций аналогичного оборудования в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованного для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (по данным сайта <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>) Конкурсной комиссией может быть принято решение о допуске Участника с неаттестованным оборудованием только при наличии положительного решения Комиссии ПАО «Россети Сибирь» по допуску оборудования, материалов и систем (информация о порядке работы комиссии размещена на официальном сайте ПАО «Россети Сибирь» <https://rosseti-sib.ru> в разделе Закупки/Управление закупочной деятельностью).

**Обоснование:**

- на дату окончания срока подачи заявок в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (по данным сайта <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>) отсутствовали три или более позиции аналогичного оборудования;

- заявленное АО «НИИЭП» (далее «Участник») оборудование соответствует в полном объеме<sup>1</sup> всем остальным требованиям закупочной документации;

- Участником, в составе заявки, было предоставлено гарантийное письмо производителя Оборудования, являющегося предметом закупки, о предоставлении заключения ПАО «Россети» об аттестации Оборудования в течение 12 месяцев с момента заключения договора поставки,

<sup>1</sup> с учетом необоснованности требования о поддержке протокола передачи данных DNP3.

**Вывод:**

Отклонение заявки АО «НИИЭП» на основании отсутствия у Участника закупки документа, подтверждающего прохождение аттестации в ПАО «Россети» является необоснованным.

2) Согласно п. 8.14 Приложения № 2 к ТЗ предлагаемое к поставке Оборудование должно поддерживать протокол передачи данных DNP3

8.14	Поддержка протокола передачи данных МЭК 60870-5-104, DNP3	Да	
------	---	----	--

**Обоснование:**

Участник в заявке указал (Таблица 3 Технического предложения):

8.14	Поддержка протокола передачи данных МЭК 60870-5-104, DNP3	Да	поддержка протоколов передачи данных ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850 ****
------	---	----	---

\*\*\*\*- соответствует требованиям СТО ПАО «Россети» СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ». Требование о поддержке протокола передачи данных DNP3 стандартами ПАО «Россети» и иными нормативными актами РФ не установлено.

Предлагаемое Участником оборудование поддерживает протоколы передачи данных ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850, что достаточно для обеспечения его полнофункциональной эксплуатации и соответствует требованиям действующих нормативных актов РФ и отраслевых (ПАО «Россети») стандартов.

При этом требование о необходимости поддержки протокола передачи данных DNP3 Заказчиком не обосновано, является избыточным и приводит к искусственному ограничению конкуренции.

**Вывод:**

Отклонение заявки АО «НИИЭП» на основании отсутствия у оборудования поддержки протокола передачи данных DNP3 является необоснованным.

В соответствии с ч.1 ст. 3 ФЗ № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Согласно п.6 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Согласно Приложения 2 к техническому заданию закупочной документации к поставляемому оборудованию в частности установлены следующие требования:

- наличие комплекта токовых защит от однофазных замыканий на землю (п. 8.2 Приложения)
- наличие в реклоузере контроллера с функцией самоописания интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) во время их работы, с использованием языка описания МЭК 61850 (SCL) и формирование цифровой модели устройства (п. 8.12 Приложения);
- наличие в реклоузере контроллера с функцией преобразования цифровой модели из формата МЭК 61850 в формат CIM МЭК 61970/МЭК 61968 (п. 8.13 Приложения).

Согласно данным заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» ([https://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/razdel\\_I\\_02.10.2020.pdf](https://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/razdel_I_02.10.2020.pdf)) реклоузеры Rec15 AL TY 3414-005-84861888-2008 (изм.№19) производства АО «НПО «ТЭЛ» не предназначены для работы:

- с защитой от ОЗЗ с действием на отключение (относится к комплекту токовых защит от однофазных замыканий на землю);
- в системах, требующих поддержку стандарта МЭК 61850.

24	ЗАЯВИТЕЛЬ - ООО «Таврида Электрик» г. Москва ИЗГОТОВИТЕЛЬ - АО «НПО ТЭЛ» Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола	Выпускатели вакуумные (реклоузеры) типа Rec15(25) AL на номинальное напряжение 10(20) кВ, номинальный ток до 630 А, номинальный ток отключения до 12,5 кА, климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1 (с верхней значением температуры до плюс 55С), состоящие из коммутационного модуля CBM15(25)_AL_1 и шкафа управления RC со встроенной микропроцессорной логикой и автоматикой Ту 3414-005-84861888-2008 (изм №19)  РЕКОМЕНДУЕТСЯ для применения на объектах ДЭО ПАО «Россети» в качестве автоматического пункта оксидирования в распределительной сети 10-20 кВ (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора; телемерный работы ОЗЗ с действием на отключение; работы в системах, требующие синхронизации времени SCL/ NTP; работы в системах, требующих поддержку стандарта МЭК 61850; осциллографирования аварийных событий; применения аналоговых модулей в системах постоянного энергетического тока)	27.02.2020	27.02.2021	ИД-37/20
----	--	---	------------	------------	----------

Следовательно, реклоузеры TER Rec15 A11 L5, являющиеся предметом заявки ООО «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК НОВОСИБИРСК» (участника закупки), не соответствуют требованиям, установленным к поставляемому оборудованию.

При этом заявка участника ООО «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК НОВОСИБИРСК» признана Заказчиком соответствующими требованиям Конкурсной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению, а заявка АО «НИИЭП» не обосновано отклонена.

Таким образом, Заказчиком, при рассмотрении, оценке и сопоставлении поступивших заявок, нарушены принципы и основные положения закупки товаров в части равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также применения в равной степени ко всем участникам закупки и к предлагаемым ими товарам установленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

#### ПРОШУ:

1. Отменить Протокол №20-1087/32009538899/2 от 29.10.2020 г. о рассмотрении заявок на участие в процедуре.
2. Выдать Заказчику, в результате действий которого, нарушаются права и законные интересы Заявителя обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

#### Приложение:

1. Извещение №32009538899 о проведении процедуры.
2. Копия технического задания - 1 экз.
3. Копия технического предложения АО «НИИЭП» - 1 экз.

4. Копия протокола № 20-1087/32009538899/2 рассмотрения заявок на участие в процедуре.
5. Копия доверенности № 17 от 05.06.2020 г. на Кудряшова В.Н.
6. Копия утвержденного перечня оборудования, материалы, системы, допущенные к применению на объектах ПАО Россети на 02.10.2020г.

**Представитель по доверенности**



**В.Н. Кудряшов**