



Общество с Ограниченной Ответственностью

# «ПетроЭнергоКомплект»

ОГРН 1147847303482; ИНН 7802869711; КПП 780201001  
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, оф. 314/1  
[info@petroek.com](mailto:info@petroek.com) +7(812)426-19-84

№ 2630 от 22.05.2024 г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
[Жалоба на действие заказчика]

Куда: Федеральная антимонопольная служба  
125993, г. Москва, Садовая Кудринская, д.11

От: ООО «ПетроЭнергоКомплект»  
194355, город Санкт-Петербург, пр. Просвещения,  
дом 14, корп. 4, литер А, помещение 30Н

## Жалоба на действие Заказчика, конкурсной комиссии.

**Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро»,** сокращённое наименование ПАО «РусГидро».

Место нахождения: 660017, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, дом 43, стр. 1.

Почтовый адрес: 127006, Россия, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Адрес электронной почты: [office@rushydro.ru](mailto:office@rushydro.ru).

Контактный телефон: +7 (495) 225-32-32.

Члены Аукционной комиссии Итогового протокола № 3/ЕУ от 06 мая 2024г. являются:

- Н.В. Колесникова (Секретарь Закупочной комиссии);

**Участник размещения заказа (Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоКомплект»** сокращённое наименование ООО «ПетроЭнергоКомплект»

ИНН 7802869711

Юр. Адрес: 194355, город Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 14, корп. 4, литер А, помещение 30Н,

Адрес электронной почты [info@petroek.com](mailto:info@petroek.com)

Телефон +7 (812) 426-19-84.

Контактное лицо: Тарараксин Дмитрий Леонидович

**1. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** <https://tender.lot-online.ru/etp/app/section/rushydro/LotCard/page?LotCard.lotEntity=LT%3Acorebo19718u80000orrvi3rpphcoe08>

**2. Номер извещения: gsnab24027DP,** Лот № 5-А3-2024-ВолГЭС: ОКДП2 27.11.4 Поставка трансформаторов ТДНС-10000/35 для формирования аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

**Дата опубликования извещения о проведении закупки: 28.02.2024 г.**

**3. Состязательный отбор:** на право заключения договора на: ОКДП2 27.11.4 Поставка трансформаторов ТДНС-10000/35 для формирования аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (ЛОТ № 5-А3-2024-ВолГЭС) По результатам предварительного отбора по лоту № 55220000-2024-ПО «ОКПД2 27.11.43 Трансформаторы силовые»

**4. Обжалуемые действия Заказчика, Закупочной комиссии с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, а именно: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

В нарушение пункта 4 части 1 статьи 3 Закона о закупках, а именно: отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках, а именно: осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика

## 5. Доводы жалобы:

На электронной площадке **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»** <https://tender.lot-online.ru>) 13.05.2024 г. был опубликован протокол № 3/ЕУ Заседания закупочной комиссии по состязательному отбору на право заключения договора на: ОКДП2 27.11.4 Поставка трансформаторов ТДНС-10000/35 для формирования аварийного запаса филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (ЛОТ № 5-А3-2024-ВолГЭС) По результатам предварительного отбора по лоту № 55220000-2024-ПО «ОКДП2 27.11.43 Трансформаторы силовые».

Заявке ООО «ПетроЭнергоКомплект» был присвоен идентификационный номер 252700, по результатам рассмотрения заявка была отклонена (принято решение о несоответствии требованиям).

Причина отклонения:

**БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ Об отклонении заявки Участника № 252700 на основании несоответствия заявки требованиям Документации о закупке:**

1.	В составе заявки участника указано уровень частичных разрядов «ГОСТ 1516.3-96 (уровень «б») согл. ТУ 3411-005-01354533-2015», что не соответствует условиям п/п 1.6.12, Таблицы 3, приложения 1 «Технические требования» документации о закупке, в котором установлено следующее: <i>1.6.12. Требования к внутренней изоляции ГОСТ 1516.3-96 (уровень «а»)</i>
2.	В составе заявки участника указано Пленочная защита масла «светло-серый», что не соответствует условиям п/п 1.6.11, Таблицы 3, приложения 1 «Технические требования» документации о закупке, в котором установлено следующее: <i>1.6.11. Пленочная защита масла Да</i>
3.	В составе заявки участника указано Требования к внутренней изоляции «ГОСТ 1516.3-96, не требуется измерение для трансформаторов с уровнем изоляции «б»», что не соответствует условиям п/п 1.6.13, Таблицы 3, приложения 1 «Технические требования» документации о закупке, в котором установлено следующее: <i>1.6.13. Уровень частичных разрядов ГОСТ 1516.3-96</i>

1. Согласно пункту 1.6.12 технического задания, заказчик установил требование к внутренней изоляции согласно ГОСТ 1516.3.96, (Уровень «а»).

Согласно **ГОСТ 1516.3.96** производитель электрооборудование может производить электрооборудование, удовлетворяющее уровню изоляции «а» с требованием проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов, либо уровню изоляции «б» без требования проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов. Согласно таблице № 2 ГОСТ 1516.3.96 требования по нормируемым испытательным напряжениям электрооборудования выше для оборудования изготовленного с уровнем изоляции «б», что подразумевает более качественную изоляцию, которая не требует проведения проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов. Участником предложено оборудование, изготовленное с уровнем изоляции «б», т.е. обладает более высокими характеристиками испытательных напряжений согласно ГОСТ 1516.3.96 и превосходит оборудование, изготовленное с уровнем изоляции «а».

Несмотря на это, было принято решение, что предложение поставщика не соответствует требованиям заказчика.

2. В пункте 1.6.11 технического задания заказчиком было установлено требование о наличии плёночной защиты масла, но поставщик допустил техническую ошибку, указав цвет «Светло-серый» вместо «Да».

Данное несоответствие является технической ошибкой участника, поскольку в предыдущем пункте 1.6.10 был указан аналогичный цвет. Плёночная защита масла является типовым элементом и устанавливается по умолчанию на силовые трансформаторы данной мощности в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007.

Несмотря на то, что запрос разъяснений относиться к категории права заказчика, желание получить более качественный продукт могло побудить заказчика им воспользоваться. Однако сообщаем, что от организатора закупки запрос на уточнение, не поступал.

3. В пункте 1.6.13 технического задания заказчик определил требование к уровню частичных разрядов в соответствии с ГОСТ 1516.3.96.

Согласно **ГОСТ 1516.3.96** производитель электрооборудование может производить электрооборудование, удовлетворяющее уровню изоляции «а» с требованием проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов, либо уровню изоляции «б» без требования проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов. Согласно таблице № 2 ГОСТ 1516.3.96 требования по нормируемым испытательным напряжениям электрооборудования выше для оборудования изготовленного с уровнем изоляции «б», что подразумевает более качественную изоляцию, которая не требует проведения проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов. Поставщиком было предложено оборудование с уровнем изоляции «б» с более качественной изоляцией, не требующей проверки изоляции на отсутствие частичных разрядов, что и было указано в техническом предложении.

Однако было решено, что предложение поставщика не соответствует требованиям заказчика.

На основании вышеизложенного,

**ПРОСИМ:**

1. Признать необъективными действия Закупочной комиссии при рассмотрении заявки ООО «ПетроЭнергоКомплект» на участие в состязательном отборе.
2. Приостановить заключение договора с Победителем закупки и отменить Протокол подведения итогов.
3. Признать заявку ООО «ПетроЭнергоКомплект» соответствующей требованиям закупочной документации, возобновить процедуру рассмотрения заявок

С уважением,  
Управляющий



Тарараксин Д.Л.