

141021, МО, г. Мытищи, ул. Благовещенская,  
стр.4Б, пом. 5,6,7  
www.rostg.ru  
info@rostg.ru



ООО "РОСТРЭЙДГРУПП"  
ОГРН 1157746635826  
ИНН 7709463280  
КПП 502901001

## РОСТРЭЙД ГРУПП

Исх. № б/н от «18» сентября 2020 г.

ООО "РОСТРЭЙДГРУПП"

Подписан: ООО "РОСТРЭЙДГРУПП"  
Долж.: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
E=info@rostg.ru, OIД.1.2.840.113549.1.9.2\*  
ИНН=7709463280/КПП=502901001/ОГРН=1157746635826, С=ИП=16236278063,  
ОГРН=1157746635826, ИНН=007709463280,  
STREET=УЛИЦА БОРИСОВКА, ДОМ 24А  
КВАРТИРА 289, С=НИКИТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
SN=АВАНАСЬЕВ, С=RU, S=50 Московская  
область, L=Мытищи, O="ООО"  
РОСТРЭЙДГРУПП", OU=, CN="ООО"  
РОСТРЭЙДГРУПП"  
Основание: Я являюсь автором этого документа  
Местоположение:  
Дата: 2020-09-18 15:00:57

В Федеральную антимонопольную службу  
Г. Москвы  
[to77-noreply@fas.gov.ru](mailto:to77-noreply@fas.gov.ru)

Заявитель: Общество с ограниченной  
ответственностью «РОСТРЭЙДГРУПП»  
ОГРН 1157746635826

Место нахождения (почтовый адрес):  
141021, Московская обл., г. Мытищи, ул.  
Благовещенская стр. 4Б пом. 5,6,7  
Эл. почта: [info@rostg.ru](mailto:info@rostg.ru)  
Телефон: 8(495)181-96-42

Заказчик: Публичное акционерное общество  
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"  
ОГРН 1024701893336

Место нахождения (почтовый адрес):  
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,  
дом 5А  
Контактное лицо: Никулин А.А.  
Эл. почта: [nikulinaa@fsk-ees.ru](mailto:nikulinaa@fsk-ees.ru)  
Телефон/факс: 8 (800) 200- 18- 81(доб.2209)

Адреса официальных сайтов, на которых  
размещена информация о конкурсе  
<https://zakupki.gov.ru>, <https://rts-tender.ru>

### ЖАЛОБА

на действия Заказчика по незаконному отклонению заявки на участие в конкурсе  
в электронной форме № 1834825/224531

Согласно ч. 1 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).

В силу ч. 10 ст. 3 Закона о закупках любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном ст. 18.1. Закона о защите конкуренции, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в том числе в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

30 июля 2020 г. 20:09 мск. на электронной площадке России «РТС-тендер» (сайт <https://rts-tender.ru>) была опубликована закупка № №32009367377 о проведении конкурса в электронной форме №1834825/224531 на право заключения договора поставки трансформатора силового 63 МВА,110/35 кВ по титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга (далее – Конкурс, Закупка).

Ссылка на Закупку: <https://www.rts-tender.ru/poisk/search/?id=25e26262-2e56-4aad-9680-70ed0612d18d>

В ход проведенного 11 сентября 2020 г. Заочного заседания по рассмотрению заявок участников Конкурса, Закупочная комиссия согласно Протоколу № 4/1834825 приняла решение о несоответствии заявки на участие Заявителя следующим требованиям:

- 1) Не указана группа хранения (п.90 ТТ ТЧКД);
- 2) Участник не подтвердил, что параметры встроенных ТТ указаны ориентировочно и уточняются при рабочем проектировании (п.3 Примечаний ТЧКД);
- 3) Участником не представлены технические решения по ТТ на вводе ВН (п. 43 ТЧКД) по количеству ТТ и кратности тока (п.5. формы 2 инструкции по заполнению Документации);
- 4) В Графике оплаты выполняемых поставок (Форма 5) участник требует оплату за Шеф-монтажные работы в объеме 100 %, в то время как в Графике выполнения поставок (Форме 3) объем выполняемых Шеф-монтажных работ составляет 70 % от стоимости;
- 5) В графике финансирования (Форма 5.1) участник требует платежи равные 200% от стоимости заявки что превышает НМЦ закупки (п.5 Инструкции Формы 5 КД).

Вместе с тем, ООО «РОСТРЭЙДГРУПП» не согласно с вышеуказанным решением Закупочной комиссии в силу следующего.

#### **1. Не указана группа хранения (п.90 ТТ ТЧКД)**

В пункте 2 примечаний к Таблице «Технические требования (далее – ТТ) к трехфазному силовому трансформатору на номинальное напряжение 110 кВ»)

Технической части конкурсной документации (далее- ТЧКД) (Лот 2) указано, что во всем неоговоренном трансформаторы должны соответствовать ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85. В отношении условий хранения оба стандарта указывают (п. 11.1 ГОСТ Р 52719-2007 и п. 8.4.1 ГОСТ 11677-85), что условия хранения устанавливаются действующими стандартами или техническими условиями на конкретные виды трансформаторов. Действующим стандартом на трансформаторы класса напряжения 110 кВ является ГОСТ 12965-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ». В п. 7.4 данного стандарта указано: «Условия хранения трансформаторов в части воздействия климатических факторов - 8 по ГОСТ 15150-69, демонтированных и запасных частей - 5 по ГОСТ 15150-69). В состав предложения Заявителя включен полностью документ Книга 6 Лот 2 Техническая часть без изъятий и отклонений.

Таким образом Заявителем предоставлена полностью информация, требуемая Заказчиком об условиях хранения трансформатора и его комплектующих изделий. В п. 90 ТТ ТЧКД Заявителем подтверждено соответствие группы хранения ГОСТ 15150-69.

**2. Участник не подтвердил, что параметры встроенных ТТ указаны ориентировочно и уточняются при рабочем проектировании (п.3 Примечаний ТЧКД)**

Документ ТЧКД составлен таким образом, что не требует отдельного, специального подтверждения п.3. Нами подтвержден документ ТЧКД в целом без изъятий и отклонений, соответственно и содержание всех примечаний к таблице, включая п.3

**3. Участником не представлены технические решения по ТТ на вводе ВН (п.43 ТЧКД) по количеству ТТ и кратности тока (п. 5 формы 2 инструкции по заполнению документации)**

Пункт 43 ТЧКД не требует представления каких бы то ни было технических решений. В данном пункте указано только количество ТТ (трансформаторов тока) на стороне высокого напряжения трансформатора и их требуемые параметры. Эти параметры в составе таблицы ТЧКД подтверждены Заявителем целиком без отклонений от требований Заказчика.

**4. В Графике оплаты выполняемых поставок (Форма 5) участник требует оплату за Шеф-монтажные работы в объеме 100 %, в то время как в Графике выполнения поставок (Форме 3) объем выполняемых Шеф-монтажных работ составляет 70 % от стоимости**

Согласно ч.3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Исходя из указанной выше нормы Договора, заключаемый по результатам проведения Конкурса, является смешанным: договор поставки с элементами договора подряда (шеф-монтаж трансформатора).

Сводная таблица стоимости поставок/работ/услуг (Форма 4) содержит данные с конкретной отдельной стоимостью оборудования и шеф-монтажных работ.

Обращаясь к представленному Графику выполнения поставок (Форма 3), согласно Инструкции по заполнению, в данном Графике приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ (услуг) в рамках Договора.

График финансирования (Форма 5) указывает на срок и размер авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных).

Тем самым, при изготовлении трансформатора Заявитель указал о выполнении 30 % всего объема работ (услуг) в сентябре 2020 года, и с учетом смешанности Договора, оставшиеся 70 % каждого этапа по отдельности (поставка, шеф-монтаж) до августа 2021.

**5. В графике финансирования (Форма 5.1) участник требует платежи равные 200% от стоимости заявки что превышает НМЦ закупки (п.5 Инструкции Формы 5 КД)**

График финансирования (Форма 5.1) разбит на категории платежей, на основании которого становится ясно, что указанная величина платежей в 100% за выполнение услуг, подразумевает 100% пост оплату по факту выполнения Шеф-монтажных работ. Поэтому считаем, что Заказчик проявил предвзятость к заполнению данной формы, т.к. инструкция подразумевает возможность внесения изменений в данную форму.

Так же учитывая аналогичную позицию, изложенную выше (Пункт 4) необходимо отметить, что в другой форме (Форма 4. Сводная таблица стоимости поставок/работ) нами представлены данные с конкретной стоимостью оборудования и шеф-монтажных работ. В связи с этим замечания Заказчика считаем необоснованными. Так же общая стоимость всех оказываем услуг, работ, поставок указана в Форме 1 (Письмо о подаче оферты), на основании которой становится ясно, что замечания заказчика в части указанных платежей в 200% являются предвзятыми.

На основании изложенного, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, а также принципами равноправия и справедливости,

#### **ПРОСИМ:**

1. Признать настоящую жалобу ООО «РОСТРЭЙДГРУПП» обоснованной;
2. Признать неправомерными действия Закупочной комиссии Заказчика в части принятия решения о несоответствии заявки на участие Заявителя установленным требованиям;
3. Отменить Протокол № 4/1834825;
4. Обязать Заказчика устранить допущенные нарушения.

Генеральный директор



К.А. Афанасьев