

22.03.2024г./№84/24

Руководителю Управления  
 Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области  
 Годованюку А.А.  
 Адрес: пр. Мира, 81 "Д", Красноярск, 660017  
 (391) 211-00-00 e-mail: [to24@fas.gov.ru](mailto:to24@fas.gov.ru)

Организатор торгов/Заказчик:  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)  
 ИНН 2460225783  
 662970, г. Железногорск, ул. Восточная, 12

Заявитель:  
 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлКом»  
 664035 Иркутская область, город Иркутск улица Рабочего Штаба дом №87  
 E-mail: [030@sibelkom.ru](mailto:030@sibelkom.ru)  
 Тел: +7(937)120-01-47

### Жалоба

На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (Далее – Официальный сайт) ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" (Далее – Заказчик) 12.04.2024 г. было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку электротехнических материалов (номер извещения: 32413498201).

Ознакомившись с извещением, а также аукционной документацией, Заявитель считает её положения противоречивыми и нарушающими законодательство о контрактной системе Российской Федерации, т.к. вводят участника закупки в заблуждение, не позволяя однозначно определить потребность заказчика.

Заказчиком в Приложение №1 к извещению (Техническое задание) установлены качественные, и функциональные характеристики товаров, не соответствующие наименованию этих товаров.

В таблице ниже приведены позиции товаров с противоречивым описанием.

№ п/п	Номенклатура КЭ	Технические характеристики	Кол-во	Ед. изм.	Замечания
42	Автомат дифференциальный АДТ32 25А 2Р С25 30МА класс А	Выключатель автоматический дифференциального тока для защиты человека от поражения электрическим током, защиты оборудования и сетей от токов короткого замыкания, тип привода рычаг, уставка электромагнитного выключателя при токах короткого замыкания 125А, ширина не более двух модульных расстояний, крепление на дин-рейку, максимальный ток утечки 30 миллиампер, номинальный ток 10А, рабочее напряжение 230В. ГОСТ Р 50030.2-2010	4,000	шт	Должен быть одинаковы показатель номинального тока в названии и характеристиках. В названии 25А, в характеристиках 10А.
43	Автомат дифференциальный ВД1-63 32А 1Р (УЗО)	Выключатель автоматический дифференциального тока для защиты человека от поражения электрическим током, защиты оборудования и сетей от токов короткого замыкания, тип привода рычаг, уставка электромагнитного выключателя при токах короткого замыкания 160А, ширина не более одного модульного расстояния, крепление на	4,000	шт	Требование «не более одного модульного расстояния» является некорректным. Данная позиция товара производится минимум на 2 модульных расстояния.

		дин-рейку, максимальный ток утечки 30 мА, номинальный ток 32А, рабочее напряжение 230В. ГОСТ Р 50030.2-2010			
52	Выключатель 1-клавишный 10А IP54 внутренней установки	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальный ток 10А, степень защиты не менее IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	20,000	шт	В названии показателя установлено требование на выключатель внутренней установки, однако в характеристиках уже указывается внешний (выключатель открытой проводки).
54	Выключатель 2-клавишный 10А IP54 внутренней установки	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальный ток 10А, степень защиты не менее IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	11,000	шт	В названии показателя установлено требование на выключатель внутренней установки, однако в характеристиках уже указывается внешний (выключатель открытой проводки).
85	Кабель ВВГнг, 4*25	Кабель контрольный четырехжильный с однопроволочными круглыми медными жилами, без защитного покрова, в изоляции из поливинилхлорида пониженной пожароопасности, с пониженным дымо-газовыделением, материал жилы должен соответствовать ГОСТ 22483-2021, заполнение внутренних промежутков между жилами, поясная изоляция из полиэтилентерефталатных лент, оболочка из поливинилхлорида пониженной пожароопасности, с пониженным дымо-газовыделением, толщиной не менее 1,8мм, оболочка должна соответствовать ГОСТ 23286-78, номинальное сечение жилы 25мм <sup>2</sup> , номинальное рабочее напряжение 660В, ГОСТ 31996-2012	20,000	м	Кабель ВВГнг не является контрольным кабелем, однако в характеристики требуют наличие этого показателя.

Заказчику был направлен запрос на внесение изменений в документацию и устранение допущенные нарушений, но изменения не были внесены.

Также пп. 1 п. 18 документации о проведении аукциона в электронной форме. Данный пункт обязывает участника указывать полное наименование производителя (с обязательным указанием организационно-правовой формы собственности), а также место нахождения производителя, помимо страны происхождения поставляемого товара.

Такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, что является нарушением п.п. 2 п 6.1 ст 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Также в документации отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора, что является нарушением ч. 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ.

На основании вышеизложенного, прошу:

- приостановить процедуру определения поставщика до рассмотрения настоящей жалобы по существу;

- признать жалобу Заявителя обоснованной;

- провести внеплановую проверку закупки;

- выдать предписание об устранении допущенных нарушений;

Приложение:

1. Документы подтверждающие полномочия руководителя в 1 экз.

Управляющий  
ООО «СибЭлКом»



ИП Д.К. Житов