

27.12.2023 № 2712 Куда: Федеральная антимонопольная служба
на № _____ от _____

От кого: ООО «Дженерал Трейд»

Жалоба на действия (бездействия) Заказчика аукционной комиссии.

Заказчик, адрес местонахождения: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Институт Промышленной Собственности», г. Москва, Бенежковская ул. д. 10

Участник закупки (заявитель): ООО «Дженерал Трейд»

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: 32313099049 от 18.12.2023 г.

Наименование закупки: Поставка оборудования для резервной системы холодоснабжения здания ФИПС и выполнение работ по его монтажу и пусконаладке

Начальная цена 26 184 666,67 рублей.

По мнению Заявителя требования, закупочной документации нарушают положения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ст. 3 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Доводы жалобы:

В соответствии с Протоколом № 1 от 26.12.2023 г. Рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре 32313099049, было принято решение об отклонении заявки № 1209759 ООО «Дженерал Трейд», по причине несоответствия продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации, а именно:

Заказчиком установлены требования к показателю «Объём полной заправки хладагента (кг) - не более 200, участником предложено конкретное значение показателей участника 330.

Однако, ООО «Дженерал Трейд» не согласно с решением Закупочной комиссии и протоколом № 1 от 26.12.2023 г.

На основании вышеизложенного ООО «Дженерал Трейд» просит ФАС России:

- Отменить протокол № 1 от 26.12.2023 г.
- Проверить заявки участников и технические листы оборудования, на предмет соответствия предоставления конкретного значения по конкретному показателю «Объём полной заправки хладагента (кг) - не более 200. Так как было проверено несколько производителей холодильных машин (чиллеров) и было единственное оборудование McQuay, где в технических характеристиках указано, что заправка хладагента составляет 156 кг, но это расчет на 1 (один) контур. В данном чиллере их 3 (три), соответственно, $156 \times 3 = 468$ кг, что является большим количеством, чем представлено ООО «Дженерал Трейд».
- Привлечь заказчика к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

- Выдать предписание Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный Институт Промышленной Собственности».

Приложение:

Документация по закупке

Приложение № 2. Описание предмета закупки

Приложение № 4. Первая часть заявки на участие в закупке

Протокол № 1 от 26.12.2023 г.