

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Санкт-Петербургу  
199004, Санкт-Петербург  
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А  
E-mail: [to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru)

Заявитель жалобы:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Астер Электро»  
ОГРН 1085405015354, ИНН 5405374229  
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск,  
ул. Большевикская, зд. 109, к.5, пом.16  
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск,  
ул. Большевикская, зд. 109, к.5, пом.16  
E-mail: [a.burov@asterelectro.ru](mailto:a.burov@asterelectro.ru)  
8 (383) 362-01-16  
+7 (923)242-84-32

Заказчик (Организатор торгов):  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»  
ИНН 7803002209; ОГРН 1027809170300  
Место нахождения: 197227, г. Санкт-Петербург,  
вн.тер.г. муниципальный округ  
ОЗЕРО ДОЛГОЕ  
ул. Гаккелевская, д. 21, литера А  
Почтовый адрес: 197227, г. Санкт-Петербург,  
ул. Гаккелевская, дом 21, корпус А  
E-mail: [Stepanova.TA@lenenergo.ru](mailto:Stepanova.TA@lenenergo.ru)  
+7(812)595-33-46

## ЖАЛОБА

ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» в качестве Заказчика объявило о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на сайте: <https://zakupki.gov.ru> (извещение о закупке №32312557996, размещено 06.07.2023г., изменения размещены 25.07.2023 г.) на право заключения рамочного договора поставки реклоузеров на сумму не более 45 млн. руб с НДС для осуществления работ по нетарифной деятельности филиалами ПАО «Россети Ленэнерго» (231579). Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»; адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lot-online.ru>. Начальная (максимальная) цена договора: 45 000 000.00 руб.

Место подачи заявок - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (<https://lot-online.ru>);

Дата начала срока подачи заявок - 06.07.2023

Дата и время окончания срока подачи заявок (по мест.врем. заказчика) - 03.08.2023 11:00

Порядок подачи заявок - В электронной форме

Дата рассмотрения первых частей заявок – 08.08.2023

Дата рассмотрения вторых частей заявок - 17.08.2023

Дата подведения итогов - 18.08.2023

Обжалуемая закупка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).

ООО «Астер Электро» (Заявитель жалобы, Заявитель) желает участвовать в закупке, однако Заказчиком установлены необоснованные требования в закупочной документации к продукции, являющееся предметом закупки, препятствующие допуску лиц к конкурсу. Положения документации ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» грубо нарушают требования статей 1 и 3 Закона о закупках в части обеспечения добросовестной конкуренции, равноправия, справедливости, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

В связи с указанными обстоятельствами Заявитель 07.07.2023 г. направил запрос о разъяснении положений документации конкурса в электронной форме.

25.07.2023 г. Заказчиком размещены разъяснения, которые не содержат ответы на поставленные Заявителем вопросы.

По названным причинам ООО «Астер Электро» не обращалось с заявкой на участие в закупочной процедуре, однако, считает необходимым обратиться в УФАС по Санкт-Петербургу с жалобой на противоречащую закону документацию о закупке, на действия Заказчика при проведении закупки.

Детальные условия и требования к поставке товара отражены в документации о закупке.

Нарушение прав и законных интересов ООО «Астер Электро» со стороны ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» выразилось в установлении следующих необоснованных требований в закупочной документации.

1) В п. 4.2 Технического задания установлены технические требования к оборудованию, являющемуся предметом закупки. Установленные требования (приведены в Таблице) необоснованно завышены и **не соответствуют** требованиям, установленным действующими в РФ и в ПАО «Россети» (СТО 34.01-3.2-004-2016 «Реклоузеры 6-35кВ. Общие технические требования» нормативными документами (ГОСТ и СТО).

Параметр	Требование к значению параметра согласно ТЗ	Требование к значению параметра согласно ГОСТам и СТО ПАО «Россети»
Ток электродинамической стойкости, кА	32	31,5
Верхнее/нижнее рабочее значение температуры, °С	+55/-60	+45/-60

Таким образом, в Техническом задании Документации о закупке установлены избыточные и необоснованные требования, которые противоречат действующим нормативным документам - ГОСТ и СТО ПАО «Россети».

2) Иные требования к оборудованию, установленные в п. 4.2 Технического задания, не регламентированы ни в СТО, ни в ГОСТ, приведение их параметров в технической документации Заказчиком не обосновано.

Речь идет о следующих параметрах: «относительная погрешность измерения фазного тока (во всем температурном диапазоне)», «максимальный измеряемый ток, кА», «относительная погрешность измерения фазного напряжения», «температурный коэффициент», «максимальное измеряемое напряжение», «относительная погрешность измерения фазного тока (при температуре 20°С)», «дополнительная температурная

погрешность», «максимальный измеряемый ток, А». Заказчик устанавливает конкретные числовые ограничения в отношении указанных параметров (например, максимальный измеряемый ток 12,5 кА), что является незаконным, необоснованным и ограничивает возможность участия в конкурсе.

3) В п. 5.1.3 Технических требований установлены сроки поставки продукции (5, 10 дней). Сроки чрезвычайно короткие для поставки реклоузеров, что исключают возможность участия в закупке лиц, непосредственно производящих данную продукцию (как Заявитель).

Учитывая, что продукция, являющаяся предметом закупки, относится к категории технически сложной и условиями процедуры предусматривается закупка по единичным расценкам, срок поставки до 60 календарных дней со дня получения заявки Покупателя был бы адекватным и недискриминационным условием.

Согласно 223 ФЗ запрещены дискриминация и необоснованные ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки.

Заказчик нарушил пп.1 и 2 ч.1 ст.3 223-ФЗ, согласно которым принципами закупок являются информационная открытость закупки, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Требования Документации противоречат ГОСТам и СТО ПАО Россети, а также требованиям закона. Согласно п.7.4.4. Единого стандарта закупок ПАО Россети «Документация о закупке должна содержать информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы участники закупки могли принять решение об участии в закупке, подготовить и подать заявки». Данное требование Единого стандарта Документация о закупке также нарушает.

На основании изложенного, прошу признать в действиях ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» нарушение требований части 1 статьи 1, пунктов 1, 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и выдать предписание в отношении ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» об устранении нарушений, допущенных при проведении конкурса в электронной форме №32312557996, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора поставки реклоузеров на сумму не более 45 млн. руб. с НДС для осуществления работ по нетарифной деятельности филиалами ПАО «Россети Ленэнерго».

Приложение:

- 1) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Астер Электро».
- 2) Копия устава ООО «Астер Электро».
- 3) Копии протоколов и приказа (о полномочиях руководителя ООО «Астер Электро»).
- 4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Астер Электро».
- 5) Копия извещения о закупке.
- 6) Копия извещения о внесении изменений в извещение о закупке.
- 7) Извещение.
- 8) Копия Технического задания Документации о закупке.
- 9) Копия запроса ООО «Астер Электро».
- 10) Копия разъяснений на запрос.
- 11) Доверенность представителя.

Представитель  
ООО «Астер Электро»



Дорошенко Б.Г.