

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Общество с ограниченной ответственностью

# ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛТ»

Сокращенное наименование организации – ООО ТД «АЛТ»  
454076, Челябинская область, г Челябинск, Краснопольский пр-кт, д. 5г, кв. 118  
ИНН /КПП 7448235230/744801001  
р/счет № 40702810301500100483 в ООО «Банк Точка»  
к/сч №30101810745374525104 БИК 044525104  
ОГРН 1217400028163, электронная почта info@elektrik-chelyabinsk.ru

Исх. №484 от 18.12.2023г.

Руководителю УФАС по Санкт-Петербургу  
Прохорову Игорю Евгеньевичу  
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова,  
д.13, лит.А

Заместителю руководителя, начальнику отдела контроля  
закупок УФАС по Санкт-Петербургу  
Даниловской Екатерине Сергеевне  
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова,  
д.13, лит.А

Генеральному директору АО «Метрострой Северной  
Столицы»  
Васильеву Дмитрию Сергеевичу  
196247, Санкт-Петербург, Конституции пл, д. 3, корп. 2,  
лит. А, оф. пом. 67Н Р.М. 3 эт. 21  
ИНН 7810904590, КПП 781001001, ОГРН 1207800130560

## Жалоба на действия заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии

- Заказчик:** Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (АО «Метрострой Северной Столицы»)
- Место нахождения:** 196247, Санкт-Петербург, Конституции пл, д. 3, корп. 2, лит. А, оф. пом. 67Н Р.М. 3 эт. 21  
**Почтовый адрес:** 196247, Санкт-Петербург, Конституции пл, д. 3, корп. 2, лит. А, оф. пом. 67Н Р.М. 3 эт. 21  
**Адрес электронной почты:** [info@metrostr.ru](mailto:info@metrostr.ru), yana.tereshchenkova@metrostr.ru  
**Номер контактного телефона:** 8 812 740 21 31 доб. 1055  
**Ответственное лицо:** Терещенкова Яна Владиславовна  
**ИНН:** 7810904590  
**КПП:** 781001001  
**ОГРН:** 1207800130560
- Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:**  
В ЕИС: <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16081586>  
В ЭТП: <https://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/20/0/0/1336504>  
**Номер извещения:** 32312986583
- Наименование:** «Поставка электротехнических изделий для устройства инженерных систем»
- Дата и время начала подачи заявок:** 21.11.2023 МСК
- Дата и время окончания срока подачи заявок:** 12.12.2023 12:00 МСК
- Дата рассмотрения первых частей заявок:** 15.12.2023 МСК
- Дата начала срока подачи ценовых предложение:** 18.12.2023 12:00 МСК
- Дата проведения сопоставления ценовых предложений:** 18.12.2023 МСК
- Дата рассмотрения вторых частей заявок:** 19.12.2023 МСК
- Дата и время подведения итогов:** 20.12.2023 МСК

**Обжалуемые действия Заказчика с указанием:** на основании протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме № 32312986583-1 от 15.12.2023г. (ссылка на документ: <https://utp.sberbank-ast.ru/Trade/Util/DocumentView/226521494> - опубликован 18.12.2023г.) (Приложение №1) заявка ООО ТД «АЛТ» №7701 (Приложение №2) была отклонена на основании: Заявка участника закупки не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке по следующим основаниям: Несоответствия предлагаемой продукции требованиям технического задания:

- участник в своем техническом предложении предлагает к поставке выключатель автоматический с диапазоном регулировки теплового расцепителя, А: от 1,6 до 2,5. Отсутствие конкретных характеристик не позволяет однозначно идентифицировать предлагаемый к поставке товар. (п.53 « Техническое предложение).

- участник в своем техническом предложении предлагает к поставке датчик контроля скорости ДКС-2М, НОВЫЙ МАЯК с контролируемой скоростью ленты с диаметром ролика 110 мм, м/с: до 2,8 и контролируемой скоростью ленты с диаметром ролика 125 мм, м/с: до 3,15. Отсутствие конкретных характеристик не позволяет однозначно идентифицировать предлагаемый к поставке товар. (п.171 « Техническое предложение).

- участник в своем техническом предложении предлагает к поставке площадку 40x40мм с монтажом кабельных стяжек шириной, мм: до 11,5. Отсутствие конкретных характеристик не позволяет однозначно идентифицировать предлагаемый к поставке товар. (п.354 « Техническое предложение).

Участник ООО ТД «АЛТ» считает, что его заявка под номером 7701 на участие в электронном аукционе отклонена неправомерно по следующим основаниям.

Во-первых: в позиции №53 значение показателя указано как «Диапазон регулировки теплового расцепителя». Из этого делаем вывод, что заказчику в данной характеристике требуется диапазонное значение показателя. ООО ТД «АЛТ» в заявке было указано следующее «Диапазон регулировки теплового расцепителя, А: от 1,6 до 2,5», что полностью соответствует технической документации производителя, в которой указано именно диапазонное значение (Приложение №3).

|  |     |   |     |   |
|--|-----|---|-----|---|
| Выключатель автоматический MS116-2.5 регулировка тепловой защиты 1,6..2,5А, АBB, Артикул: 1SAM25000R1007 | шт. | Количество полюсов, шт: 3<br>Номинальный ток In, А: 2,5<br>Диапазон регулировки теплового расцепителя, А: от 1,6 до 2,5<br>Частота тока, Гц: 50/60 (предусмотрено производителем)<br>Род тока: AC<br>Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В: 690<br>Уставка расцепителей токов короткого замыкания, А: 31,3<br>Номинальное напряжение изоляции Ui, В: 690<br>Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ: 6<br>Количество главных замыкающих контактов: 3<br>Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность переменного тока Ics при 230В AC, кА: 50<br>Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность переменного тока Ics при 400В AC, кА: 50<br>Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность переменного тока Ics при 440В AC, кА: 10<br>Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность переменного тока Ics при 500В AC, кА: 10<br>Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность переменного тока Ics при 690В AC, кА: 5<br>Способ крепления (монтажа): DIN-рейка<br>Присоединение внешних проводников: переднее<br>Тип подключения: винтовой зажим<br>Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-2015: IP20<br>Диапазон рабочих температур, °C: -25 и +55 | ABB | Королевство Швеция<br>Федеративная Республика Германия<br>Китайская Народная Республика |
|--|-----|---|-----|---|

Во-вторых: в позиции №171 участником характеристика «Контролируемая скорость ленты» указана с опiskой «Предусмотрено производителем», что означает, что в технической документации производителя значение указано так же, как в заявке (Приложение №4). Указание конкретного значения считалось бы указанием недостоверных сведений.

|   |     |  |            |                      |
|---|-----|--|------------|----------------------|
| Датчик контроля скорости ДКС-2М, НОВЫЙ МАЯК | шт. | Вид электрического сигнала: однофазное напряжение переменного тока<br>Контролируемая скорость ленты с диаметром ролика 110 мм, м/с: до 2,8 (предусмотрено производителем)<br>Контролируемая скорость ленты с диаметром ролика 125 мм, м/с: до 3,15 (предусмотрено производителем)<br>Уровень сигнала на активной нагрузке (4+0,1)кОм при частоте сигнала (12,5+0,5)Гц, В: 6,5<br>Исполнение по взрывозащите: PO Exial<br>Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-2015: IP54<br>Диапазон рабочих температур, °C: -40 и +45<br>Масса, кг: 4,5 | Новый маяк | Российская Федерация |
|---|-----|--|------------|----------------------|

В-третьих: в позиции №354 значение показателя по характеристике «Монтаж кабельных стяжек шириной, мм» было указано как «до 11,5» по той причине, что отверстие площадки предполагает монтаж кабельных стяжек шириной 11,5мм и менее, т.к. стяжки шириной менее 11,5мм так же поместятся в отверстие шириной 11,5мм. Так же характеристика указана с опiskой «Предусмотрено производителем», что означает, что в технической документации производителя значение указано так же, как в заявке (Приложение №5).

|   |     |   |     |                               |
|---|-----|---|-----|-------------------------------|
| Площадка самоклеящаяся 40x40 под хомуты белая (100шт), IEK, Артикул: УНР30-40-100 | шт. | Материал: пластмасс не поддерживающий горение<br>Цвет: белый<br>Самоклеящееся основание для монтажа: в наличии<br>Монтаж кабельных стяжек шириной, мм: до 11,5 (предусмотрено производителем)<br>Диапазон рабочих температур, °C: -25 и +75 | IEK | Китайская Народная Республика |
|---|-----|---|-----|-------------------------------|

Частью 10 статьи 3.2 ФЗ-223 установлено, что Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе

котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с положением о закупке заказчика.

В инструкции по заполнению формы №1 – Техническое предложение указано: В столбце «Технические характеристики» участник указывает значения показателей (характеристик) продукции согласно требованиям соответствующего столбца в Техническом задании/ Приложении к техническому заданию без указания допусков «не более» «не менее» и аналогичных, позволяющие однозначно идентифицировать предлагаемый товар.

Значения, указанные заказчиком в техническом задании, соответствуют значениям, указанным в технической документации заводов-изготовителей товаров, а значит, данные значения позволяют однозначно идентифицировать товар. В случае изменения данных показателей в заявке участника, такие данные расцениваются как недостоверные.

Дополнительно сообщаем, что Заказчик отклонил других участников по аналогичным основаниям.

Таким образом, заявка Заявителя подана в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и соответствует требованиям, установленным Заказчиком в аукционной документации.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ с целью обеспечения защиты собственных прав и законных интересов, Заявитель, как участник закупки,

#### **ПРОСИТ:**

1. Признать жалобу на положения извещения об осуществлении закупки обоснованной и обязать Заказчика привести положения извещения в полное соответствие с Законом о контрактной системе;
2. Приостановить закупку до рассмотрения жалобы по существу;
3. Отменить итоговый протокол № 32312986583-1 от 15.12.2023г. рассмотрения первых частей заявок;
4. Обязать комиссию повторно рассмотреть заявки участников закупки;
5. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений;
6. Привлечь единую комиссию к административной ответственности.

#### Приложения:

1. Приложение 1 Итоговый протокол № 32312986583-1 от 15.12.2023г.
2. Приложение 2 Техническое предложение 1ч
3. Приложение 3 - поз 53 (техническая документация производителя)
4. Приложение 4 - поз 171 (техническая документация производителя)
5. Приложение 5 -поз 354 (техническая документация производителя)

Генеральный директор ООО ТД «АЛТ»

Георгий Юрьевич Плеханов