

Исх. №96 от 25.06.2019 г.

**Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Московской области**

123423, г. Москва, Карамышевская наб., д.44

**Заявитель:** Общество с ограниченной  
ответственностью (ООО «Компания Сантех-  
Сервис»)

Юридический, фактический, почтовый адрес:  
125430, город Москва, улица Митинская, дом 16,  
помещение №707 Б, комната 7

тел/факс: (495) 980-78-22

E-mail: [moscow@santeh-servis.ru](mailto:moscow@santeh-servis.ru)

**Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие  
городского округа Домодедово «Домодедовский  
водоканал» (МУП «Домодедовский водоканал»).

Место нахождения: 142000, Московская область,  
г.Домодедово, ул.Заводская, д.8;

Почтовый адрес: 142000, Московская область,  
г.Домодедово, ул.Заводская, д.8;

Контактное лицо: Беспалова Светлана Юрьевна, т.:  
8(496)793-02-53 доб. 507

Адрес электронной почты: [domvodokanal@yandex.ru](mailto:domvodokanal@yandex.ru)

**Адрес официального сайта на котором размещена  
информация о закупке:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

электронная торговая площадка: <http://www.rts-tender.ru>

## ЖАЛОБА

### на действия аукционной комиссии

МУП «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660) (далее - Заказчик) 03 июня 2019 года было опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку гидрантов пожарных для водопроводных сетей МУП "Домодедовский водоканал" извещение № 31907949214, размещенное в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон 223-ФЗ).

20 июня 2019 года на электронной торговой площадке РТС-тендер ([www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru)) был опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в соответствии с которым заявка ООО «Компания Сантех-Сервис» (ИНН 7733672493) (порядковый номер заявки 3) была отклонена по следующему основанию: «Несоответствие

**ООО «Компания Сантех-Сервис»** ИНН 7733672493

КПП 773301001, Р/с 40702810738170012530

в Краснопресненском отделении № 1569 Сбербанка России ОАО,

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 88427143,

ОГРН 5087746285160, ОКАТО 45283559000, ОКВЭД 51.53.2



Запорная арматура для водоснабжения, пожаротушения,  
обработки сточных вод, газоснабжения и промышленных сред

заявки участника закупки требованиям документации закупки, а именно: в технической части документации **Заказчик указал, что рабочее давление гидрантов должно быть 16 и более PN, однако Участник указал, что рабочее давление предлагаемых гидрантов составляет 10 PN».**

Считаем действия аукционной комиссии Заказчика незаконными и нарушающими требования действующего законодательства, а именно:

В разделе XII «Техническая часть документации об аукционе в электронной форме» в техническом задании Заказчика, в столбце «технические характеристики пожарных гидрантов» в п.2. указано «Рабочее давление PN 16 и более», а также в п.15. указано «Изготовление согласно ГОСТ Р 53961-2010».

Действительно ГОСТ Р 53961-2010 распространяется на гидранты пожарные подземные и устанавливает общие технические требования к ним: основные эксплуатационные показатели и характеристики, требования к конструкции, требования эргономики, требования стойкости к внешним воздействиям, требования к материалам, требования к комплектности маркировке и упаковке, требования безопасности, правила приемки, методы испытаний и др.

Обращаем внимание, что табл. 1 пункта 5.2.1 ГОСТ Р 53961-2010 содержит явным образом сформулированное требования к величине рабочего давления гидранта: «...не более **10 кгс/см<sup>2</sup> (в терминах Заказчика – PN 10)**».

ООО «Компания Сантех-Сервис» подало заявку на участие в электронном аукционе с предложением гидранта пожарного торговой марки VGA тип R39, изготовленного в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53961-2010, что подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента Российской Федерации о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ред. от 29.07.2017) № С-RU.ПБ97.В.00855 от 14.10.2017, выданным Органом по сертификации ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС», срок действия до 13.10.2020 вкл.

Требования, выдвинутые Заказчиком к предмету закупки (гидранты пожарные) в части рабочего давления, являются неправомерными. Гидранты пожарные с рабочим давлением **более 10 кгс/см<sup>2</sup> (в терминах Заказчика – более PN 10)** не могут соответствовать требованиям ГОСТ Р 53961-2010.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 3 Закона № 223-ФЗ и статьей 18.1. Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

#### ПРОШУ:

1. Признать заявку ООО «Компания Сантех-Сервис» соответствующей документации и действующему законодательству.
2. Признать аукцион недействительным и не соответствующим действующему законодательству.
3. Приостановить заключение договора по поставке гидрантов пожарных для водопроводных сетей МУП "Домодедовский водоканал" извещение № 31907949214.
4. Обязать заказчика провести новый аукцион.

#### Приложение:

ООО «Компания Сантех-Сервис» ИНН 7733672493

КПП 773301001, Р/с 40702810738170012530

в Краснопресненском отделении № 1569 Сбербанка России ОАО,

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 88427143,

ОГРН 5087746285160, ОКАТО 45283559000, ОКВЭД 51.53.2



Запорная арматура для водоснабжения, пожаротушения,  
обработки сточных вод, газоснабжения и промышленных сред

- Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №878798 (1 экз. на 4 л.);
- Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Российской Федерации о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ред. от 29.07.2017) № С-RU.ПБ97.В.00855 от 14.10.2017, выданным Органом по сертификации ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС» (1 экз. на 1 л.).

**Генеральный директор  
ООО «Компания Сантех-Сервис»**

**В.А. Полупан**

