

В Управление Федеральной
Антимонопольной службы по
Санкт-Петербургу

4-я линия В.О., д. 13, лит. А,
Санкт-Петербург, 199004

Исх. №102 от 07.07.2023

E-mail: to78@fas.gov.ru

ЖАЛОБА

Сведения о заказчике:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"

ИНН 7803002209

КПП 781401001

ОГРН 1027809170300

Место нахождения 197227, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГАККЕЛЕВСКАЯ, дом Д. 21, корпус
ЛИТЕРА А

Почтовый адрес 197227, г Санкт-Петербург, ул Гаккелевская, дом 21, корпус а
Контактное лицо Гильберг Н.О.

Адрес электронной почты Zemzereva.NO@lenenergo.ru

Контактный телефон +7 (812) 4939592

Факс +7 (812) 5953348

Сведения о заявителе:

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»

Адрес: 196642, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Петро-Славянка, ул. Софийская, д. 129, к. 3,
стр 1

ОГРН 1186027008584

ИНН/КПП: 6027192678/781701001

E-mail: vektor.9517534016@gmail.com

Контактное лицо: Емельянов Игорь Евгеньевич

Телефон: +7 911 705 95 35

Реестровый номер извещения 32312520650

Способ осуществления закупки Конкурс в электронной форме

Наименование закупки

Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Гарболовская № 43, на подстанции ПС 110 кВ Алеховщинская № 323, на подстанции ПС 110 кВ Никольская № 368, на подстанции ПС 110 кВ Рассвет № 532, модернизация ПС 110 кВ Тихвин-Город (ПС 143) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации, модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Лаврики (ПС 218) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации, модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ №525 Ильинка, на ПС 35 кВ Красноармейская, на ПС 35 кВ Цвелодубово (СМР, ПНР, поставка) (231346)

Доводы жалобы

1. В п. 3.4. Технического задания заказчиком указано: «Ввод системы в действие. Ввод в действие комплекса организовать согласно стадии «Ввод в действие» ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».

По сведениям, размещенным на Информационном портале Росстандарта по адресу <http://standard.gost.ru/>, данный документ утратил силу на территории Российской Федерации с 30.04.2022 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст. Взамен введен в действие ГОСТ Р 59792-2021.

Исходя из вышеизложенного данный пункт технического задания нарушает законодательство Российской Федерации.

Просим:

1. Приостановить размещение закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Признать жалобу обоснованной.
3. Обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством.

Генеральный директор
ООО «Вектор»

И.Е. Емельянов