

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ**  
**по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25  
e-mail: [to33@fas.gov.ru](mailto:to33@fas.gov.ru)

**РЕШЕНИЕ**  
**по делу о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе в сфере закупок**  
**№ 033/06/69-535/2020**

19 июня 2020 года

г. Владимир

Резолютивная часть решения оглашена 19.06.2020г.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

Председательствующего Комиссии:

..... заместителя начальника отдела,  
членов Комиссии:

..... главного специалиста-эксперта,  
..... главного специалиста-эксперта,

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «Телец» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуги по проведению проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новую скатку на объектах ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (№ закупки 0128200000120002941) в присутствии:

представителя уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – департамент, уполномоченный орган):  
.....(доверенность от 03.06.2020 № 56);

представителей заказчика (ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»  
.... (доверенность от 15.06.2020г. б/н), ..... (доверенность от 10.01.2020г. б/н).

представителя заявителя- ООО «Телец»- Ерофеева Д. С. (доверенность от 10.06.2020г. №1).

18.06.2020г. в соответствии с пунктом 3.32 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией объявлен перерыв до 19.06.2020г.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/69-535/2020 Комиссия

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Телец» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуги по проведению проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новую скатку на объектах ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (№ закупки 0128200000120002941).

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправоммерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Причина отклонения п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредставление документов и информации, которые предусмотрены ч. 11 ст. 24.1, ч. 3 или 3.1, 5, 8.2 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дат/ и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе: п. 48 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.5 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе - непредставление документов (копии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ: монтаж, техническое обслуживание и ремизит первичных средств пожаротушения.), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44.

Заявитель, считает, что вторая часть заявки Заявителя содержит сведения об Лицензии МЧС - соответствующее требованию Документации об аукционе.

В обоснование правомерности действий аукционной комиссии представитель уполномоченного органа заявил следующее.

При проведении электронного аукциона аукционная комиссия рассматривает в соответствии с ч. 1 ст. 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок вторые части заявок участников закупки на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе в сфере закупок, в части их соответствия требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Также в соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено, что аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

05.06.2020 года в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0128200000120002941 заявка участника ООО «Телец» (порядковый номер заявки 2) признана несоответствующей требованиям документации о закупке.

Обоснование решения: п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредставление документов и информации, которые предусмотрены ч. 11 ст. 24.1, ч. 3 или 3.1, 5, 8.2 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе: п. 48 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.5 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе - непредставление документов (копии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44.

ООО «Телец» (номер заявки 2) в составе аккредитационных сведений и документов на участие в аукционе представило Лицензию №77-Б/06559 от 18 декабря 2018 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». В видах работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности присутствуют: *деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ.*

Однако, отсутствуют виды работ: *«монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»*, которые были установлены заказчиком в пункте 48 Информационной карты, что является несоответствием указанным требованиям.

На основании изложенного уполномоченный орган Владимирской области считает, что аукционная комиссия, действуя в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, правомерно приняла решение о несоответствии заявки ООО «Телец» (номер заявки 2) на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона от 05.06.2020 № 0128200000120002941.

Заказчик, в свою очередь, поддерживает позицию уполномоченного органа и считает, что вторая часть заявки ООО «Телец» правомерно была признана не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе.

В мотивированном отзыве заказчика указано, что согласно документации электронного аукциона заказчику необходимо оказание услуг на объектах ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова»:

- по проведению проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода;
- перекатке пожарных рукавов на новую скатку.

При подготовке технического задания Заказчик руководствовался Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент о пожарной безопасности), Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Перечнем к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225, Сводом правил «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180).

Согласно п. 19 ст. 2, ст. 43 Технического регламента о пожарной безопасности) к первичным средствам пожаротушения относятся:

- огнетушители переносные (в том числе генераторные аэрозольные) и передвижные;
- пожарные краны и средства, которые нужны для их использования;
- пожарный инвентарь. Это пожарные шкафы, щиты, стенды, ведра, бочки для воды, ящики для песка, тумбы для размещения огнетушителей и т.д. (Приложение 1 к ГОСТ 12.4.009-83);
- покрывала для изоляции очага возгорания.

В пункте 3 Свода правил "СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180) даны следующие определения:

- внутренний противопожарный водопровод - совокупность трубопроводов и технических «пожарный кран - комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом по ГОСТ Р 51844.

Все здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (ч. 1 ст. 60 Технического регламента о пожарной безопасности).

К первичным средствам пожаротушения установлены следующие общие требования (ст. 37 Закона о пожарной безопасности, п. 486 Правил противопожарного режима):

- они должны содержаться в исправном состоянии (т.е. быть готовыми к использованию);
- их нельзя использовать в других целях.

Отдельные правила установлены и для каждого вида таких средств, в т.ч. для пожарных кранов. Так каждый кран должен:

- иметь пожарные рукава, ручные пожарные стволы и пожарные запорные клапаны (п. 57 Правил противопожарного режима, Руководство по соблюдению отдельных требований противопожарного режима);

- легко открываться одним человеком (ч. 1 ст. 106 Технического регламента о пожарной безопасности);

- подавать воду с достаточной интенсивностью для тушения пожара (ч. 1 ст. 106 Технического регламента о пожарной безопасности);

- иметь соединительные головки для пожарных рукавов и гидравлического оборудования пожарных (ч. 2 ст. 106 Технического регламента о пожарной безопасности).

Согласно требованиям Технического задания Исполнитель по окончании этапа услуг обязан предоставить Заказчику:

- Акт выполненных работ (оказанных услуг);
- Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность;
- Протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;
- Протокол испытания клапанов пожарных кранов на исправность.

Таким образом, учитывая, что Заказчику необходимо оказание услуг по проведению проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода, а в соответствии с требованиями действующего законодательства внутренний противопожарный водопровод - это совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам, которые в свою очередь относятся к первичным средствам пожаротушения, Заказчиком правомерно и обоснованно в документации о проведении электронного аукциона установлено требование о наличии у участника закупки лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающий право на выполнение в том числе работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения, что обусловлено спецификой объекта закупки.

**Заслушав представителя уполномоченного органа, изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к следующим выводам.**

При проведении электронного аукциона, аукционная комиссия рассматривает в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок вторые части заявок участников закупки на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном аукционе.

Согласно пункту 2 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие

соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено, что требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 или 3.1 и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается.

В соответствии с частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 настоящего Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.

Согласно части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.

20.05.2020 г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок было размещено изменение извещения № 0128200000120002941 о проведении электронного аукциона на оказание услуги по проведению проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новую скатку на объектах ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

Начальная (максимальная) цена контракта: 113 740.47рублей.

05.06.2020 года в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0128200000120002941 заявка участника ООО «Телец» (порядковый номер заявки 2) признана несоответствующей требованиям документации о закупке.

Обоснование решения: п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - непредставление документов и информации, которые предусмотрены ч. 11 ст. 24.1, ч. 3 или 3.1, 5, 8.2 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе: п. 48 Информационной карты электронного аукциона, п.1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ ", О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 13.5 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе - непредставление документов (копии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44.

Согласно п. 48 Информационной карты аукционной документации указаны документы и информация, необходимые для подтверждения соответствия второй части заявки требованиям п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 части 5 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок-

**копии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;**

**монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.**

Проанализировав вторую часть заявки заявителя установлено, что ООО «Телец» (номер заявки 2) в составе аккредитационных сведений и документов на участие в аукционе представило Лицензию №77-Б/06559 от 18 декабря 2018 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». В видах работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности присутствуют: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ.

**НО, отсутствуют виды работ:** «монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения», установленные заказчиком в пункте 48 Информационной карты, что является несоответствием указанным требованиям.

Таким образом, признание заявки ООО «Телец» несоответствующей требованиям аукционной документации и Закона о контрактной системе по основаниям, предусмотренным в протоколе подведения итогов № 0128200000120002941 от 05.06.2020г. не противоречит требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Вместе с тем, на рассмотрении данной жалобы озвучен довод, касающийся положений документации, а именно вид деятельности, дающей право на выполнение работ: «монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» не предусмотрен техническим заданием данной закупки.

В ходе проведения внеплановой проверки, Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

Предметом закупки является оказание услуги по проведению проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новую скатку на объектах ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

Согласно п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать, в том числе, документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 (при наличии таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов.

В соответствии с ч. 3 ст. 64 Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной ч. 1 ст. 64 указанного закона информацией должна содержать требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе, при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Согласно ч. 5 ст. 31 Закона о контрактной системе, информация об установленных требованиях в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Из содержания документации об аукционе (п. 48 "Информационная карта аукциона") следует, что Заказчиком установлено следующее требование: копии лицензии на осуществление

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

На рассмотрении жалобы Заказчик особо обратил внимание, что руководствовался Перечнем к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. №1225 с целью установления требования о наличии у Участника закупки лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающий право на выполнение следующих работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Согласно ст. 42 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная техника в зависимости от назначения и области применения подразделяется на следующие типы:

- 1) первичные средства пожаротушения;
- 2) мобильные средства пожаротушения;
- 3) установки пожаротушения;
- 4) средства пожарной автоматики;
- 5) пожарное оборудование;
- 6) средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
- 7) пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);
- 8) пожарные сигнализация, связь и оповещение.

Согласно ст. 43 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- 1) переносные и передвижные огнетушители;
- 2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;
- 3) пожарный инвентарь;
- 4) покрывала для изоляции очага возгорания;
- 5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Согласно требованиям Технического задания Исполнитель по окончании этапа услуг обязан предоставить Заказчику:

- Акт выполненных работ (оказанных услуг);
- Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность;
- Протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;
- Протокол испытания клапанов пожарных кранов на исправность.

Таким образом, Заказчик утверждает, что включение требования о наличии вида работ «монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» является потребностью Заказчика.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что требования п. 48 Информационной карты аукционной документации об Аукционе, установлены в соответствии с потребностью Заказчика, учитывая специфику закупки и требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", Перечня к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию

и ремонту средств пожарной безопасности утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. №1225, Свода правил "СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) и не противоречат требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Телец» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуги по проведению проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новую скатку на объектах ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (№ закупки 0128200000120002941) необоснованной.

*Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.*