

**В Управление Федеральной антимонопольной
Службы по Ставропольскому краю**
ул. Ленина, д. 384, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355003
Эл. почта: to26@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «ТД» РРК-ЮГ»
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
ул. 14-Я Линия, д. 86, г. Ростов-на-Дону,
Ростовская обл ,344037
Тел./факс: +7(863) 310-10-01
Эл. почта: te № der-rrk@ya № dex.ru

**Заказчик (организатор торгов):
МУП «ВОДОКАНАЛ»**
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
ул. Ленина, 456, г. Ставрополь,
Ставропольский край, 355000
Эл. почта: m-uvarov@mail.ru
Тел./факс: +7 865562962

Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер»
Адрес места нахождения:
наб. Тараса Шевченко, д. 23А, кв. этаж 25, пом.№1,
Москва, 121151
Эл. почта: <https://www.rts-te № der.ru>
Тел.: +7 499 653-9-900

**Жалоба
на действия (бездействие) заказчика**

Заказчик при проведении электронного аукциона на поставку противогазов фильтрующих, извещение о проведении которого размещено на сайте zakupki.gov.ru(извещение № 32211571163) и на электронной торговой площадке rts-te № der.ru (извещение № 2457915).

В соответствии п. 2.9.12 положения приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285, в описании объекта закупки (технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара абз. 4 подраздел 2 приложения № 1 технического задания электронного аукциона от 20.06.2022 № 32211571163 на поставку противогазов фильтрующих, заказчиком указаны требования противоречащие друг другу, в которые характерны исключительно для металлического корпуса противогаза ГП-21 У, а именно:

«Корпус комбинированного фильтра должен быть выполнен из металла или высокопрочного пластика с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты и противоаэрозольного элемента в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности фильтра с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты)».

Исходя из этого указанные в техническом задании требования к качественным и эксплуатационным характеристикам не характерны для пластикового противогаза ГП-21 У, коэффициент линейного расширения пластикового корпуса фильтра в 3 и более раз больше, чем коэффициент расширения металла при перепадах сезонных температур в условиях хранения и эксплуатации, поэтому металл и пластик в равной мере не могут гарантированно сохранить защитные свойства шихты и противоаэрозольного элемента в условиях перепадов температур и влажности воздуха. Свойства пластика в обозначенных условиях значительно хуже. Фильтр в полимерном корпусе хуже реагирует на резкие перепады сезонных температур в условиях хранения и эксплуатации.

Пластиковый корпус не подлежит контролю согласно правилам, утвержденным приказом МЧС России от 27 мая 2003 года № 285, на пластиковом корпусе невозможно проверить качество покраски, в силу его полного отсутствия, а также образование помятостей, в силу того, что на пластике они не образуются. Таким образом, контролировать сохранность составляющих фильтра в пластиковом корпусе согласно положениям приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 невозможно.

В описании объекта закупки (технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара п. 6 абз. 3 приложения № 1 к техническому заданию заказчиком указаны противоречащие друг другу требования, а именно:

«Присоединение комбинированного фильтра к лицевой части – центральное или одностороннее боковое или двустороннее боковое (для исключения ограничения движения головы пользователя в вертикальной плоскости и исключения затрудня обзор в нижней полусфере поля зрения (у ног))».

Способны исключить ограничения движения головы пользователя в вертикальной плоскости и исключить затруднение обзора в нижней полусфере поля зрения только лицевые части с боковым или боковыми присоединениями фильтров.

В соответствии с этим вертикальный линейный размер противогаза в сборе с центральным расположением фильтра значительно превышает вертикальный линейный размер противогаза в сборе с боковым расположением фильтра за счет выступающего вперед и вниз фильтра, высота корпуса которого может достигать до 105 мм (10,5 см).

С учетом расположенного по центру фильтра линейный вертикальный размер противогаза в сборе превышает 30 – 35 сантиметров. При этом средняя высота лица человека составляет 20 – 25 сантиметров, таким образом, расположенный по центру маски фильтр уходит значительно ниже подбородочного выступа и упирается в грудную клетку пользователя при движении головы, исключая возможность полного наклона головы в вертикальной плоскости, как следствие затрудня обзор в нижней полусфере поля зрения (у ног).

Считаем, что заказчик указал не корректные требования, которые противоречат друг другу, тем самым в соответствии с документацией о конкурентной закупке и положением о закупке, заказчик нарушил ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 2 ст.11 раздела 4 положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя.

С учетом изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прошу:

1. Признать жалобу ООО «ТД» РРК-Юг» обоснованной.

2. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе о внесении изменений в техническое задание аукциона в электронной форме МСП от 25.07.2022 № 32211571163.

Перечень прилагаемых документов:

1. Копия решения учредителя от 22.09.2021 № 01/В «О назначении генерального директора ООО «ТД» РРК-Юг».

2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме МСП № 32211571163.

3. Документация о проведении аукциона в электронной форме МСП № 32211571163.

4. Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя.

Генеральный директор
ООО «ТД «РРК-Юг»



Пискунов С.В.

08.08.2022