

№ 15.03/2021 – 1
от 15 марта 2021 г.

**В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по г. Москве**
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, дом 4, стр. 1
Телефон: 8 (495) 784-75-05
E-mail: to77@fas.gov.ru

Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки (далее - жалоба)

- 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации):**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ИНН: 7736182930

КПП: 773601001

ОГРН: 1037739394285

ОКАТО: 45293558000

Место нахождения: 119296, г Москва, р-н Гагаринский, пр-кт Ломоносовский, дом 2, корпус 1

Почтовый адрес: 119296, г Москва, р-н Гагаринский, пр-кт Ломоносовский, дом 2, корпус 1

Номер контактного телефона:

Контактное лицо:

E-mail:

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или объединения юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии):

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ БЭТТЕРИЗ»»

Место нахождения: 125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32а, эт 4 пом. via оф 415/2

Почтовый адрес: 111250, Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.3, к.2, 10-ый этаж, БЦ LIGHT TOWER

Номер контактного телефона:

Контактное лицо:

E-mail:

2) Указание на закупку:

Способ определения поставщика: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование объекта закупки: Поставка аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания

Ссылка на закупку: <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110063924#>

3) Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, доводы жалобы:

В закупочной документации присутствует ограничение конкуренции, вызванное искусственным путём, специалистами Заказчика:

№ п/п	Наименование товара	ОКПД 2	Технические и качественные характеристики	Ед. изм.	Колич ество, в ед. изм.
1	Аккумуляторная батарея BB Battery HRL 12-50 или эквивалент	27.20.22.000	<p>Номинальное напряжение: 12 В; Аккумулятор должен быть свинцово-кислотным: Наличие; Емкость, не менее: 45 Ач Высота, не более: 171 мм Длина, не более: 199 мм Ширина, не более: 166 мм Технология должна быть AGM: Наличие Срок службы, не менее: 10 лет Должен быть герметичным: Наличие Диапазон рабочих температур: -20÷ +50 °С Тип клеммы: Ушко под болт и гайку M5 Вес, не более 15,3 кг Аккумуляторная батарея должна быть совместима с ИБП марки GE SG 160 kVa, имеющихся у Заказчика</p>	шт	60

Уважаемая Комиссия УФАС, нами был проведен анализ рынка, по результатам которого выяснилось, что на территории России нет ни одного завода производителя и/или официального дилера иностранного завода производителя, у которых были бы аккумуляторы с запрашиваемыми Вами параметрами. Наше исследование также было распространено на страны ЕС и Китая, ни один из рассматриваемых нами заводов серийно не производит аккумуляторы с указанными клеммами и заявленной ёмкостью.

Обращаем Ваше внимание, что у всех изученных нами заводов производителей размер клемм при указанной емкости равен «М6», что обусловлено площадью рабочей поверхности клемм и перемычке. Высоко ёмкий аккумулятор предполагает, что через него будет проходить высокое значение тока, а при указанном размере клемм крайне велика вероятность расплавления борна, что может привести минимум к выходу аккумулятора из строя, а может привести и к более трагическим последствиям. Этим и обусловлены размеры клемм всех конкурентов производителя VV Battery.

Также нам не понятно наличие требования к клеммам, ведь АКБ между собой будут соединены перемычками, а сама цепь соединяется шинами. При этом Заказчик указал марку и модель ИБП - **GE SG 160 kVa**, в техническом паспорте которого (информация взята из открытых источников), нет ограничений по марки и модели АКБ или обязательного требования к клеммам.

Также просим обратить внимание, что после последнего внесения изменения Заказчик по сути оставил лишь один день на подачу запроса на разъяснения – в день публикации изменения 11.03.2021. Возможности подать запрос 12.03.2021 уже не было.

Считаем, что прослеживаются нарушения пунктов 2 и 3 части 1 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ, а именно:

«2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;
3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений».

Обращаем Ваше внимание на нарушение части 3 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ, а именно:

«3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.»

Учитывая изложенное, просим:

- 1) Признать нашу жалобу обоснованной;
- 2) Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу и вынесения решения;
- 3) Истребовать у Заказчика предоставления хотя бы 2ух аналогов, подходящих по указанным техническим характеристикам;
- 4) Истребовать у Заказчика технический паспорт и техническое описание шкафных-батареиных блоков, в которых будут установлены АКБ вида 3;
- 5) Признать действия Заказчика незаконными и привлечь к установленной законом ответственности соответствующих должностных лиц.

Приложение: 1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу - на 4 л. в 1 экз.

подписано усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 63-ФЗ от 06.04.2011 года

Генеральный директор