



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУСИНТЭК»

ИНН/КПП: 7743180042/771301001 ОГРН: 5167746284833
127591, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино,
Дмитровское шоссе, д.100, к.2, стр.3
Тел.: +7 (499) 508-09-11, +7 (495) 181-95-54
e-mail: tdrusintec@mail.ru www.tdrusintec.ru

Исх. №15 от 19.01.2024г.

**Куда: Управление Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу**

Адрес: 4-я линия Васильевского острова, 13, лит.А,
Санкт-Петербург, 199004
Телефон: (812) 313-04-30
e-mail: to78@fas.gov.ru

**От: Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом РУСИНТЭК»
(ООО «ТД РУСИНТЭК»)**

Место нахождения и почтовый адрес:
127591 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Восточное Дегунино, Дмитровское
шоссе, дом 100, корп.2, строение 3
Контактное лицо:
Котов Павел Владимирович,
Тел. (495) 181 95 54
e-mail: tdrusintec@mail.ru

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА, ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН", ИНН 7830000970
Место нахождения Заказчика: 190013, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. 28
e-mail: ooz@metro.spb.ru
Телефон: 7812301989929024

Участник (Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
РУСИНТЭК» (ООО «ТД РУСИНТЭК»), ИНН 7743180042
Место нахождения и почтовый адрес: 127591 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Восточное Дегунино, Дмитровское шоссе, дом 100, корп.2, строение 3
Контактное лицо: Котов Павел Владимирович,
Тел. (495) 181 95 54
e-mail: tdrusintec@mail.ru

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: Акционерное общество «Единая электронная торговая Площадка (АО ЕЭТП)»
Место нахождения и почтовый адрес: 115114 г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр.5, тел.
(495) 276 16 26
e-mail: info@roseltorg.ru

Заявка №1210762 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОРГОВЫЙ ДОМ РУСИНТЭК" на участие в электронном аукционе №32313065159,
размещенном на электронной площадке <https://etp.roseltorg.ru>, объект закупки: "Поставка

огнетушителей", была отклонена Заказчиком в ходе рассмотрения первых частей заявок в соответствии с протоколом от 15.01.2024 г., опубликованном на площадке 16.01.2024г. в 14:40(МСК) по следующему основанию: В описании товара заказчик устанавливает следующие виды показателей и порядок описания характеристик товара:

1. Показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения.
2. Показатели, для которых указаны варианты значения.
3. Показатели, значения которых не могут меняться.

Подробнее в таблице, приложенной ниже

№ позиции	Наименование позиции	Наименование показателя Заказчика	Вид показателя	Показатель Заказчика	Показатель Участника
1	огнетушитель ОВЭ-25(з) передвижной, Россия	Огнетушащее вещество (ОТВ)	Показатели, (Характеристики) значения которые не могут изменяться	Водная эмульсия	Водный раствор БС-01
		Наличие передвижной системы		Тележка с колесами	Тележка с поворотными колесами
		Защита внутренней поверхности корпуса от коррозии		да	Внутреннее полимерное антикоррозионное покрытие
		Рукоядка для перемещения огнетушителя в транспортном положении на высоте, мм		От 700 до 1000	850
		Класса С		допустимо	да

На основании ФЗ 123, огнетушители воздушно-эмульсионные передвижные подлежат обязательной сертификации на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и ГОСТ 51017-2001 «Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокой подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Метод испытаний (пункты 5.12, 5.14, 5.17, 5.19 – 5.21, 5.23, 5.30, 5.32(в), 5.45, 5.50, 6.2, 6.9, 6.10, 7.1, 7.10, 12.4)»

1. Огнетушащее вещество (ОТВ):

Показатель заказчика- Водная эмульсия

В соответствии с ГОСТ 51017 п.7.1 Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и содержать следующую информацию;

д) тип, марка и номинальное количество ОТВ (с указанием допусков), заряженного в огнетушитель;

Для зарядки воздушно-эмульсионных огнетушителей отсутствует стандартное, применимое ко всем производителям ОТВ. Каждый производитель воздушно-эмульсионных огнетушителей имеет собственное ОТВ, предназначенное только для зарядки производимых ими огнетушителей ОВЭ и выпускаемое по ТУ производителя огнетушителя.

ООО «ПОЖНАНОТЕХ» ОТВ-раствор ПНТ-40

ООО «БОНТЕЛ» ОТВ- раствор БОНТЕЛ

ООО ТД РУСИНТЭК – водный раствор (Эмульсия) БС-01 паспорт и ТУ прилагается.

Показатель участника- Водный раствор БС-01 – соответствует показателю заказчика.

2. Наличие передвижной системы:

Показатель заказчика – Тележка с колесами

Показатель участника- Тележка с поворотными колесами- **соответствует показателю заказчика**

Наличие поворотных колес значительно упрощает перемещение придвижного огнетушителя. *В соответствии с ГОСТ 51017 п 5.13 Передвижной огнетушитель должен быть спроектирован таким образом, чтобы его могли транспортировать к месту загорания и приводить в действие один-два человека.*

3. Защита внутренней поверхности корпуса от коррозии

Показатель Заказчика-ДА

Показатель Участника- Внутреннее полимерное антикоррозийное покрытие – соответствует показателю Заказчика

В соответствии с ГОСТ 51017 п.5.39 Огнетушители с зарядом на водной основе и хладоновые огнетушители должны обладать стойкостью к внутренней коррозии при воздействии ОТВ.

Участником указано какое именно покрытие применено для обеспечения стойкости к коррозии.

4. Рукоятка для перемещения огнетушителя в транспортном положении на высоте, мм

Показатель Заказчика- от 700 до 1000

Показатель Участника- 850 (находится в диапазоне от 700 до 1000) –соответствует показателю Заказчика

5. Класс С

Показатель Заказчика- допустимо

Показатель Участника-Да – соответствует показателю Заказчика

В соответствии с ГОСТ 51017 п.5.21 Модельные очаги пожара класса С не стандартизованы.

Таким образом, все показатели Участника соответствуют показателям Заказчика и считаем не допуск Участника к проведению АУКЦИОНА является необоснованным.

На основании вышеизложенного просим:

- Признать жалобу ООО "ТД РУСИНТЭК" обоснованной;
- Приостановить проведение закупки и заключение договора до рассмотрения настоящей жалобы;
- Обязать заказчика провести новую оценку заявки ООО "ТД РУСИНТЭК";
- Отменить протоколы результатов аукциона и допустить ООО «ТД РУСИНТЭК» к участию в аукционе.

Приложение:

1. Паспорт на раствор водный (эмульсия) огнетушащего вещества БС-01
2. ТУ на раствор водный (эмульсия) огнетушащего вещества БС-01
3. Протокол заседания аукционной комиссии Управления метрополитена
4. Приложение к протоколу.

Генеральный
директор

(должность)

П.В. Котов

(подпись)

(расшифровка подписи)