

№ 19.04/2021 – 1  
от 19 апреля 2021 г.

В Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по г. Москве  
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий  
проезд, дом 4, стр. 1  
Телефон: 8 (495) 784-75-05  
E-mail: to77@fas.gov.ru

Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки (далее - жалоба)

- 1) **Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации):**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ЭНЕРДЖИ  
СЕРВИС"

ИНН: 7729403949

КПП: 770501001

ОГРН: 1037700018751

ОКТМО: 45000000

Место нахождения: 109074, г Москва, р-н Таганский, проезд Китайгородский, дом 7, корпус 5

Почтовый адрес: 109074, г Москва, р-н Таганский, проезд Китайгородский, дом 7, корпус 5

Номер контактного телефона:

Контактное лицо:

E-mail:

**Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или объединения юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии):**

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ БЭТТЕРИЗ»»

ИНН: 7714450590

КПП: 771401001

ОГРН: 1197746509234

ОКАТО: 45277598000

Место нахождения: 125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32а, эт 4 пом. via оф 415/2

Почтовый адрес: 111250, Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.3, к.2, 10-ый этаж, БЦ LIGHT TOWER

Номер контактного телефона:

Контактное лицо:

E-mail:

## 2) Указание на закупку:

Способ определения поставщика: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование объекта закупки: Плановая замена АКБ на ИБП

Ссылка на закупку: <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110181732#>

## 3) Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, доводы жалобы:

В закупочной документации присутствует ограничение конкуренции вызванное искусственным путём, специалистами Заказчика:

«1.3. Технические характеристики АКБ:

**Таблица 1.**

Аккумуляторы: необслуживаемые, герметизированные с абсорбированным электролитом по технологии AGM	80 шт.
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость	Не менее 88 Ач
Вес	Не более 26,4 кг
Тип вывода	I2
Ток короткого замыкания	2300 А
Макс. ток заряда	Не менее 25,8 А
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-НВ)
Размеры (ДхШхВ)	261x173x207
Внутреннее сопротивление	4 мОм (полностью заряженного)

	аккумулятора)
--	---------------

Технические характеристики АКБ должны строго соответствовать параметрам, указанным в Таблице 1.

1.4. Разрядные характеристики АКБ при постоянном значении мощности (Вт):

**Таблица 2.**

Конечное напряжение	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	40 мин	50 мин	60 мин	90 мин
<b>1,80 В/эл.</b>	3048	2240	1904	1554	1348	1183	950	800	692	492
<b>1,75 В/эл.</b>	3416	2402	2014	1615	1389	1214	971	817	704	501
<b>1,70 В/эл.</b>	3643	2505	2079	1656	1416	1233	986	827	713	506
<b>1,65 В/эл.</b>	3795	2583	2128	1689	1438	1287	998	835	719	510
<b>1,60 В/эл.</b>	3904	2630	2160	1712	1456	1260	1008	842	725	514

Технические характеристики АКБ должны быть не хуже параметров, указанных в Таблице 2.»

Уважаемая комиссия УФАС, обращаем внимание, что по совокупности всех параметров подходит только единственный производитель с единственным товаром: Аккумулятор ВВ Battery UPS 12360XW. При этом не существует производителя ИБП и/или стеллажей к которым подходила только одна марка и модель АКБ, как расходного материала. Учитывая кол-во заменяемых АКБ считаем, что Заказчик полностью меняет 2 стойки АКБ (в каждой стойки по 40 АКБ), в таком случае несовместимости товара имеющегося у Заказчика и приобретаемого им не может быть.

**Также прослеживаются нарушения пунктов 2 и 3 части 1 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ, а именно:**

«2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений».

**Обращаем Ваше внимание на нарушение части 3 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ, а именно:**

«3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.»

**Учитывая изложенное, просим:**

- 1) Признать нашу жалобу обоснованной;
- 2) Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу и вынесения решения;
- 3) Истребовать у Заказчика предоставления хотя бы 2ух аналогов, подходящих по указанным техническим характеристикам;
- 4) Истребовать у Заказчика технический паспорт и техническое описание шкафных-батарейных блоков, в которых будут установлены АКБ;
- 5) Обязать Заказчика указать наименование ИБП (по позиционно) в которых необходимо провести замену АКБ;
- 6) Признать действия Заказчика незаконными и привлечь к установленной законом ответственности соответствующих должностных лиц.

Приложение: 1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу - на 2 л. в 1 экз.

подписано усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 63-ФЗ от 06.04.2011 года

**Генеральный директор**