

Асирбулганов

ООО СК «РегионСтройИнвест»

ИНН 5321185426

ОГРН 1165321057329

Исх. № 35/19

дата: 19 марта 2019 года

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Новгородской области
173002, г. Великий Новгород,
Воскресенский бульвар, д.3

Жалоба на действия (бездействие) закупочной комиссии заказчика.

Заказчик: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

Адрес регистрации: 173018, область Новгородская, город Великий Новгород, проспект Александра Корсунова, дом 38.

адрес местонахождения: 173018, область Новгородская, город Великий Новгород, проспект Александра Корсунова, дом 38.

Контактные лица: Крючков Владимир Валентинович, 8 816 2 65-99-55

Электронная почта: agrartex@yandex.ru

Закупочная комиссия в составе:

Председатель - Крючков В.В., зам директора

Заместитель председателя – Петрова О.В., заместитель директора по УМ и ВР, Новгородское УФАС России

Секретарь - Шмидт О. Н., методист

Члены закупочной комиссии:


Самарова Н.Н. заместитель директора по ПО и ОМ,

Степаненко А.Н., матер производственного обучения.

Контактный телефон: +8 (816) 659955

Участник размещения заказа (заявитель): ООО СК «РегионСтройИнвест», **ИНН:** 5321185426.

Адрес: 173021 Россия г. Великий Новгород ул. Морозовская д.6 **телефон:** 8 (911) 649-33-63; **факс:** -; **e-mail:** info@tenertorg.com; **контактное лицо:** Андрианова Дарья Сергеевна.



3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:**
www.zakupki.gov.ru, <http://utp.sberbank-ast.ru>.

4. **Номер извещения:** № 31907539921

5. **Наименование электронного аукциона:** Капитальный ремонт лабораторного и учебного корпусов ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум».

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 07 марта 2019 года.

5. **Обжалуемые действия Заказчика, Закупочной комиссии с указанием норм Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые, по мнению Заявителя нарушены:** статья 3.4 (неправомерное отклонение заявки участника)

6. **Доводы жалобы:**

15 марта 2019 года поступил протокол рассмотрения заявок, в соответствии с которым нашу заявку признали не соответствующей на основании:

«Заявка участника закупки не соответствует требованиям аукционной документации, и отклоняется на основании п. 2.27 Аукционной документации, п. 9.7.3.5 Положения о закупках. В Приложении № 2 к техническому заданию, заказчиком установлены требования к товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг, предусмотренных объектом закупки:

1. В п.11 Тройник полипропиленовый тип 1 заказчиком установлено требование:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Тип тройника полипропиленового | Равносторонний, соединительный |
|--------------------------------|--------------------------------|

Участник не предоставил конкретного значения по установленному заказчиком требованию, что является непредставлением характеристики товара.

2. В п.43 Кабели силовые тип 1 заказчиком установлены требования:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Число жил кабеля | Не более 3 |
| Сечение жилы заземления | не более 2.5 |
| Сечение нулевой жилы | не более 2.5 |
| Сечение токопроводящей жилы кабеля | Не менее 1.5 |

Участник указал:

| | |
|------------------------------------|-----|
| Число жил кабеля | 3 |
| Сечение жилы заземления | 2.5 |
| Сечение нулевой жилы | 2.5 |
| Сечение токопроводящей жилы кабеля | 1.5 |

Участник указывает, что токопроводящая жила планируемых для использования кабелей будет иметь сечение «1,5 мм²», а сечение остальных жил будет «2,5 мм²». Однако в соответствии с п. 5.2.1.7 ГОСТ 31996-2012 «Многожильные кабели должны иметь все жилы равного сечения», чему противоречат значения, представленные участником. Таким образом, участник предоставил недостоверные значения, противоречащие государственному стандарту.

3. В п.63 Блоки оконные тип 1 заказчиком установлены требования:

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Исполнение | Морозостойкое; универсальное |
| Шаг крепления усилительных вкладышей | Не более 400 |

Участник указывает:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Исполнение | Морозостойкое |
| Шаг крепления усилительных вкладышей | 400 |

Участник указывает, что планируемые к применению блоки оконные будут иметь морозостойкое исполнение, при этом шаг крепления усилительных вкладышей в таких блоках будет составлять 400 мм. Однако в соответствии с п.5.7.8 ГОСТ 30674-99 шаг крепления усилительных вкладышей при морозостойком исполнении не должен превышать 300 мм, чему противоречит значение «400 мм», представленное участником. Таким образом, участник предоставил значение противоречащее государственному стандарту.

4. В п.64 Решетки вентиляционные заказчиком установлено требование:

| | |
|--|-------|
| Количество рядов жалюзи в конструкции вентиляционной решетки | 1 и 2 |
|--|-------|

Участник указал:

| | |
|--|---|
| Количество рядов жалюзи в конструкции вентиляционной решетки | 2 |
|--|---|

В соответствии с инструкцией, представленной в аукционной документации: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз». Исходя из данного положения инструкции участнику следовало предоставить все значения перечисленные через союз «и», то есть «1» и «2», чему противоречит одно значение «2», представленное участником. таким образом, участник предоставил значение не соответствующее требованиям заказчика.»

С данными причинами отклонения мы не согласны.

По пункту 11.Тройник полипропиленовый тип 1.

В соответствии с инструкцией к Приложению №2 к техническому заданию: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.». Из этого следует, что необходимо было предоставить все типы, это мы и подтвердили характеристиками, указав, что внутренние диаметры тройника 32 мм, а также предоставили схематическое изображение, что подтверждает предоставление равностороннего и соединительного тройника.

Пункт 43. Кабели силовые тип 1.

При поставке товара многожильный кабель не мог бы иметь разное сечение жил, поскольку участник указал, что данный товар соответствует требованиям установленных заказчиком ГОСТов. Поскольку участник не имеет товар в наличии на момент подачи заявки, он не может знать, какое сечение имеют жилы внутри кабеля и не является специалистом в области такой специализированной продукции. Считаем данный повод формальным поводом для отклонения нашей заявки.

Пункт 63 Блоки оконные тип 1.

Согласно ГОСТу, требования к установке усилительных вкладышей контролируются службой качества предприятия-изготовителя не реже одного раза в смену, что свидетельствует о том, что значение данного показателя невозможно определить без проведения испытания, а также о том, что при поставке товара значение данного показателя в любом случае будет соответствовать ГОСТу. Иначе данная партия не была бы выпущена. В нашей заявке мы указали, что товар соответствует ГОСТ 30674-99. А это значит, что при поставке товара шаг крепления усилительного вкладыша никак не сможет иметь значение, противоречащее ГОСТу. А на момент подачи заявки участник не может знать значение показателя, которое может быть установлено только путем испытания!

Пункт 64 Решетки вентиляционные.

Заказчиком было установлено, что количество рядов жалюзи в конструкции вентиляционной решетки 1и2, но данные решетки имеют либо 1 ряд, либо два, но никак одновременно одна решетка

не может подходить под данное описание. Считаем, что в соответствии с противоречивым требованием заказчика мы были введены в заблуждение и указали в соответствии с техническими характеристиками производителей.

Так же просим обратить внимание, что к электронному аукциону была допущена только одна заявка из 9, что указывает на факт сговора заказчика с поставщиком. Очень сложно поверить, что только один участник смог подготовить требования к материалам в соответствии с ГОСТ и требованиями заказчика без каких-либо привилегий второго. Нельзя из внимания опускать тот факт, что данная форма и инструкция создает большие препятствия для правильной подготовки, это подтверждается 8-ю отклоненными заявками, а также, что под один показатель подходит несколько видов, типов и разновидностей, что усложняет правильность подготовки заявки.

Просим отметить, что протокол рассмотрения заявок появился за три минуты до начала аукциона на электронной площадке, что также идет в разрез опубликованному положению Заказчика.

Просим:

-Приостановить процедуру заключения договора с компанией ООО «СБ»

- Пересмотреть протокол рассмотрения заявок.

Генеральный директор

Михайлов Виктор Сергеевич.

подписано ЭЦП



*Копию жалоб получены
директор Демур А. Осипов
25.03.2019г.*