



Исх. № 599

от « 18 » сентября 2019 г.

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу (Санкт-Петербургское УФАС России)**
199004, Санкт-Петербург,
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
Эл. почта: to78@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «ДС-Инжиниринг»
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, дом 23, литер М, пом.2-Н
Тел./факс: +7 (812) 610-02-28
Эл. почта: energo@dc-en.ru

**Заказчик (организатор закупки):
ПАО «Ленэнерго»**
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1
Эл. почта: office@lenenergo.ru
Тел./факс: +7 (812) 595-86-13

СПб УФАС России
№ 26103/19
от 19.09.2019



ЖАЛОБА на действия (бездействие) заказчика

31.07.2019 г. Заказчиком на электронной торговой площадке <https://msp.roseltorg.ru> было опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (реестровый номер извещения 31908157218) «Лот № 1 Приобретение индикаторов неисправностей, датчиков контроля доступа в сетевое сооружение и системы сбора и передачи данных, 270 шт. (в части приобретения 20 шт.); Приобретение индикаторов неисправностей, датчиков контроля доступа в сетевое сооружение и системы сбора и передачи данных, 400 шт. (191874)». Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 172 572 198,12 рублей с НДС (143 810 165,10 рублей без НДС).

Заявитель подает настоящую жалобу на действия Заказчика по неправомерному отклонению заявки Участника от дальнейшего рассмотрения (Протокол № ОК-19/212 РС-3 очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок участников по конкурсу на электронной торговой площадке <http://msp.roseltorg.ru>) и заявляет в этой связи о нарушениях, допущенных Заказчиком, а именно:

В соответствии с Протоколом № ОК-19/212 РС-3 очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок участников по конкурсу на электронной торговой площадке <https://msp.roseltorg.ru> (Приобретение индикаторов неисправностей,



датчиков контроля доступа в сетевое сооружение и системы сбора и передачи данных, 270 шт. (в части приобретения 20 шт.); Приобретение индикаторов неисправностей, датчиков контроля доступа в сетевое сооружение и системы сбора и передачи данных, 400 шт. (191874)) заявка участника закупки № 204876 Общество с ограниченной ответственностью «ДС-Инжиниринг» (далее – ООО «ДС-Инжиниринг») не принята к дальнейшему рассмотрению в связи с тем, что Техническое предложение не соответствует требованиям п. 1 технического задания в части п.п. 7, 18, 20, 21, 22:

п.п. 7 Устройство должно иметь возможность контроля срока службы независимого источника питания посредством встроенного счетчика с возможностью сброса показаний при замене батареи;

п.п. 18 Устройство должно иметь отдельный релейный вход (не связанный со входом для квитирования) для организации удалённой проверки срабатывания выходных реле посредством подачи дистанционной команды управления;

п.п. 20 Для релейные входов и выходов устройства должна быть возможность их конфигурирования в процессе эксплуатации (нормально замкнутое или нормально разомкнутое состояние);

п.п. 21 Информация, отображаемая на панели устройства должна быть на русском языке;

п.п. 22 Соединения устройства со всеми датчиками должны быть выполнены оптическим кабелем с цветовой маркировкой по всей длине (желтый, зеленый, красный, черный).

Первая часть заявки ООО «ДС-Инжиниринг» в соответствии с Документацией о закупке содержит предложение в отношении предмета закупки и функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и состоит из файлов формата PDF:

- «2.Техническое предложение.pdf» на 6 листах.
- «3.Техническое описание на индикаторы.pdf» на 7 листах.
- «4.Паспорт на шкаф ССПД.pdf» на 8 листах.
- «5.Схема цепей и питания шкафа ССПД.pdf» на 1 листе.

1. Касаемо требования п.п. 7 Технического задания:

В документе «2.Техническое предложение.pdf» на 1 (первом) листе в п.1 п.п. 7 дословно указано *«Устройство имеет возможность контроля срока службы независимого источника питания посредством встроенного счетчика с возможностью сброса показаний при замене батареи»*

В документе «3.Техническое описание на индикаторы.pdf» на 6 (шестом) листе в Разделе 7 Эксплуатация п.п. 11 дословно указано *«Контроль срока службы встроенного источника питания посредством встроенного счётчика ресурса с автоматическим сбросом показаний при замене батареи»*.

Таким образом довод Закупочной комиссией о том, что Техническое предложение не соответствует требованиям п.1 технического задания в части п.п. 7 является безосновательным и неправомерным.

2. Касаемо требования п.п. 18 Технического задания:

В документе «2.Техническое предложение.pdf» на 1 (первом) листе в п.1 п.п. 18 дословно указано *«Устройство имеет отдельный релейный вход (не связанный со входом для квитирования) для организации удалённой проверки срабатывания выходных реле посредством подачи дистанционной команды управления»*.

Таким образом довод Закупочной комиссией о том, что Техническое предложение не соответствует требованиям п. 1 технического задания в части п.п. 18 является безосновательным и неправомерным.

3. Касаемо требования п.п. 20 Технического задания:




В документе «2.Техническое предложение.pdf» на 1 (первом) листе в п.1 п.п. 20 дословно указано «Для релейные входов и выходов устройства имеется возможность их конфигурирования в процессе эксплуатации (нормально замкнутое или нормально разомкнутое состояние)».

Таким образом довод Закупочной комиссией о том, что Техническое предложение не соответствует требованиям п. 1 технического задания в части п.п. 20 является безосновательным и неправомерным.

4. Касаемо требования п.п. 21 Технического задания:

В документе «2.Техническое предложение.pdf» на 1 (первом) листе в п.1 п.п. 21 дословно указано «21. Информация, отображаемая на панели устройства на русском языке».

В документе «3.Техническое описание на индикаторы.pdf» на 4 (четвертом) листе в Разделе 4 Внешний вид и конструкция приведена фотография внешнего вида устройства:



Как видно из фотографии, все надписи выполнены на русском языке. Подписи индикаторных светодиодов выполнены латинскими буквами и арабскими цифрами (L1, L2, L3) в соответствии с п. 6.2.12 ГОСТ Р 50462-2009 «Фазные проводники»: «Буквенно-цифровая идентификация фазных проводников трехфазной электрической цепи должна быть "L1", "L2" и "L3".»

Таким образом довод Закупочной комиссией о том, что Техническое предложение не соответствует требованиям п. 1 технического задания в части п.п. 21 является безосновательным и неправомерным.

5. Касаемо требования п.п. 22 Технического задания:

В документе «2.Техническое предложение.pdf» на 1 (первом) листе в п.1 п.п. 22 дословно указано «Соединения устройства со всеми датчиками выполнены оптическим кабелем с цветовой маркировкой по всей длине (желтый, зеленый, красный, черный)».

Таким образом довод Закупочной комиссией о том, что Техническое предложение не соответствует требованиям п. 1 технического задания в части п.п. 22 является безосновательным и неправомерным.

Все вышеуказанные факты указывают на то, заявка участника закупки № 204876 рассмотрена поверхностно, документы рассмотрены предвзято и изучены не полностью.



В качестве причины непринятия к дальнейшему рассмотрению заявки участника закупки № 204876 Закупочной комиссией указывается п.п. б) п. 6.2.3 Документации о закупке, а именно: «заявка участника не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, а также в случае не предоставления участником закупки обеспечения заявки (если такое требование установлено документацией о закупке)».

В то же время, заявка соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, обеспечение заявки предоставлено.

В соответствии с п.1 ч.10 ст.3 Закона № 223-ФЗ любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.


ПАО «Ленэнерго» относится к хозяйственным обществам, для которых в соответствии с ч.2 ст.1 Закона № 223-ФЗ установлены общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона №223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

На основании изложенного, просим:

1. Рассмотреть настоящую жалобу по существу.
2. Признать в действиях Заказчика при организации и проведении конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Лот № 1 Приобретение индикаторов неисправностей, датчиков контроля доступа в сетевое сооружение и системы сбора и передачи данных, 270 шт. (в части приобретения 20 шт.); Приобретение индикаторов неисправностей, датчиков контроля доступа в сетевое сооружение и системы сбора и передачи данных, 400 шт. (191874)» нарушения п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закона №223-ФЗ, выразившиеся в несоблюдении принципов информационной открытости закупки, равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, допущенные путем неправомерного отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения (Протокол № ОК-19/212 РС-3 очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок участников по конкурсу на электронной торговой площадке <http://msp.roseltorg.ru>).
3. Приостановить осуществление закупки и обеспечить невозможность заключения договора до рассмотрения настоящей жалобы по существу.




4. С целью пресечения явного ограничения конкуренции, а также для возможности сравнительного анализа заявок участников конкурса и предотвращения искажения первичных документов, прошу запросить непосредственно с электронной торговой площадки <https://msp.roseltorg.ru> заявки всех участников закупки № 31908157218 и экспертные оценки специалистов Заказчика, на основании которых, Закупочной комиссией ПАО "Ленэнерго" был принят и опубликован Протокол № ОК-19/212 РС-3.
5. Выдать Заказчику предписание об отмене Протокола № ОК-19/212 РС-3 очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок участников по конкурсу на электронной торговой площадке <http://msp.roseltorg.ru>, которым заявка ООО «ДС-Инжиниринг» (участник №204876) не принята к дальнейшему рассмотрению по причине несоответствия требования п.1 технического задания в части п.п. 7, 18, 20, 21, 22.

Приложение: Решение единственного участника № 03/2016 от 10.10.2016 г.

Генеральный директор
Управляющей компании ООО «Альфа»



В.Д. Сергеев



РЕШЕНИЕ N 03/2016
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПромРесурс»

г. Санкт-Петербург


«10» октября 2016 года

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПромРесурс» - Общество с ограниченной ответственностью «МТК-Строй», (ИНН 7813413840, зарегистрированное в МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу 05.05.2008 г., ОГРН 1089847185075, место нахождения: 197376, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, дом 6, литера П), руководствуясь пп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 39, п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,

РЕШИЛ:

1. Освободить от должности Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПромРесурс» Максимова Андрея Владимировича с 11.10.2016 г.
2. Изменить наименование Общества на новое наименование – **Общество с ограниченной ответственностью «ДС-Инжиниринг».**
3. Утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью Общества.
4. Представить документы для регистрации изменений, внесенных в новый Устав Общества в МИФНС РФ №15 по Санкт-Петербургу.
5. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании. Назначить Управляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ОГРН 1167847367115) сроком на 5 (пять) лет с 11.10.2016 г. по 10.10.2021 г. включительно.

Единственный участник ООО «ЭкоПромРесурс»
в лице Генерального директора ООО «МТК-Строй»



Максимов А.В.

Стрелков от 11.10.16

